

# #14136#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 18.12.2020 по 20.01.2021

Потребитель Дом ребенка, ГБУЗ  
Адрес потребителя Аллея Смелых 109, Калининград  
Номер абонента 4093  
Порядковый номер 7375  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272782  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.12.2020	0,193	7,91	7,76	0	7,69	7,76	-0,07	24	0	0	62,5	37,2	25,3	0,7	0,7	3,2
20.12.2020	0,202	7,6	7,44	0	7,36	7,44	-0,08	24	0	0	65	37,3	27,71	0,7	0,7	1,9
21.12.2020	0,195	7,61	7,46	0	7,37	7,46	-0,09	24	0	0	63,6	37	26,62	0,7	0,7	2,8
22.12.2020	0,196	7,76	7,6	0	7,52	7,6	-0,08	24	0	0	63	37	25,94	0,7	0,7	3,1
23.12.2020	0,176	6,89	6,76	0	6,82	6,76	0,06	24	0	0	62,1	36,2	25,84	0,7	0,7	5,2
24.12.2020	0,198	7,68	7,52	0	7,46	7,52	-0,06	24	0	0	63,7	37,2	26,54	0,7	0,7	2,5
25.12.2020	0,208	7,85	7,69	0	7,61	7,69	-0,08	24	0	0	64,7	37,2	27,49	0,7	0,7	2,6
26.12.2020	0,236	8,2	8,03	0	7,96	8,03	-0,07	24	0	0	67	37,6	29,4	0,7	0,7	1,5
27.12.2020	0,26	8,98	8,79	0	8,74	8,79	-0,05	24	0	0	68,4	38,4	29,9	0,7	0,7	-0,5
28.12.2020	0,227	8,14	7,98	0	7,9	7,98	-0,08	24	0	0	66,4	37,3	29,12	0,7	0,7	2,2
29.12.2020	0,193	8,1	7,97	0	7,86	7,97	-0,11	24	0	0	60,9	36,3	24,56	0,7	0,7	4,7
30.12.2020	0,229	8,81	8,65	0	8,57	8,65	-0,08	24	0	0	64,4	37,3	27,04	0,7	0,7	1,6
31.12.2020	0,251	8,44	8,27	0	8,2	8,27	-0,07	24	0	0	68,6	38	30,55	0,7	0,7	0,4
01.01.2021	0,269	9,16	8,99	0	8,92	8,99	-0,07	24	0	0	69,3	38,7	30,55	0,7	0,7	-2,4
02.01.2021	0,255	8,64	8,47	0	8,4	8,47	-0,07	24	0	0	68,6	38	30,61	0,7	0,7	-0,2
03.01.2021	0,268	9,21	9,05	0	8,97	9,05	-0,08	24	0	0	68,6	38,4	30,18	0,7	0,7	-0,9
04.01.2021	0,272	9,1	8,92	0	8,86	8,92	-0,06	24	0	0	69,3	38,4	30,88	0,7	0,7	-0,5
05.01.2021	0,262	8,93	8,77	0	8,69	8,77	-0,08	24	0	0	68,5	38	30,49	0,7	0,7	0,4
06.01.2021	0,258	8,9	8,73	0	8,66	8,73	-0,07	24	0	0	67,5	37,8	29,67	0,7	0,7	0,2
07.01.2021	0,247	8,29	8,14	0	8,05	8,14	-0,09	24	0	0	68,4	37,5	30,83	0,7	0,7	0,2
08.01.2021	0,24	8,07	7,91	0	7,83	7,91	-0,08	24	0	0	68,2	37,2	30,95	0,7	0,7	0,2
09.01.2021	0,259	8,6	8,43	0	8,36	8,43	-0,07	24	0	0	69,3	38,1	31,23	0,7	0,7	-1
10.01.2021	0,257	8,18	8,01	0	7,94	8,01	-0,07	24	0	0	70,2	37,8	32,38	0,7	0,7	-0,6
11.01.2021	0,252	8,43	8,26	0	8,19	8,26	-0,07	24	0	0	68,8	37,7	31,04	0,7	0,7	0,3
12.01.2021	0,261	8,85	8,68	0	8,61	8,68	-0,07	24	0	0	68	37,9	30,04	0,7	0,7	0,1
13.01.2021	0,257	8,44	8,28	0	8,2	8,28	-0,08	24	0	0	69	37,8	31,14	0,7	0,7	0,2
14.01.2021	0,281	9	8,81	0	8,76	8,81	-0,05	24	0	0	71,2	38,9	32,31	0,7	0,7	-2,7
15.01.2021	0,308	9,12	8,92	0	8,88	8,92	-0,04	24	0	0	74,5	39,7	34,82	0,7	0,7	-6
16.01.2021	0,341	9,77	9,55	0	9,53	9,55	-0,02	24	0	0	76,1	40,5	35,6	0,7	0,7	-8,2
17.01.2021	0,399	10,6	10,34	0	10,36	10,34	0,02	24	0	0	81	42,4	38,65	0,7	0,7	-15,6
18.01.2021	0,345	9	8,76	0	8,76	8,76	0	24	0	0	79,8	40,4	39,46	0,7	0,7	-7,6
19.01.2021	0,331	8,82	8,59	0	8,58	8,59	-0,01	24	0	0	79,4	41	38,47	0,7	0,7	-9,6
20.01.2021	0,274	8,12	7,92	0	7,88	7,92	-0,04	24	0	0	73,3	38,4	34,81	0,7	0,7	-
Итого:	8,4	281,2	275,45	0	273,49	275,45	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,4															

Общее время работы системы, ч 792  
Период нормальной работы системы, ч 792

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
18.12.2020	12,009	678,63	667,52	0	667,68	664,98
20.01.2021	20,409	959,83	942,97	0	941,17	940,43

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.01.2021 7:31:11