

#112612#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.12.2024 по 20.01.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области, ГАУЗ
Аллея Смелых 109, Калининград
7375
ВКТ-7
00272782
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.12.2024	0,245	11,39	11,41	0	11,15	11,35	-0,2	24	0	0	68,2	46,4	21,84	0,7	0,7	6
21.12.2024	0,274	14,12	14,12	0	13,88	13,88	0	24	0	0	68,5	48,6	19,94	0,7	0,7	2,8
22.12.2024	0,257	11,99	11,99	0	11,75	11,82	-0,07	24	0	0	69	47,2	21,81	0,7	0,7	4,4
23.12.2024	0,258	11,95	11,96	0	11,71	11,76	-0,05	24	0	0	69,4	47,3	22,05	0,7	0,7	4,2
24.12.2024	0,287	14,02	14	0	13,77	13,76	0,01	24	0	0	70,1	49,2	20,86	0,7	0,7	1,8
25.12.2024	0,28	13,74	13,73	0	13,49	13,49	0	24	0	0	69,5	48,7	20,76	0,7	0,7	2,1
26.12.2024	0,263	12,4	12,4	0	12,16	12,18	-0,02	24	0	0	69,3	47,6	21,64	0,7	0,7	3,8
27.12.2024	0,241	11,26	11,27	0	11,02	11,26	-0,24	24	0	0	68,8	46,6	22,22	0,7	0,7	5,3
28.12.2024	0,256	11,8	11,79	0	11,56	11,59	-0,03	24	0	0	69,3	47,4	21,89	0,7	0,7	4,3
29.12.2024	0,26	12,57	12,57	0	12,33	12,35	-0,02	24	0	0	69	47,9	21,13	0,7	0,7	3,9
30.12.2024	0,25	11,89	11,9	0	11,65	11,76	-0,11	24	0	0	68,3	47,1	21,15	0,7	0,7	4,8
31.12.2024	0,248	12,06	12,07	0	11,82	11,9	-0,08	24	0	0	68	47,1	20,81	0,7	0,7	5,5
01.01.2025	0,251	12,36	12,36	0	12,12	12,18	-0,06	24	0	0	68,4	47,6	20,8	0,7	0,7	4,2
02.01.2025	0,271	14,09	14,08	0	13,77	13,92	-0,15	24	0	0	68,6	49	19,52	0,7	0,7	4
03.01.2025	0,314	16,83	16,81	0	16,4	16,57	-0,17	24	0	0	70,8	51,7	19,17	0,7	0,7	-0,5
04.01.2025	0,332	17,91	17,87	0	17,49	17,63	-0,14	24	0	0	71,9	52,8	19,07	0,7	0,7	-0,9
05.01.2025	0,337	17	16,96	0	16,55	16,72	-0,17	24	0	0	73	52,7	20,32	0,7	0,7	-1,8
06.01.2025	0,325	16,37	16,33	0	15,99	16,09	-0,1	24	0	0	72,4	52,1	20,37	0,7	0,7	-1,4
07.01.2025	0,261	12,43	12,43	0	12,19	12,24	-0,05	24	0	0	68,9	47,3	21,57	0,7	0,7	4,9
08.01.2025	0,291	14,7	14,69	0	14,46	14,45	0,01	24	0	0	69,2	49,2	20,03	0,7	0,7	2,3
09.01.2025	0,307	16,31	16,3	0	16	16,06	-0,06	24	0	0	69,8	50,6	19,23	0,7	0,7	0,7
10.01.2025	0,287	15,4	15,4	0	15,12	15,16	-0,04	24	0	0	68,4	49,4	19,08	0,7	0,7	-
11.01.2025	0,314	17,7	17,69	0	17,23	17,45	-0,22	24	0	0	69,7	51,3	18,38	0,7	0,7	-
12.01.2025	0,314	16,4	16,38	0	15,99	16,14	-0,15	24	0	0	70,6	50,9	19,67	0,7	0,7	-
13.01.2025	0,33	17,43	17,41	0	17,01	17,17	-0,16	24	0	0	71,6	52,1	19,53	0,7	0,7	-
14.01.2025	0,32	17,51	17,5	0	17,06	17,26	-0,2	24	0	0	69,7	51,1	18,6	0,7	0,7	-
15.01.2025	0,27	13,04	13,04	0	12,8	12,83	-0,03	24	0	0	69,3	48	21,28	0,7	0,7	-
16.01.2025	0,273	13,57	13,56	0	13,33	13,32	0,01	24	0	0	68,9	48,3	20,65	0,7	0,7	-
17.01.2025	0,269	13,19	13,18	0	12,95	12,94	0,01	24	0	0	68,6	47,9	20,65	0,7	0,7	-
18.01.2025	0,26	12,61	12,6	0	12,37	12,43	-0,06	24	0	0	68,8	47,7	21,09	0,7	0,7	-
19.01.2025	0,275	14,06	14,03	0	13,81	13,8	0,01	23	1	1	69,3	49,4	19,88	0,7	0,7	-
20.01.2025	0,312	16,79	16,77	0	16,36	16,53	-0,17	24	0	0	70,2	51,2	18,99	0,7	0,7	-
Итого:	9,032	454,89	454,6	0	445,29	447,99	0	767	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,032															

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 767

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
19.12.2024	14,08	1714,83	1723,17	0	1682,24	1697,07
20.01.2025	23,112	2169,72	2177,77	0	2127,53	2145,06

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.01.2025 7:37:59