

#27205#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 04.08.2023 по 21.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Училище Олимпийского резерва, ГБПОУ КО
Аллея Смелых 116, Калининград
3956

| Заводской номер счётчика 1552038 | Показания прибора, Гкал 21.08.2023 | Предыдущие показания, Гкал 04.08.2023 | Разность показаний, Гкал |
|--|---------------------------------------|--|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 2,105 | 0,055 | 2.05 |
| Количество тепловой энергии, система 2 | 0 | 0 | 0 |

Подпись исполнителя



#27203#

Отчёт за период с 04.08.2023 по 21.08.2023.

Номер абонента 3956
 Порядковый номер 4554
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1552038
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 23.08.2023

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | t _{нар.} , °С | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab, | TNar, ч | TekErr, | TehErr, | t1, °С | t2, °С | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|
| 05.08.2023 | - | 0,119 | 29,692 | 29,763 | 29,165 | 29,291 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 58,6 | 9,1 | 5,1 |
| 06.08.2023 | - | 0,114 | 28,778 | 28,965 | 28,278 | 28,515 | 24 | 24 | 0 | 0 | 61,9 | 58 | 9,1 | 5,1 |
| 07.08.2023 | - | 0,125 | 29,669 | 29,805 | 29,149 | 29,343 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62,2 | 58 | 9,1 | 5,1 |
| 08.08.2023 | - | 0,131 | 29,691 | 29,797 | 29,179 | 29,346 | 24 | 24 | 0 | 0 | 61,7 | 57,3 | 9,1 | 5,1 |
| 09.08.2023 | - | 0,13 | 26,34 | 26,487 | 25,889 | 26,095 | 24 | 24 | 0 | 0 | 61,5 | 56,6 | 9,1 | 5,1 |
| 10.08.2023 | - | 0,132 | 25,589 | 25,698 | 25,157 | 25,327 | 24 | 24 | 0 | 0 | 61 | 55,8 | 9,1 | 5,1 |
| 11.08.2023 | - | 0,126 | 26,206 | 26,215 | 25,754 | 25,823 | 24 | 24 | 0 | 0 | 61,7 | 56,9 | 9,1 | 5,1 |
| 12.08.2023 | - | 0,118 | 26,173 | 26,109 | 25,718 | 25,711 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62 | 57,4 | 9,1 | 5,1 |
| 13.08.2023 | - | 0,113 | 25,971 | 25,879 | 25,522 | 25,485 | 24 | 24 | 0 | 0 | 61,8 | 57,4 | 9,1 | 5,1 |
| 14.08.2023 | - | 0,125 | 27,05 | 26,875 | 26,576 | 26,463 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62,2 | 57,6 | 9,1 | 5,1 |
| 15.08.2023 | - | 0,116 | 27,643 | 27,442 | 27,151 | 27,008 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 58,6 | 9,1 | 5,1 |
| 16.08.2023 | - | 0,11 | 26,939 | 26,723 | 26,46 | 26,3 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 58,6 | 9,1 | 5,1 |
| 17.08.2023 | - | 0,114 | 26,747 | 26,514 | 26,283 | 26,107 | 23,96 | 23,96 | 0 | 0 | 61,9 | 57,6 | 9,1 | 5,1 |
| 18.08.2023 | - | 0,12 | 26,996 | 26,72 | 26,496 | 26,283 | 23,99 | 23,99 | 0 | 0 | 64 | 59,6 | 9,1 | 5,1 |
| 19.08.2023 | - | 0,118 | 27,344 | 27,097 | 26,803 | 26,619 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,4 | 62 | 9,1 | 5,1 |
| 20.08.2023 | - | 0,118 | 27,334 | 27,074 | 26,794 | 26,597 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66,3 | 62 | 9,1 | 5,1 |
| 21.08.2023 | - | 0,122 | 27,659 | 27,348 | 27,146 | 26,899 | 24 | 24 | 0 | 0 | 64,1 | 59,6 | 9,1 | 5,1 |
| Итого: | - | 2,051 | 465,821 | 464,511 | 457,52 | 457,212 | 407,95 | 407,95 | - | - | 62,74 | 58,33 | 9,1 | 5,1 |

Общее время работы системы

408 час.

Период нормальной работы системы

407,95 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 04.08.2023 | 0,055 | 13,244 | 12,103 | 13,014 | 11,916 | 10,38 | 0 |
| 21.08.2023 | 2,105 | 479,066 | 476,615 | 470,533 | 469,128 | 418,33 | 0 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

