

#14117#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2021 по 20.09.2021

Потребитель Училище Олимпийского резерва, ГБПОУ КО
Адрес потребителя Аллея Смелых 116, Калининград
Номер абонента 3956
Порядковый номер 4554
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1552038
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2021	0,153	31,312	31,297	30,766	30,812	24	24	0	0	62,6	57,7	9,1	5,1	-
22.08.2021	0,149	30,609	30,594	30,062	30,125	24	24	0	0	62,6	57,8	9,1	5,1	-
23.08.2021	0,161	31,078	31,031	30,516	30,562	24	24	0	0	62,8	57,6	9,1	5,1	-
24.08.2021	0,168	29,844	29,859	29,328	29,406	24	24	0	0	62	56,4	9,1	5,1	-
25.08.2021	0,155	29,891	29,875	29,375	29,422	24	24	0	0	62,1	56,9	9,1	5,1	-
26.08.2021	0,154	27,406	27,469	26,953	27,094	24	24	0	0	60,1	54,5	9,1	5,1	-
27.08.2021	0,163	29,297	29,312	28,781	28,891	24	24	0	0	61,9	56,3	9,1	5,1	-
28.08.2021	0,153	29,375	29,438	28,859	28,984	24	24	0	0	62,4	57,2	9,1	5,1	-
29.08.2021	0,146	27,062	27,188	26,609	26,797	24	24	0	0	60,8	55,4	9,1	5,1	-
30.08.2021	0,165	27,625	27,688	27,141	27,297	24	24	0	0	61,6	55,6	9,1	5,1	-
31.08.2021	0,209	27,016	27,109	26,578	26,766	24	24	0	0	60,1	52,3	9,1	5,1	-
01.09.2021	0,277	27,875	27,891	27,406	27,547	24	24	0	0	61,4	51,4	9,1	5,1	-
02.09.2021	0,264	27,875	27,891	27,391	27,531	24	24	0	0	61,5	52	9,1	5,1	-
03.09.2021	0,27	26,688	26,703	26,234	26,391	24	24	0	0	60,8	50,6	9,1	5,1	-
04.09.2021	0,273	27,125	27,141	26,672	26,797	24	24	0	0	61,6	51,4	9,1	5,1	-
05.09.2021	0,285	27,328	27,375	26,844	27,031	24	24	0	0	61,9	51,4	9,1	5,1	-
06.09.2021	0,279	27,25	27,281	26,781	26,953	24	24	0	0	61,7	51,4	9,1	5,1	-
07.09.2021	0,299	28,359	28,375	27,859	28,016	24	24	0	0	62,6	52	9,1	5,1	-
08.09.2021	0,308	28,016	28,031	27,531	27,688	24	24	0	0	62,4	51,3	9,1	5,1	-
09.09.2021	0,282	27,578	27,594	27,078	27,25	24	24	0	0	62,3	52	9,1	5,1	-
10.09.2021	0,301	28,125	28,172	27,641	27,812	24	24	0	0	62,3	51,5	9,1	5,1	-
11.09.2021	0,25	28,062	28,125	27,562	27,75	24	24	0	0	62,3	53,3	9,1	5,1	-
12.09.2021	0,271	29,328	29,344	28,797	28,953	24	24	0	0	62,6	53,3	9,1	5,1	-
13.09.2021	0,278	29,953	29,953	29,438	29,562	24	24	0	0	62,2	52,8	9,1	5,1	-
14.09.2021	0,292	29,547	29,562	29,031	29,188	24	24	0	0	61,9	51,9	9,1	5,1	-
15.09.2021	0,298	29,844	29,844	29,328	29,469	24	24	0	0	62,6	52,5	9,1	5,1	-
16.09.2021	0,289	29,188	29,188	28,688	28,828	24	24	0	0	61,3	51,3	9,1	5,1	-
17.09.2021	0,303	29,422	29,406	28,891	29,031	24	24	0	0	62,3	51,9	9,1	5,1	-
18.09.2021	0,285	28,547	28,578	28,078	28,219	24	24	0	0	61	51	9,1	5,1	-
19.09.2021	0,304	27,547	27,578	27,078	27,25	24	24	0	0	61	49,8	9,1	5,1	-
20.09.2021	0,93	46,984	46,578	46,172	46,203	24	24	0	0	61,7	41,6	9,1	5,1	-
Итого:	8,114	905,156	905,47	889,468	893,625	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,114													

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2021	1795,734	150177,781	147920,031	147080,891	145787,953	16799,42	0,05
20.09.2021	1803,846	151082,938	148825,5	147970,359	146681,578	17543,42	0,05

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.09.2021 7:34:56