

#116705#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Сибирская 27-29, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6848
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209827
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	1,699	0,004	107,14	106,26	104,58	104,64	-0,06	24	0	0	73,3	57	16,25	0,6	0,4	-
25.01.2025	1,654	-0,001	111,14	110,53	108,63	108,91	-0,28	24	0	0	71	55,7	15,35	0,6	0,4	-
26.01.2025	1,562	0,006	108,35	107,55	106,05	106,06	-0,01	24	0	0	68,8	54,1	14,69	0,6	0,4	-
27.01.2025	1,577	0,003	110,71	109,95	108,31	108,39	-0,08	24	0	0	69,6	55,1	14,54	0,6	0,4	-
28.01.2025	1,537	0,013	114,24	113,28	111,79	111,66	0,13	24	0	0	69,2	55,6	13,68	0,6	0,4	-
29.01.2025	1,533	0,017	113,95	112,91	111,5	111,29	0,21	24	0	0	69	55,4	13,63	0,6	0,4	-
30.01.2025	1,592	0,011	113,01	112,05	110,57	110,49	0,08	24	0	0	69,2	54,9	14,34	0,6	0,4	-
31.01.2025	1,572	0,013	108,39	107,44	105,99	105,9	0,09	24	0	0	70,4	55,7	14,76	0,6	0,4	-
01.02.2025	1,737	0,019	105,76	104,54	103,28	103,01	0,27	24	0	0	72,4	55,8	16,65	0,6	0,4	-
02.02.2025	1,852	0,027	107,57	106,1	104,9	104,48	0,42	24	0	0	74,9	57,5	17,38	0,6	0,4	-
03.02.2025	1,817	0,019	105,07	103,81	102,46	102,2	0,26	24	0	0	75,3	57,8	17,57	0,6	0,4	-
04.02.2025	1,718	0,018	106,3	105,15	103,75	103,55	0,2	24	0	0	73,5	57,1	16,41	0,6	0,4	-
05.02.2025	1,792	0,025	104,84	103,46	102,33	101,93	0,4	24	0	0	73,5	56,3	17,25	0,6	0,4	-
06.02.2025	1,693	0,019	108,23	107,09	105,74	105,51	0,23	24	0	0	71,9	56	15,89	0,6	0,4	-
07.02.2025	1,777	0,008	105,92	104,86	103,31	103,24	0,07	24	0	0	74,7	57,5	17,12	0,6	0,4	-
08.02.2025	2,056	0,005	102,63	101,45	99,78	99,82	-0,04	24	0	0	79,5	58,9	20,59	0,6	0,4	-
09.02.2025	2,095	0,02	101,55	100,04	98,63	98,36	0,27	24	0	0	81,4	60,4	21,01	0,6	0,4	-
10.02.2025	2,082	0,027	98,22	96,59	95,36	94,93	0,43	24	0	0	82,5	61	21,52	0,6	0,4	-
11.02.2025	2,112	0,024	93,02	91,42	90,3	89,96	0,34	24	0	0	82,2	59,1	23,11	0,6	0,4	-
12.02.2025	2,076	0,025	92,08	90,53	89,4	89,06	0,34	24	0	0	82	59	22,95	0,6	0,4	-
13.02.2025	2,053	0,032	94,84	93,09	92,09	91,6	0,49	24	0	0	81,3	59,4	21,92	0,6	0,4	-
14.02.2025	2,03	0,034	97,15	95,39	94,41	93,83	0,58	24	0	0	80,6	59,5	21,1	0,6	0,4	-
15.02.2025	2,07	0,026	96,52	94,86	93,77	93,34	0,43	24	0	0	80,7	58,9	21,73	0,6	0,4	-
16.02.2025	2,142	0,03	94,13	92,38	91,42	90,93	0,49	24	0	0	81,6	58,5	23,07	0,6	0,4	-
17.02.2025	2,025	0,027	94,33	92,69	91,68	91,23	0,45	24	0	0	80,3	58,6	21,71	0,6	0,4	-
18.02.2025	2,026	0,021	98,06	96,63	95,39	95,11	0,28	24	0	0	79,4	58,4	21,02	0,6	0,4	-
19.02.2025	2,015	0,017	100,42	98,99	97,65	97,42	0,23	24	0	0	79,3	58,8	20,45	0,6	0,4	-
20.02.2025	2,12	0,024	97,91	96,3	95,05	94,71	0,34	24	0	0	81,8	59,7	22,07	0,6	0,4	-
21.02.2025	2,032	0,024	97,45	95,89	94,71	94,34	0,37	24	0	0	80,1	58,9	21,19	0,6	0,4	-
22.02.2025	1,936	0,024	100,22	98,8	97,65	97,27	0,38	24	0	0	76,8	57,3	19,55	0,6	0,4	-
23.02.2025	1,808	0,026	97,11	95,65	94,69	94,24	0,45	24	0	0	75	56,2	18,81	0,6	0,4	-
Итого:	57,79	0	3186,26	3145,68	3105,17	3097,41	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	57,79															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	524,968	40697,79	40678,57	39754,05	40026,38
23.02.2025	582,758	43884,05	43824,25	42859,22	43123,79

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2025 12:33:15