

#296958#

Отчёт по теплоснабжению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Сибирская 27-29, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6848
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209827
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	1,589	0,039	114,94	113,43	112,33	111,69	0,64	24	0	1	71,6	57,8	13,78	0,6	0,4	-
20.03.2026	1,675	0,047	123,22	121,51	120,34	119,55	0,79	24	0	0	72,7	59,2	13,49	0,6	0,4	-
21.03.2026	1,698	0,039	126,52	124,83	123,52	122,8	0,72	24	0	0	72,8	59,5	13,38	0,6	0,4	-
22.03.2026	1,788	0,064	128,11	126,08	125,11	124,04	1,07	24	0	0	72,8	59,1	13,76	0,6	0,4	-
23.03.2026	1,714	0,038	132,95	131,32	129,79	129,14	0,65	24	0	0	72,8	60	12,86	0,6	0,4	-
24.03.2026	1,701	0,037	133,78	132,19	130,6	129,94	0,66	24	0	0	73,1	60,5	12,67	0,6	0,4	-
25.03.2026	1,689	0,034	137,49	135,95	134,23	133,66	0,57	24	0	0	72,9	60,6	12,28	0,6	0,4	-
26.03.2026	1,731	0,052	139,94	138,07	136,63	135,72	0,91	24	0	0	72,8	60,6	12,22	0,6	0,4	-
27.03.2026	1,689	0,049	126,49	124,69	123,47	122,65	0,82	24	0	0	73	59,7	13,26	0,6	0,4	-
28.03.2026	1,718	0,037	125,06	123,6	122,08	121,59	0,49	24	0	0	73,2	59,4	13,81	0,6	0,4	-
29.03.2026	1,67	-0,005	140,52	139,95	137,17	137,56	-0,39	24	0	0	73,1	60,8	12,31	0,6	0,4	-
30.03.2026	1,627	-0,007	140,38	139,95	137,06	137,55	-0,49	24	0	0	73,1	61	12,06	0,6	0,4	-
31.03.2026	1,648	-0,003	137,07	136,48	133,83	134,2	-0,37	24	0	0	73,1	60,6	12,44	0,6	0,4	-
01.04.2026	1,729	0,026	135,73	134,35	132,5	132,13	0,37	24	0	0	72,8	60	12,86	0,6	0,4	-
02.04.2026	1,787	0,04	136,01	134,37	132,71	132,09	0,62	24	0	0	73,8	60,7	13,13	0,6	0,4	-
03.04.2026	1,706	0,05	130,77	128,97	127,73	126,85	0,88	24	0	0	72,2	59,3	12,92	0,6	0,4	-
04.04.2026	1,763	0,045	135,71	133,92	132,49	131,7	0,79	24	0	0	73,1	60,2	12,92	0,6	0,4	-
05.04.2026	1,753	0,04	138,69	137,03	135,39	134,72	0,67	24	0	0	73,1	60,5	12,6	0,6	0,4	-
06.04.2026	1,76	0,047	136,61	134,78	133,32	132,5	0,82	24	0	0	73,1	60,3	12,8	0,6	0,4	-
07.04.2026	1,708	0,052	127,61	125,75	124,59	123,68	0,91	24	0	0	72,8	59,5	13,24	0,6	0,4	-
08.04.2026	1,817	0,053	134,67	132,72	131,42	130,47	0,95	24	0	0	73,9	60,5	13,35	0,6	0,4	-
09.04.2026	1,797	0,037	134,16	132,59	130,97	130,38	0,59	24	0	0	73,3	59,9	13,41	0,6	0,4	-
10.04.2026	1,712	0,009	136,76	135,8	133,49	133,49	0	24	0	0	73,4	60,6	12,76	0,6	0,4	-
11.04.2026	1,718	0,003	139,01	138,15	135,7	135,82	-0,12	24	0	0	72,9	60,2	12,66	0,6	0,4	-
12.04.2026	1,736	0,011	139,56	138,46	136,22	136,15	0,07	24	0	0	73	60,4	12,66	0,6	0,4	-
13.04.2026	1,706	0,025	143,46	142,16	140,08	139,72	0,36	24	0	0	72,8	60,9	11,98	0,6	0,4	-
14.04.2026	1,713	0,03	145,59	144,16	142,16	141,68	0,48	24	0	0	72,8	61	11,81	0,6	0,4	-
15.04.2026	1,696	0,029	150,51	149,06	146,91	146,47	0,44	24	0	0	73	61,7	11,31	0,6	0,4	-
16.04.2026	1,668	0,011	138,41	137,46	135,13	135,11	0,02	24	0	0	73,1	60,8	12,28	0,6	0,4	-
17.04.2026	1,676	-0,001	139,09	138,32	135,77	135,96	-0,19	24	0	0	73,2	60,8	12,42	0,6	0,4	-
18.04.2026	1,648	0	143,39	142,69	139,97	140,22	-0,25	24	0	0	73,2	61,4	11,84	0,6	0,4	-
Итого:	53,03	0	4192,21	4148,79	4092,71	4079,23	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	53,03															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	1023,18	73555,31	72961	71826,3	71796,77
18.04.2026	1076,21	77747,52	77109,79	75919,01	75876

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 7:41:11