

#126439#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Сибирская 27-29, Калининград
5346
6848
ВКТ-7
00209827
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,696	0,142	124,8	121,42	122,1	119,6	2,5	24	0	0	69,4	56,7	12,7	0,6	0,4	5,5
25.03.2025	1,693	0,139	124,28	120,96	121,61	119,16	2,45	24	0	0	69,1	56,4	12,77	0,6	0,4	4,4
26.03.2025	1,701	0,137	125,49	122,24	122,82	120,43	2,39	24	0	0	68,9	56,1	12,72	0,6	0,4	6,9
27.03.2025	1,737	0,135	123,97	120,65	121,32	118,9	2,42	24	0	0	68,7	55,6	13,17	0,6	0,4	5,7
28.03.2025	1,672	0,142	132,16	128,81	129,33	126,82	2,51	24	0	0	69,1	57,3	11,79	0,6	0,4	8,9
29.03.2025	1,674	0,14	133,65	130,32	130,8	128,36	2,44	24	0	0	68,8	57,1	11,69	0,6	0,4	9,9
30.03.2025	1,767	0,147	131,11	127,57	128,31	125,65	2,66	24	0	0	69	56,5	12,56	0,6	0,4	6,8
31.03.2025	1,746	0,147	127,31	123,78	124,55	121,94	2,61	24	0	0	69,1	56,3	12,8	0,6	0,4	5,9
01.04.2025	1,746	0,146	126,62	123,1	123,88	121,25	2,63	24	0	0	69,2	56,4	12,86	0,6	0,4	-
02.04.2025	1,708	0,14	135,37	132,04	132,45	130	2,45	24	0	0	69,2	57,4	11,8	0,6	0,4	-
03.04.2025	1,727	0,138	139,71	136,47	136,69	134,33	2,36	24	0	0	69,6	58	11,6	0,6	0,4	-
04.04.2025	1,705	0,132	132,26	129,03	129,4	127,09	2,31	24	0	0	69,2	57,1	12,11	0,6	0,4	-
05.04.2025	1,872	0,136	126,81	123,46	123,89	121,55	2,34	24	0	0	72,1	58,1	14	0,6	0,4	-
06.04.2025	1,98	0,136	124,26	120,87	121,25	118,92	2,33	24	0	0	74	58,8	15,15	0,6	0,4	-
07.04.2025	1,896	0,133	125,68	122,41	122,7	120,45	2,25	24	0	0	73,1	58,8	14,33	0,6	0,4	-
08.04.2025	1,791	0,141	122,83	119,42	120,07	117,61	2,46	24	0	0	71	57,3	13,73	0,6	0,4	-
09.04.2025	1,83	0,136	124,79	121,45	121,94	119,6	2,34	24	0	0	71,4	57,5	13,87	0,6	0,4	-
10.04.2025	1,829	0,134	122,18	118,86	119,41	117,07	2,34	24	0	0	71,4	57,3	14,16	0,6	0,4	-
11.04.2025	1,759	0,139	125,3	122,04	122,59	120,21	2,38	24	0	0	70	56,8	13,21	0,6	0,4	-
12.04.2025	1,753	0,127	127,31	124,1	124,57	122,3	2,27	24	0	0	69,1	56	13,02	0,6	0,4	-
13.04.2025	1,708	0,128	134,82	131,72	131,92	129,71	2,21	24	0	0	69,1	57,2	11,96	0,6	0,4	-
14.04.2025	1,646	0,117	144,88	142,03	141,8	139,8	2	24	0	0	69	58,2	10,76	0,6	0,4	-
15.04.2025	1,626	0,1	159,92	157,36	156,46	154,78	1,68	24	0	0	69,3	59,6	9,72	0,6	0,4	-
16.04.2025	0,87	0,026	93	92,14	91,15	90,69	0,46	24	0	0	67,7	58,4	9,22	0,6	0,4	-
17.04.2025	0,255	0,005	18,69	18,54	18,42	18,31	0,11	24	0	0	63	49,5	13,48	0,6	0,4	-
18.04.2025	0,183	0,007	16,61	16,42	16,35	16,21	0,14	24	0	0	62,2	51,4	10,8	0,6	0,4	-
19.04.2025	0,212	0,008	14,45	14,18	14,21	14,01	0,2	24	0	0	60,1	45,9	14,2	0,6	0,4	-
20.04.2025	0,214	0,008	14,91	14,63	14,67	14,45	0,22	24	0	0	61,4	47,5	13,92	0,6	0,4	-
21.04.2025	0,181	0,004	11,71	11,4	11,49	11,32	0,17	24	0	1	58,1	43,1	15,01	0,6	0,4	-
22.04.2025	0,194	0,003	12,4	12,18	12,16	12,07	0,09	24	0	0	60,2	44,5	15,68	0,6	0,4	-
23.04.2025	0,186	0,002	11,83	11,65	11,6	11,55	0,05	24	0	0	60	44,2	15,77	0,6	0,4	-
Итого:	42,557	0	3189,11	3111,25	3119,91	3064,14	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	42,557															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	631,466	46940,29	46801,94	45846,64	46058,41
23.04.2025	674,023	50129,4	49913,19	48966,55	49122,55

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:29:22