

#84157#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Сибирская 27-29, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6848
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209827
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	1,779	-0,021	127,51	127,26	124,59	125,37	-0,78	24	0	0	71,2	56,7	14,59	0,6	0,4	4,9
25.04.2024	1,699	-0,003	129,15	128,59	126,25	126,66	-0,41	24	0	0	70,4	56,8	13,6	0,6	0,4	6,4
26.04.2024	1,586	-0,044	135,5	135,81	132,58	133,77	-1,19	24	0	0	69,1	56,7	12,43	0,6	0,4	7,8
27.04.2024	1,519	-0,049	144,89	145,4	141,81	143,12	-1,31	24	0	0	69,3	58,1	11,23	0,6	0,4	12,1
28.04.2024	1,527	-0,087	151,49	152,48	148,11	150	-1,89	24	0	0	70,4	59,3	11,03	0,6	0,4	14,6
29.04.2024	1,486	-0,108	155,6	156,81	152	154,11	-2,11	24	0	0	71,8	61,2	10,59	0,6	0,4	16,9
30.04.2024	1,494	-0,07	159,48	160,12	155,69	157,19	-1,5	24	0	0	73,2	63	10,17	0,6	0,4	16,1
01.05.2024	1,414	-0,082	151,01	151,82	147,47	149,14	-1,67	24	0	0	72,3	62	10,25	0,6	0,4	-
02.05.2024	0,653	-0,052	115,73	116,54	113,21	114,41	-1,2	24	0	0	69,4	63	6,39	0,6	0,4	-
03.05.2024	0,168	-0,058	114,42	115,44	111,66	112,8	-1,14	24	0	0	73,8	71,6	2,21	0,6	0,4	-
04.05.2024	0,196	-0,04	115,05	115,86	112,65	113,55	-0,9	24	0	0	68	65,8	2,2	0,6	0,4	-
05.05.2024	0,21	-0,034	113,44	114,16	111	111,84	-0,84	24	0	0	69	66,7	2,36	0,6	0,4	-
06.05.2024	0,18	-0,023	100,61	101,17	98,49	99,17	-0,68	24	0	1	68,4	66,1	2,26	0,6	0,4	-
07.05.2024	0,174	-0,03	110,82	111,45	108,42	109,2	-0,78	24	0	0	68,7	66,6	2,06	0,6	0,4	-
08.05.2024	0,17	-0,037	111,34	112,13	108,94	109,87	-0,93	24	0	0	68,8	66,7	2,09	0,6	0,4	-
09.05.2024	0,195	-0,047	112,03	112,98	109,63	110,71	-1,08	24	0	0	68,9	66,5	2,39	0,6	0,4	-
10.05.2024	0,18	-0,049	112,41	113,4	110,01	111,13	-1,12	24	0	0	69	66,7	2,28	0,6	0,4	-
11.05.2024	0,197	-0,055	111,5	112,52	109,1	110,3	-1,2	24	0	0	68,6	66,1	2,51	0,6	0,4	-
12.05.2024	0,175	-0,054	111,34	112,41	108,95	110,18	-1,23	24	0	0	68,6	66,3	2,31	0,6	0,4	-
13.05.2024	0,189	-0,007	66,61	66,78	65,2	65,45	-0,25	24	0	1	68,5	65,4	3,09	0,6	0,4	-
14.05.2024	0,215	0,032	13,34	12,74	13,08	12,55	0,53	24	0	1	66,1	51,8	14,29	0,6	0,4	-
15.05.2024	0,235	0,031	14,85	14,26	14,58	14,03	0,55	24	0	1	65,8	51,6	14,22	0,6	0,4	-
16.05.2024	0,22	0,027	13,77	13,2	13,48	13,01	0,47	24	0	1	65,7	51,4	14,28	0,6	0,4	-
17.05.2024	0,224	0,032	14,42	13,86	14,17	13,65	0,52	24	0	1	65,5	51,6	13,91	0,6	0,4	-
18.05.2024	0,231	0,024	14,46	13,93	14,17	13,73	0,44	24	0	1	65,9	51,1	14,83	0,6	0,4	-
19.05.2024	0,223	0,028	14,38	13,84	14,1	13,63	0,47	24	0	1	65,5	51,2	14,28	0,6	0,4	-
20.05.2024	0,216	0,03	13,8	13,22	13,53	13,03	0,5	24	0	1	65,8	51,6	14,19	0,6	0,4	-
21.05.2024	0,223	0,031	14,07	13,47	13,79	13,25	0,54	24	0	1	65,7	51,4	14,27	0,6	0,4	-
22.05.2024	0,234	0,027	14,03	13,44	13,75	13,25	0,5	24	0	1	66	51	15,01	0,6	0,4	-
23.05.2024	0,208	0,031	13,36	12,77	13,09	12,57	0,52	24	0	1	65,5	51,8	13,72	0,6	0,4	-
Итого:	17,42	0	2590,41	2597,86	2533,5	2550,67	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,42															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2024	317,391	23521,15	23472,18	22961,21	23092,98
23.05.2024	334,811	26111,56	26070,04	25494,71	25643,65

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.05.2024 13:56:31