

#130909#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Сибирская 27-29, Калининград
5346
6848
ВКТ-7
00209827
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,187	0,002	11,8	11,62	11,56	11,56	0	24	0	1	60	44	15,98	0,6	0,4	-
25.04.2025	0,126	0,002	9,68	9,59	9,49	9,48	0,01	24	0	1	60	46,8	13,15	0,6	0,4	-
26.04.2025	0,071	0	3,79	3,71	3,73	3,71	0,02	24	0	1	52,2	32,8	19,33	0,6	0,4	-
27.04.2025	0,201	0,002	12,15	11,96	11,91	11,89	0,02	24	0	0	59,5	42,8	16,7	0,6	0,4	-
28.04.2025	0,204	0,002	12,55	12,36	12,31	12,27	0,04	24	0	0	59,9	43,5	16,45	0,6	0,4	-
29.04.2025	0,137	0,007	7,64	7,42	7,54	7,37	0,17	24	0	1	58,6	41,4	17,22	0,6	0,4	-
30.04.2025	0,114	0,004	4,35	4,11	4,35	4,11	0,24	24	0	1	56,3	31,6	24,71	0,6	0,4	-
01.05.2025	0,098	0,007	4,37	4,12	4,37	4,12	0,25	24	0	1	51,1	30,6	20,52	0,6	0,4	-
02.05.2025	0,093	0,001	4,3	4,09	4,3	4,09	0,21	24	0	1	50,4	30,7	19,79	0,6	0,4	-
03.05.2025	0,084	0,001	3,87	3,69	3,87	3,69	0,18	24	0	1	48,9	28,8	20,14	0,6	0,4	-
04.05.2025	0,087	0,002	4,21	4,06	4,21	4,06	0,15	24	0	1	50,2	30,7	19,51	0,6	0,4	-
05.05.2025	0,087	0,002	4,18	4,01	4,18	4,01	0,17	24	0	1	50,1	30,5	19,61	0,6	0,4	-
06.05.2025	0,241	0,003	23,66	23,51	23,25	23,19	0,06	24	0	1	63,5	53,3	10,26	0,6	0,4	-
07.05.2025	0,255	0,002	39,45	39,51	38,73	38,83	-0,1	24	0	0	66,9	60,2	6,7	0,6	0,4	-
08.05.2025	0,273	0,001	39,44	39,53	38,72	38,86	-0,14	24	0	0	67,3	60,1	7,23	0,6	0,4	-
09.05.2025	0,255	0	39,26	39,42	38,54	38,74	-0,2	24	0	0	67,2	60,3	6,9	0,6	0,4	-
10.05.2025	0,248	0	38,99	39,15	38,27	38,47	-0,2	24	0	0	67,5	60,7	6,76	0,6	0,4	-
11.05.2025	0,269	0	39,01	39,17	38,29	38,5	-0,21	24	0	0	67	59,6	7,35	0,6	0,4	-
12.05.2025	0,27	0	38,97	39,1	38,25	38,44	-0,19	24	0	0	67,4	60,1	7,33	0,6	0,4	-
13.05.2025	0,271	0	38,63	38,78	37,91	38,13	-0,22	24	0	0	67,1	59,7	7,43	0,6	0,4	-
14.05.2025	0,232	0,002	36,42	36,54	35,7	35,91	-0,21	24	0	0	66,7	59,9	6,83	0,6	0,4	-
15.05.2025	0,263	0	34,85	34,91	34,13	34,38	-0,25	24	0	0	66,4	58,3	8,12	0,6	0,4	-
16.05.2025	0,252	0	35,27	35,36	34,55	34,78	-0,23	24	0	0	66,7	59,1	7,63	0,6	0,4	-
17.05.2025	0,242	0,001	35,5	35,6	34,78	35,02	-0,24	24	0	0	66,2	58,9	7,37	0,6	0,4	-
18.05.2025	0,272	0	35,43	35,52	34,71	34,96	-0,25	24	0	0	66,2	58	8,14	0,6	0,4	-
19.05.2025	0,218	0,003	25,51	25,53	25,06	25,14	-0,08	24	0	1	63,8	55,1	8,63	0,6	0,4	-
20.05.2025	0,237	0,001	30,7	30,75	30,12	30,28	-0,16	24	0	0	66	57,9	8,17	0,6	0,4	-
21.05.2025	0,238	0,002	27,11	27,14	26,63	26,72	-0,09	24	0	0	65,1	56,1	9,01	0,6	0,4	-
22.05.2025	0,226	0,003	26,56	26,61	26,08	26,17	-0,09	24	0	0	66,3	57,4	8,83	0,6	0,4	-
23.05.2025	0,244	0,005	27,32	27,33	26,84	26,91	-0,07	24	0	0	66	56,8	9,23	0,6	0,4	-
Итого:	5,995	0	694,97	694,2	682,38	683,79	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,995															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	674,023	50129,4	49913,19	48966,55	49122,55
23.05.2025	680,018	50824,37	50607,39	49648,93	49806,34

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.05.2025 13:38:09