

#133934#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК  
Сибирская 27-29, Калининград  
5346  
6848  
ВКТ-7  
00209827  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dM1, т | dM2, т | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td   | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|------|------------|------------|----------------|
| 24.05.2025 | 0,242       | 0,003        | 27,64      | 27,64      | 27,16  | 27,18  | -0,02     | 24          | 0          | 0      | 65,4      | 56,5      | 8,89 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 25.05.2025 | 0,241       | 0,004        | 27,95      | 27,94      | 27,47  | 27,51  | -0,04     | 24          | 0          | 0      | 65,3      | 56,4      | 8,89 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 26.05.2025 | 0,256       | 0,002        | 26,47      | 26,45      | 25,99  | 26,08  | -0,09     | 24          | 0          | 0      | 65        | 55        | 9,94 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 27.05.2025 | 0,241       | 0,001        | 26,46      | 26,46      | 25,98  | 26,08  | -0,1      | 24          | 0          | 0      | 64,8      | 55,4      | 9,44 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 28.05.2025 | 0,242       | 0,002        | 28,15      | 28,18      | 27,67  | 27,73  | -0,06     | 24          | 0          | 0      | 66        | 57,1      | 8,84 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 29.05.2025 | 0,228       | 0,001        | 27,19      | 27,21      | 26,7   | 26,79  | -0,09     | 24          | 0          | 1      | 65,9      | 57,2      | 8,72 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 30.05.2025 | 0,24        | 0,002        | 31,64      | 31,59      | 30,97  | 31,1   | -0,13     | 24          | 0          | 0      | 66,5      | 58,5      | 7,95 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 31.05.2025 | 0,246       | 0,004        | 28,38      | 28,38      | 27,92  | 27,96  | -0,04     | 24          | 0          | 0      | 63,5      | 54,6      | 8,84 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 01.06.2025 | 0,247       | 0,002        | 29,94      | 29,95      | 29,39  | 29,5   | -0,11     | 24          | 0          | 0      | 65,7      | 57,2      | 8,56 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 02.06.2025 | 0,252       | 0,003        | 30,28      | 30,25      | 29,7   | 29,78  | -0,08     | 24          | 0          | 0      | 65,9      | 57,3      | 8,58 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 03.06.2025 | 0,243       | 0,002        | 30,35      | 30,36      | 29,76  | 29,88  | -0,12     | 24          | 0          | 0      | 65,6      | 57,3      | 8,34 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 04.06.2025 | 0,213       | 0,002        | 31,12      | 31,17      | 30,49  | 30,69  | -0,2      | 24          | 0          | 0      | 65,9      | 58,5      | 7,36 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 05.06.2025 | 0,226       | 0,001        | 30,58      | 30,6       | 29,97  | 30,13  | -0,16     | 24          | 0          | 0      | 65,8      | 58        | 7,77 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 06.06.2025 | 0,244       | 0,003        | 30,67      | 30,7       | 30,06  | 30,22  | -0,16     | 24          | 0          | 0      | 65,8      | 57,5      | 8,29 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 07.06.2025 | 0,229       | 0,002        | 31,04      | 31,11      | 30,39  | 30,63  | -0,24     | 24          | 0          | 0      | 65,9      | 58        | 7,89 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 08.06.2025 | 0,233       | -0,003       | 30,48      | 30,68      | 29,93  | 30,22  | -0,29     | 24          | 0          | 0      | 65,4      | 57,2      | 8,24 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 09.06.2025 | 0,195       | -0,003       | 28,69      | 28,87      | 28,14  | 28,41  | -0,27     | 24          | 0          | 0      | 65,2      | 57,7      | 7,5  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 10.06.2025 | 0,202       | -0,003       | 29,56      | 29,77      | 29,01  | 29,32  | -0,31     | 24          | 0          | 0      | 65        | 57,5      | 7,48 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 11.06.2025 | 0,193       | 0            | 25,78      | 25,95      | 25,3   | 25,55  | -0,25     | 24          | 0          | 0      | 64,3      | 56,1      | 8,14 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 12.06.2025 | 0,208       | 0            | 24,87      | 25,02      | 24,39  | 24,67  | -0,28     | 24          | 0          | 0      | 64,1      | 55        | 9,16 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 13.06.2025 | 0,205       | 0            | 27,97      | 28,13      | 27,47  | 27,69  | -0,22     | 24          | 0          | 0      | 65,2      | 57,3      | 7,87 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 14.06.2025 | 0,201       | -0,005       | 30,5       | 30,77      | 29,94  | 30,29  | -0,35     | 24          | 0          | 0      | 65,6      | 58,1      | 7,42 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 15.06.2025 | 0,226       | 0            | 30,22      | 30,45      | 29,71  | 29,99  | -0,28     | 24          | 0          | 0      | 65,4      | 57,2      | 8,13 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 16.06.2025 | 0,202       | -0,001       | 30,34      | 30,59      | 29,81  | 30,12  | -0,31     | 24          | 0          | 0      | 65,1      | 57,8      | 7,31 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 17.06.2025 | 0,166       | -0,003       | 30,43      | 30,73      | 29,87  | 30,25  | -0,38     | 24          | 0          | 0      | 65,5      | 59,3      | 6,24 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 18.06.2025 | 0,193       | -0,004       | 30,24      | 30,55      | 29,69  | 30,08  | -0,39     | 24          | 0          | 0      | 65,3      | 58        | 7,32 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 19.06.2025 | 0,213       | 0            | 27,5       | 27,7       | 27,04  | 27,3   | -0,26     | 24          | 0          | 0      | 63,2      | 54,8      | 8,39 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 20.06.2025 | 0,187       | -0,001       | 28,39      | 28,66      | 27,91  | 28,2   | -0,29     | 24          | 0          | 0      | 65,2      | 57,9      | 7,29 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 21.06.2025 | 0,195       | -0,002       | 29,4       | 29,71      | 28,87  | 29,23  | -0,36     | 24          | 0          | 0      | 66        | 58,5      | 7,42 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 22.06.2025 | 0,205       | 0            | 29,02      | 29,3       | 28,54  | 28,83  | -0,29     | 24          | 0          | 0      | 65,8      | 58,1      | 7,68 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 23.06.2025 | 0,237       | -0,001       | 28,84      | 29,09      | 28,35  | 28,65  | -0,3      | 24          | 0          | 0      | 65,7      | 56,7      | 8,93 | 0,6        | 0,4        | -              |
| Итого:     | 6,851       | 0            | 900,09     | 903,96     | 883,59 | 890,06 | 0         | 744         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0    | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 6,851       |              |            |            |        |        |           |             |            |        |           |           |      |            |            |                |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.05.2025 | 680,018  | 50824,37 | 50607,39 | 49648,93 | 49806,34 |
| 23.06.2025 | 686,869  | 51724,46 | 51511,35 | 50532,52 | 50696,4  |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.06.2025 7:31:26