

#14100#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Сибирская 27-29, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6848
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209827
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,152	0	12,58	12,7	12,34	12,48	-0,14	24	0	1	65,5	52,5	12,96	0,6	0,4	-
25.06.2023	0,169	0	13,75	13,88	13,48	13,67	-0,19	24	0	1	65,2	52,1	13,11	0,6	0,4	-
26.06.2023	0,143	0,001	12,66	12,82	12,41	12,59	-0,18	24	0	1	65	52,8	12,23	0,6	0,4	-
27.06.2023	0,155	0	13,21	13,37	12,95	13,15	-0,2	24	0	1	64,9	52,2	12,73	0,6	0,4	-
28.06.2023	0,159	-0,001	15,05	15,21	14,75	14,99	-0,24	24	0	1	63,6	52	11,56	0,6	0,4	-
29.06.2023	0,133	-0,001	16,78	16,98	16,5	16,72	-0,22	24	0	1	61,2	52,4	8,8	0,6	0,4	-
30.06.2023	0,144	0,001	12,74	12,84	12,49	12,62	-0,13	24	0	1	64,7	52,5	12,2	0,6	0,4	-
01.07.2023	0,137	0	12,5	12,64	12,26	12,44	-0,18	24	0	1	64,8	52,7	12,07	0,6	0,4	-
02.07.2023	0,15	0	13,06	13,22	12,81	13,01	-0,2	24	0	1	64,7	52,3	12,45	0,6	0,4	-
03.07.2023	0,161	0	13,7	13,83	13,45	13,6	-0,15	24	0	1	64,7	52,1	12,63	0,6	0,4	-
04.07.2023	0,152	0	13,12	13,24	12,87	13,02	-0,15	24	0	1	64,8	52,4	12,44	0,6	0,4	-
05.07.2023	0,182	0,002	14,33	14,43	14,04	14,22	-0,18	24	0	1	65	51,5	13,52	0,6	0,4	-
06.07.2023	0,158	0,002	13,07	13,17	12,83	12,96	-0,13	24	0	1	65	52,4	12,61	0,6	0,4	-
07.07.2023	0,16	0	13,53	13,65	13,28	13,41	-0,13	24	0	0	64,6	52,2	12,43	0,6	0,4	-
08.07.2023	0,168	0,001	15,64	15,77	15,36	15,54	-0,18	24	0	0	63,6	52	11,63	0,6	0,4	-
09.07.2023	0,17	0	17,14	17,29	16,83	17,05	-0,22	24	0	1	62,6	51,8	10,8	0,6	0,4	-
10.07.2023	0,159	0,001	15,31	15,42	15,06	15,18	-0,12	24	0	0	63,4	52,4	10,99	0,6	0,4	-
11.07.2023	0,136	0,002	12,56	12,68	12,31	12,44	-0,13	24	0	0	64,4	52,9	11,5	0,6	0,4	-
12.07.2023	0,165	0,001	13,3	13,4	13,05	13,19	-0,14	24	0	1	65,1	52	13,1	0,6	0,4	-
13.07.2023	0,158	0,002	16,71	16,86	16,4	16,64	-0,24	24	0	1	62,5	51,9	10,63	0,6	0,4	-
14.07.2023	0,161	0,002	13,37	13,49	13,12	13,26	-0,14	24	0	1	65,1	52,3	12,79	0,6	0,4	-
15.07.2023	0,157	0,002	13,13	13,22	12,88	12,99	-0,11	24	0	1	65,1	52,3	12,73	0,6	0,4	-
16.07.2023	0,165	0,001	13,54	13,63	13,27	13,43	-0,16	24	0	1	65,2	51,9	13,25	0,6	0,4	-
17.07.2023	0,16	0,001	13,32	13,41	13,08	13,19	-0,11	24	0	1	65,1	52,4	12,74	0,6	0,4	-
18.07.2023	0,169	0,001	13,51	13,6	13,25	13,38	-0,13	24	0	1	65,1	52	13,11	0,6	0,4	-
19.07.2023	0,155	0,001	13,1	13,18	12,85	12,96	-0,11	24	0	0	64,9	52,4	12,54	0,6	0,4	-
20.07.2023	0,159	0,001	13,21	13,28	12,96	13,07	-0,11	24	0	1	65	52,4	12,59	0,6	0,4	-
21.07.2023	0,154	0,002	12,92	12,98	12,67	12,77	-0,1	24	0	1	65,1	52,5	12,57	0,6	0,4	-
22.07.2023	0,184	0,002	14,34	14,38	14,05	14,15	-0,1	24	0	1	65,3	51,8	13,48	0,6	0,4	-
23.07.2023	0,185	0	14,19	14,24	13,91	14,02	-0,11	24	0	1	65,3	51,6	13,7	0,6	0,4	-
Итого:	4,76	0	415,37	418,81	407,51	412,14	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,76															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2023	4,247	325,65	325,87	319,37	320,73
23.07.2023	9,007	741,02	744,68	726,88	732,87

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2023 7:48:19