

#28761#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Сибирская 27-29, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6848
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00209827
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,171	0	13,73	13,78	13,44	13,56	-0,12	24	0	1	65,3	51,9	13,41	0,6	0,4	-
25.07.2023	0,153	0,002	12,18	12,21	11,95	12,02	-0,07	21	3	1	65,2	52	13,15	0,6	0,4	-
26.07.2023	0,176	0,001	13,76	13,8	13,49	13,59	-0,1	24	0	1	65,3	51,8	13,44	0,6	0,4	-
27.07.2023	0,161	0,002	13,18	13,23	12,94	13	-0,06	24	0	1	64,9	52,4	12,49	0,6	0,4	-
28.07.2023	0,162	0,005	13,23	13,25	12,97	13,02	-0,05	24	0	0	65	52,3	12,68	0,6	0,4	-
29.07.2023	0,146	0,003	12,55	12,59	12,3	12,38	-0,08	24	0	1	65	52,7	12,29	0,6	0,4	-
30.07.2023	0,174	0,002	13,65	13,68	13,39	13,47	-0,08	24	0	1	65,3	51,9	13,42	0,6	0,4	-
31.07.2023	0,16	0,005	13,16	13,18	12,92	12,96	-0,04	24	0	1	65,1	52,5	12,63	0,6	0,4	-
01.08.2023	0,184	0,002	14,02	14,03	13,74	13,83	-0,09	24	0	1	65,3	51,6	13,77	0,6	0,4	-
02.08.2023	-0,007	-0,014	1	1,95	0,99	1,94	-0,95	24	0	1	53,8	37,7	16,15	0,6	0,4	-
03.08.2023	-0,024	-0,024	0	1,47	0	1,47	-1,47	24	0	1	26,7	26,8	-0,05	0,6	0,4	-
04.08.2023	0,07	-0,021	15,42	16,51	15,23	16,35	-1,12	24	0	1	52	44,5	7,47	0,6	0,4	-
05.08.2023	0,162	0,001	15,52	15,55	15,24	15,31	-0,07	24	0	0	63,4	52,5	10,84	0,6	0,4	-
06.08.2023	0,171	0	16,52	16,7	16,22	16,46	-0,24	24	0	1	63	51,7	11,27	0,6	0,4	-
07.08.2023	0,131	-0,001	16,48	16,76	16,19	16,52	-0,33	24	0	1	61,5	52,6	8,98	0,6	0,4	-
08.08.2023	0,148	0	16,46	16,77	16,2	16,53	-0,33	24	0	1	62,1	51,9	10,18	0,6	0,4	-
09.08.2023	0,155	-0,002	16,21	16,54	15,93	16,3	-0,37	24	0	1	62,6	51,7	10,94	0,6	0,4	-
10.08.2023	0,143	0	15,82	16,15	15,54	15,91	-0,37	24	0	1	62,2	52,1	10,16	0,6	0,4	-
11.08.2023	0,142	-0,002	16,23	16,56	15,95	16,32	-0,37	24	0	1	62	51,9	10,16	0,6	0,4	-
12.08.2023	0,125	0	15,67	16	15,4	15,76	-0,36	24	0	1	61,8	52,3	9,5	0,6	0,4	-
13.08.2023	0,15	-0,001	16,53	16,86	16,25	16,62	-0,37	24	0	1	62,2	51,8	10,44	0,6	0,4	-
14.08.2023	0,127	-0,019	14,57	15,28	14,3	15,07	-0,77	24	0	1	62,6	51,2	11,45	0,6	0,4	-
15.08.2023	0,11	-0,029	24,17	25,09	23,84	24,81	-0,97	24	0	1	53,4	47	6,44	0,6	0,4	-
16.08.2023	0,114	-0,03	15,02	15,96	14,76	15,72	-0,96	24	0	1	63,8	52,7	11,11	0,6	0,4	-
17.08.2023	0,121	-0,033	13,49	14,48	13,22	14,24	-1,02	24	0	1	65,5	52,3	13,28	0,6	0,4	-
18.08.2023	0,111	-0,044	13,72	14,94	13,46	14,7	-1,24	24	0	1	65,2	52,2	13,01	0,6	0,4	-
19.08.2023	0,101	-0,046	12,18	13,47	11,94	13,23	-1,29	24	0	1	66,3	52,5	13,86	0,6	0,4	-
20.08.2023	0,093	-0,046	11,35	12,61	11,11	12,37	-1,26	24	0	1	67	52,6	14,4	0,6	0,4	-
21.08.2023	0,122	-0,048	13,23	14,46	12,96	14,24	-1,28	24	0	1	66,2	51,8	14,38	0,6	0,4	-
22.08.2023	0,099	-0,045	11,92	13,14	11,68	12,9	-1,22	24	0	1	66,6	52,6	13,91	0,6	0,4	-
23.08.2023	0,093	-0,046	12,95	14,18	12,69	13,95	-1,26	24	0	1	65,1	52,5	12,6	0,6	0,4	-
Итого:	3,944	0	423,92	441,18	416,24	434,55	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,944															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 741

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	9,007	741,02	744,68	726,88	732,87
23.08.2023	12,951	1164,94	1185,86	1143,12	1167,42

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 28.08.2023 15:00:06