

#95231#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Сибирская 27-29, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6848
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209827
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,179	0,011	16,25	16,14	15,95	15,9	0,05	24	0	0	63,1	51,9	11,15	0,6	0,4	-
25.08.2024	0,146	0	15,02	15,13	14,75	14,89	-0,14	24	0	0	62,8	52,6	10,23	0,6	0,4	-
26.08.2024	0,154	0,002	15,24	15,36	14,97	15,12	-0,15	24	0	0	63,1	52,4	10,72	0,6	0,4	-
27.08.2024	0,153	0	15,27	15,36	15,01	15,12	-0,11	24	0	0	62,8	52,3	10,52	0,6	0,4	-
28.08.2024	0,145	0	14,92	14,99	14,66	14,75	-0,09	24	0	0	62,8	52,6	10,19	0,6	0,4	-
29.08.2024	0,16	0,001	15,27	15,33	15,01	15,09	-0,08	24	0	0	63,3	52,4	10,98	0,6	0,4	-
30.08.2024	0,167	0	15,42	15,49	15,14	15,25	-0,11	24	0	0	63,6	52,3	11,25	0,6	0,4	-
31.08.2024	0,154	0,001	15,35	15,41	15,07	15,17	-0,1	24	0	0	63,2	52,8	10,39	0,6	0,4	-
01.09.2024	0,159	0,002	15,55	15,61	15,24	15,37	-0,13	24	0	0	63,4	52,5	10,86	0,6	0,4	-
02.09.2024	0,183	0,004	16,59	16,65	16,3	16,41	-0,11	24	0	0	63,4	51,8	11,59	0,6	0,4	-
03.09.2024	0,138	0,001	14,53	14,6	14,29	14,36	-0,07	24	0	0	62,9	52,8	10,07	0,6	0,4	-
04.09.2024	0,143	0,002	14,9	14,99	14,65	14,75	-0,1	24	0	0	62,7	52,6	10,08	0,6	0,4	-
05.09.2024	0,152	0	15,32	15,42	15,06	15,18	-0,12	24	0	0	63,1	52,4	10,67	0,6	0,4	-
06.09.2024	0,15	0	15,08	15,18	14,82	14,94	-0,12	24	0	0	63	52,5	10,53	0,6	0,4	-
07.09.2024	0,133	0	14,32	14,43	14,05	14,19	-0,14	24	0	0	63	52,8	10,14	0,6	0,4	-
08.09.2024	0,183	0	16,63	16,75	16,32	16,51	-0,19	24	0	0	63,3	51,6	11,75	0,6	0,4	-
09.09.2024	0,142	0	14,73	14,81	14,48	14,57	-0,09	24	0	0	63	52,9	10,08	0,6	0,4	-
10.09.2024	0,166	0,003	15,61	15,64	15,33	15,4	-0,07	24	0	0	63,2	52,2	11,07	0,6	0,4	-
11.09.2024	0,149	0,001	15,97	16,03	15,69	15,79	-0,1	24	0	0	62,3	52,5	9,88	0,6	0,4	-
12.09.2024	0,166	0,004	16,41	16,45	16,13	16,21	-0,08	24	0	0	62,6	52,1	10,43	0,6	0,4	-
13.09.2024	0,137	0,006	15,49	15,52	15,23	15,28	-0,05	24	0	0	62,2	53	9,17	0,6	0,4	-
14.09.2024	0,164	0,003	16,43	16,46	16,15	16,22	-0,07	24	0	0	62,6	52,2	10,46	0,6	0,4	-
15.09.2024	0,178	0	17,13	17,19	16,83	16,95	-0,12	24	0	0	62,9	51,9	11,01	0,6	0,4	-
16.09.2024	0,161	0,002	16,55	16,61	16,28	16,37	-0,09	24	0	0	62,5	52,3	10,18	0,6	0,4	-
17.09.2024	0,18	0,001	17,24	17,32	16,93	17,08	-0,15	24	0	0	62,8	51,8	10,93	0,6	0,4	-
18.09.2024	0,199	0,001	17,99	18,08	17,67	17,84	-0,17	24	0	0	62,9	51,2	11,75	0,6	0,4	-
19.09.2024	0,189	0,002	17,52	17,58	17,23	17,34	-0,11	24	0	0	63,1	51,6	11,46	0,6	0,4	-
20.09.2024	0,173	0,002	17,16	17,27	16,85	17,03	-0,18	24	0	0	62,8	52	10,85	0,6	0,4	-
21.09.2024	0,155	0	16,24	16,37	15,97	16,13	-0,16	24	0	0	62,6	52,4	10,19	0,6	0,4	-
22.09.2024	0,178	0	17,41	17,54	17,09	17,3	-0,21	24	0	0	62,8	51,8	10,96	0,6	0,4	-
23.09.2024	0,149	0	15,87	15,96	15,6	15,72	-0,12	24	0	0	62,6	52,7	9,95	0,6	0,4	-
Итого:	4,985	0	493,41	495,67	484,75	488,23	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,985															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	349,367	27392,14	27352,62	26751,46	26905,65
23.09.2024	354,352	27885,55	27848,29	27236,21	27393,88

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2024 7:53:20