

#148667#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Сибирская 27-29, Калининград
5346
6848
ВКТ-7
00209827
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0	0	0,58	0,79	0,58	0,79	-0,21	24	0	1	22	21,5	0,51	0,6	0,4	-
25.08.2025	0	0	0,22	0,49	0,22	0,49	-0,27	24	0	1	16,9	19,8	-2,9	0,6	0,4	-
26.08.2025	0,032	0,001	7,59	7,64	7,57	7,64	-0,07	24	0	1	32,4	28,1	4,33	0,6	0,4	-
27.08.2025	0,156	0	22,34	22,26	22,07	22,1	-0,03	24	0	0	48,5	41,2	7,24	0,6	0,4	-
28.08.2025	0,185	0,003	26,32	26,22	25,85	25,93	-0,08	24	0	0	59,4	52,1	7,31	0,6	0,4	-
29.08.2025	0,157	0,001	28,23	28,34	27,75	27,88	-0,13	24	0	0	61	55,1	5,87	0,6	0,4	-
30.08.2025	0,162	0,001	28,2	28,38	27,72	27,97	-0,25	24	0	0	60	53,8	6,27	0,6	0,4	-
31.08.2025	0,173	0	28,08	28,24	27,6	27,86	-0,26	24	0	0	60,1	53,3	6,76	0,6	0,4	-
01.09.2025	0,181	0	27,42	27,56	26,94	27,21	-0,27	24	0	0	60,2	52,9	7,25	0,6	0,4	-
02.09.2025	0,171	0	27,4	27,56	26,92	27,16	-0,24	24	0	0	59,9	53,1	6,83	0,6	0,4	-
03.09.2025	0,168	0	27,06	27,17	26,58	26,85	-0,27	24	0	0	58,1	51,4	6,77	0,6	0,4	-
04.09.2025	0,15	0,001	22,08	22,16	21,75	21,86	-0,11	24	0	0	58,5	51,4	7,07	0,6	0,4	-
05.09.2025	0,165	0	21,28	21,33	20,98	21,09	-0,11	24	0	0	60	51,9	8,13	0,6	0,4	-
06.09.2025	0,161	0,001	21,48	21,52	21,17	21,28	-0,11	24	0	0	60,2	52,3	7,91	0,6	0,4	-
07.09.2025	0,193	0	21,28	21,28	20,97	21,04	-0,07	24	0	0	59,6	50,3	9,3	0,6	0,4	-
08.09.2025	0,19	0	27,03	27,13	26,57	26,76	-0,19	24	0	0	61,6	54,1	7,46	0,6	0,4	-
09.09.2025	0,182	0	21	21,05	20,7	20,81	-0,11	24	0	0	60,2	51,1	9,04	0,6	0,4	-
10.09.2025	0,149	0,001	20,81	20,89	20,51	20,65	-0,14	24	0	0	60,3	52,6	7,63	0,6	0,4	-
11.09.2025	0,178	0,002	20,79	20,81	20,49	20,57	-0,08	24	0	0	58,8	50	8,79	0,6	0,4	-
12.09.2025	0,147	0,001	20,7	20,78	20,46	20,54	-0,08	24	0	0	58,8	51,3	7,5	0,6	0,4	-
13.09.2025	0,17	0	21,22	21,28	20,92	21,04	-0,12	24	0	0	59,9	51,5	8,46	0,6	0,4	-
14.09.2025	0,179	0	21,02	21,05	20,77	20,81	-0,04	24	0	0	58,6	49,8	8,78	0,6	0,4	-
15.09.2025	0,161	0	18,72	18,75	18,48	18,51	-0,03	24	0	0	57,5	48,8	8,67	0,6	0,4	-
16.09.2025	0,159	0	15,09	15,06	14,85	14,87	-0,02	24	0	0	56,8	46	10,72	0,6	0,4	-
17.09.2025	0,18	0	15,16	15,11	14,92	14,95	-0,03	24	0	0	56,7	44,7	11,98	0,6	0,4	-
18.09.2025	0,168	0	20,19	20,23	19,93	19,99	-0,06	24	0	0	58,1	49,7	8,41	0,6	0,4	-
19.09.2025	0,188	0	23,55	23,57	23,13	23,26	-0,13	24	0	0	60,7	52,4	8,38	0,6	0,4	-
20.09.2025	0,196	0,002	28,81	28,88	28,33	28,43	-0,1	24	0	0	62,5	55,5	7,07	0,6	0,4	-
21.09.2025	0,196	0,002	29,1	29,17	28,62	28,73	-0,11	24	0	0	63	55,9	7,06	0,6	0,4	-
22.09.2025	0,187	0,001	28,94	29,03	28,46	28,59	-0,13	24	0	0	63	56,2	6,74	0,6	0,4	-
23.09.2025	0,184	0	28,52	28,61	28,04	28,16	-0,12	24	0	0	62,6	55,8	6,79	0,6	0,4	-
Итого:	4,868	0	670,21	672,34	659,85	663,82	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,868															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	698,997	53277,19	53041,18	52057,15	52201,96
23.09.2025	703,865	53947,4	53713,52	52717	52865,78

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.09.2025 10:53:14