

#33696#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 27.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Сибирская 27-29, Калининград
5346

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00209827	23.10.2023	27.09.2023	
Количество тепловой энергии, система 1	14,707	0	14.707

Подпись исполнителя _____



лс 29.09.23



#33695#

Отчёт за период с 27.09.2023 по 23.10.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6848
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00209827
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 30.10.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
28.09.2023	-	0,066	-0,012	5,77	6,13	5,67	6,05	-0,38	9	0	1	65,7	50,7	15	0,6	0,4
29.09.2023	-	0,14	-0,043	14,67	15,8	14,38	15,56	-1,18	24	0	1	65,4	51,5	13,9	0,6	0,4
30.09.2023	-	0,119	-0,04	13,92	15,05	13,65	14,81	-1,16	24	0	1	65,2	52	13,15	0,6	0,4
01.10.2023	-	0,176	-0,038	16,24	17,34	15,91	17,1	-1,19	24	0	1	65,5	50,5	14,96	0,6	0,4
02.10.2023	-	0,124	-0,036	13,95	15,05	13,68	14,81	-1,13	24	0	1	65,5	52,1	13,39	0,6	0,4
03.10.2023	-	0,129	-0,037	21,85	23,01	21,51	22,7	-1,19	24	0	1	57,1	48,4	8,7	0,6	0,4
04.10.2023	-	0,129	-0,043	18,32	19,49	18	19,25	-1,25	24	0	1	63,3	52,4	10,94	0,6	0,4
05.10.2023	-	0,163	-0,025	14,38	15,07	14,1	14,83	-0,73	24	0	1	66,4	52,1	14,28	0,6	0,4
06.10.2023	-	0,192	0,004	15,71	15,74	15,42	15,5	-0,08	24	0	0	64,8	52,2	12,65	0,6	0,4
07.10.2023	-	0,205	0,004	15,74	15,73	15,43	15,5	-0,07	24	0	0	65,5	52	13,5	0,6	0,4
08.10.2023	-	0,237	0,001	17,76	17,79	17,43	17,55	-0,12	24	0	0	65,2	51,3	13,86	0,6	0,4
09.10.2023	-	0,247	0,003	17,11	17,1	16,76	16,86	-0,1	24	0	0	65,7	50,8	14,9	0,6	0,4
10.10.2023	-	0,239	0,001	18,25	18,3	17,9	18,06	-0,16	24	0	0	65,1	51,2	13,84	0,6	0,4
11.10.2023	-	0,212	0,005	16,42	16,41	16,12	16,17	-0,05	24	0	0	65,2	52	13,19	0,6	0,4
12.10.2023	-	0,237	0,005	17,76	17,67	17,42	17,43	-0,01	24	0	1	65,3	51,8	13,56	0,6	0,4
13.10.2023	-	0,248	0,034	15,07	14,38	14,77	14,17	0,6	24	0	1	66,7	52,2	14,54	0,6	0,4
14.10.2023	-	0,277	0,035	15,54	14,86	15,24	14,64	0,6	24	0	1	67,4	51,3	16,13	0,6	0,4
15.10.2023	-	0,289	0,032	16,92	16,26	16,57	16,03	0,54	24	0	1	66,8	51,1	15,7	0,6	0,4
16.10.2023	-	0,802	0,005	66,84	66,52	65,39	65,5	-0,11	24	0	1	69,2	56,8	12,38	0,6	0,4
17.10.2023	-	1,446	-0,018	130,92	130,82	128,12	128,82	-0,7	24	0	0	69,3	57,7	11,58	0,6	0,4
18.10.2023	-	1,411	-0,009	115,67	115,43	113,24	113,72	-0,48	24	0	0	68,7	56	12,65	0,6	0,4
19.10.2023	-	1,457	0,002	96,77	96,08	94,65	94,79	-0,14	24	0	0	69,2	53,7	15,45	0,6	0,4
20.10.2023	-	1,573	0,001	95,11	94,33	92,95	93,04	-0,09	24	0	0	71,7	54,8	16,92	0,6	0,4
21.10.2023	-	1,543	0,004	97,18	96,48	95,02	95,08	-0,06	24	0	0	71,3	55	16,26	0,6	0,4
22.10.2023	-	1,554	-0,01	116,12	115,7	113,66	114,05	-0,39	24	0	0	69,2	55,4	13,82	0,6	0,4
23.10.2023	-	1,492	-0,016	132,28	132,13	129,41	130,1	-0,69	24	0	0	69,3	57,5	11,8	0,6	0,4
Итого:	-	14,707	-0,191	1136,27	1138,67	1112,4	1122,12	-9,72	609	0	-	66,53	52,79	13,73	0,6	0,4

Общее время работы системы 624 час.

Период нормальной работы системы 609 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
27.09.2023	0	0	0	0	0
23.10.2023	14,707	1136,27	1138,67	1112,4	1122,12

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения