

# #112610#

## Отчёт по теплоснабжению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Сибирская 27-29, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 6848  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00209827  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	1,668	-0,08	116,71	117,5	113,81	115,6	-1,79	24	0	0	74,9	59,4	15,55	0,6	0,4	1,8
25.12.2024	1,672	-0,052	115,5	115,82	112,71	114,01	-1,3	24	0	0	73,8	58,3	15,49	0,6	0,4	2,1
26.12.2024	1,644	-0,032	113,85	113,86	111,22	112,22	-1	24	0	0	71,1	55,8	15,25	0,6	0,4	3,8
27.12.2024	1,602	-0,033	116,16	116,25	113,58	114,54	-0,96	24	0	0	70,6	56	14,55	0,6	0,4	5,3
28.12.2024	1,569	-0,02	111,69	111,61	109,29	110,07	-0,78	24	0	0	69,1	54,4	14,7	0,6	0,4	4,3
29.12.2024	1,682	-0,018	118,37	118,18	115,71	116,45	-0,74	24	0	0	71	56,2	14,85	0,6	0,4	3,9
30.12.2024	1,645	-0,018	118,87	118,67	116,23	116,94	-0,71	24	0	0	70,3	55,8	14,47	0,6	0,4	4,8
31.12.2024	1,664	-0,017	118,21	117,94	115,58	116,26	-0,68	24	0	0	69,9	55,2	14,69	0,6	0,4	5,5
01.01.2025	1,641	-0,017	117,34	117,11	114,75	115,41	-0,66	24	0	0	70,2	55,6	14,59	0,6	0,4	4,2
02.01.2025	1,672	-0,018	117,03	116,79	114,31	115,01	-0,7	24	0	0	72,2	57,3	14,95	0,6	0,4	4
03.01.2025	1,891	-0,021	116,58	116,25	113,51	114,3	-0,79	24	0	0	77,4	60,3	17,04	0,6	0,4	-0,5
04.01.2025	1,983	-0,026	114,57	114,23	111,45	112,28	-0,83	24	0	0	78,6	60,4	18,18	0,6	0,4	-0,9
05.01.2025	2	-0,025	115,67	115,31	112,49	113,34	-0,85	24	0	0	79,2	61	18,2	0,6	0,4	-1,8
06.01.2025	1,925	-0,018	114,6	114,17	111,55	112,25	-0,7	24	0	0	77,7	60,1	17,61	0,6	0,4	-1,4
07.01.2025	1,668	-0,01	116,5	116,13	113,89	114,45	-0,56	24	0	0	70,6	55,7	14,91	0,6	0,4	4,9
08.01.2025	1,778	-0,006	111,3	110,76	108,68	109,13	-0,45	24	0	0	72,4	55,9	16,55	0,6	0,4	2,3
09.01.2025	1,857	-0,007	112,52	111,89	109,64	110,14	-0,5	24	0	0	75,2	58	17,17	0,6	0,4	0,7
10.01.2025	1,834	-0,003	112,83	112,22	110,07	110,49	-0,42	24	0	0	74,2	57,4	16,83	0,6	0,4	-
11.01.2025	1,959	-0,003	111,51	110,77	108,63	109	-0,37	24	0	0	76,9	58,8	18,19	0,6	0,4	-
12.01.2025	1,972	-0,007	113,18	112,51	110,2	110,69	-0,49	24	0	0	77,5	59,4	18,11	0,6	0,4	-
13.01.2025	1,924	-0,026	107,74	107,39	104,88	105,73	-0,85	24	0	0	77,3	58,5	18,75	0,6	0,4	-
14.01.2025	1,859	-0,025	104,29	104,07	101,64	102,48	-0,84	24	0	0	76,2	57,5	18,74	0,6	0,4	-
15.01.2025	1,608	-0,025	107,38	107,4	104,9	105,81	-0,91	24	0	0	71,8	56,1	15,78	0,6	0,4	-
16.01.2025	1,667	-0,01	104,96	104,63	102,57	103,17	-0,6	24	0	0	71,4	54,8	16,55	0,6	0,4	-
17.01.2025	1,583	-0,032	107,74	107,79	105,24	106,21	-0,97	24	0	0	71,3	55,7	15,53	0,6	0,4	-
18.01.2025	1,604	-0,018	107,46	107,26	105,06	105,78	-0,72	24	0	0	70,3	54,7	15,6	0,6	0,4	-
19.01.2025	1,655	-0,011	104,03	103,69	101,65	102,21	-0,56	24	0	0	71,3	54,8	16,54	0,6	0,4	-
20.01.2025	1,807	0,001	105,18	104,32	102,54	102,69	-0,15	24	0	0	75	57,3	17,67	0,6	0,4	-
21.01.2025	1,905	0,001	108,61	107,68	105,78	105,98	-0,2	24	0	0	76,5	58,4	18,07	0,6	0,4	-
22.01.2025	1,891	0,023	107,74	106,43	104,95	104,69	0,26	24	0	0	77	59,1	17,85	0,6	0,4	-
23.01.2025	1,871	0,006	106,15	105,06	103,38	103,4	-0,02	24	0	0	76,6	58,6	18,06	0,6	0,4	-
Итого:	54,7	0	3474,27	3463,69	3389,89	3410,73	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	54,7															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	470,268	37223,52	37214,88	36364,16	36615,65
23.01.2025	524,968	40697,79	40678,57	39754,05	40026,38

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.01.2025 8:04:31