

#14088#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ГрандВодСервис, ООО, УК
Гайдара 105, Калининград
4088
4915
ВКТ-7
00153898
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2023	2,403	393,3	396,63	388,47	392,82	-4,35	24	0	0	51,3	45,1	6,2	0,7	0,7	3,1
25.02.2023	2,639	393,54	396,81	388,26	392,67	-4,41	24	0	0	53,8	47	6,81	0,7	0,7	1,3
26.02.2023	2,814	393,99	397,15	388,43	392,83	-4,4	24	0	0	55,3	48,1	7,26	0,7	0,7	0,3
27.02.2023	2,792	394,44	397,62	388,88	393,31	-4,43	24	0	0	55,2	48	7,2	0,7	0,7	-1,2
28.02.2023	2,631	393,44	396,68	388,14	392,54	-4,4	24	0	0	54	47,2	6,79	0,7	0,7	-1,2
01.03.2023	1,562	262,04	264,3	258,89	261,79	-2,9	16	8	1	50,8	44,7	6,04	0,7	0,7	3,1
02.03.2023	2,373	393,02	396,44	388,23	392,65	-4,42	24	0	0	51,1	44,9	6,13	0,7	0,7	1,9
03.03.2023	2,127	392,82	396,3	388,47	392,77	-4,3	24	0	0	48,7	43,2	5,48	0,7	0,7	3,6
04.03.2023	2,599	393,53	396,79	388,3	392,71	-4,41	24	0	0	53,3	46,6	6,71	0,7	0,7	1,8
05.03.2023	2,742	393,65	396,74	388,09	392,43	-4,34	24	0	0	55,2	48,1	7,08	0,7	0,7	-0,5
06.03.2023	2,803	393,52	396,47	387,83	392,07	-4,24	24	0	0	55,9	48,6	7,24	0,7	0,7	-0,9
07.03.2023	2,89	393,53	396,38	387,71	391,9	-4,19	24	0	0	56,5	49,1	7,47	0,7	0,7	-1,6
08.03.2023	2,897	393,67	396,49	387,82	391,99	-4,17	24	0	0	56,6	49,1	7,49	0,7	0,7	-0,2
09.03.2023	2,023	244,4	246,37	240,64	243,55	-2,91	24	0	0	57,9	49,5	8,42	0,7	0,7	-3,2
10.03.2023	3,056	394,52	397,23	388,53	392,65	-4,12	24	0	0	57,7	49,8	7,87	0,7	0,7	-2,6
11.03.2023	2,983	395,21	398,01	389,27	393,49	-4,22	24	0	0	57	49,4	7,67	0,7	0,7	-1
12.03.2023	2,83	394,86	398,04	389,21	393,66	-4,45	24	0	0	55,6	48,3	7,29	0,7	0,7	-0,3
13.03.2023	2,478	394,07	397,51	388,97	393,51	-4,54	24	0	0	52,6	46,2	6,38	0,7	0,7	0
14.03.2023	1,493	392,8	396,82	389,6	394,12	-4,52	24	0	0	41,6	37,8	3,85	0,7	0,7	8,8
15.03.2023	2,245	393,7	397,38	389,21	393,8	-4,59	24	0	0	49,4	43,7	5,77	0,7	0,7	4,4
16.03.2023	2,368	393,71	397,27	388,85	393,44	-4,59	24	0	0	51,3	45,2	6,1	0,7	0,7	1,8
17.03.2023	2,208	385,84	389,12	381,29	385,53	-4,24	24	0	0	50	44,2	5,81	0,7	0,7	2,2
18.03.2023	1,762	378,82	382	375,24	379,11	-3,87	24	0	0	45	40,3	4,71	0,7	0,7	6,6
19.03.2023	1,531	378,64	381,89	375,44	379,27	-3,83	24	0	0	42,8	38,7	4,09	0,7	0,7	8,8
20.03.2023	1,495	378,45	381,76	375,33	379,23	-3,9	24	0	0	42,2	38,2	3,99	0,7	0,7	-
21.03.2023	1,82	381,83	384,97	378,13	382	-3,87	24	0	0	45,5	40,7	4,83	0,7	0,7	-
22.03.2023	1,672	387,54	390,85	383,93	387,91	-3,98	24	0	0	44,3	39,9	4,37	0,7	0,7	-
23.03.2023	1,407	387,12	390,63	384	387,99	-3,99	24	0	0	41,1	37,4	3,68	0,7	0,7	-
Итого:	64,643	10666	10754,65	10535,16	10651,74	0	664	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	64,643														

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 664

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2023	486,657	125436,39	124929,45	118437,24	118068,41
23.03.2023	551,3	136102,39	135684,1	128972,4	128720,15

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.03.2023 7:32:00