

#14086#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

ГрандВодСервис, ООО, УК  
Гайдара 105, Калининград  
4088  
4916  
ВКТ-7  
00153898  
2

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	0,86	0,312	67,86	61,83	66,7	60,95	5,75	24	0	0	62,3	54,1	8,21	0,7	0,7	4,8
25.03.2021	0,983	0,402	70,93	63,26	69,69	62,32	7,37	24	0	0	62,7	54,4	8,3	0,7	0,7	6,9
26.03.2021	0,892	0,328	69,23	62,93	68,03	62	6,03	24	0	0	62,7	54,4	8,3	0,7	0,7	5,1
27.03.2021	0,992	0,427	71,01	62,84	69,75	61,92	7,83	24	0	0	62,4	54,3	8,15	0,7	0,7	8,7
28.03.2021	0,979	0,446	68,9	60,22	67,72	59,39	8,33	23	1	1	61,2	53,3	7,94	0,7	0,7	5,8
29.03.2021	0,739	0,283	56,8	51,27	55,8	50,56	5,24	24	0	0	62,2	54,1	8,16	0,7	0,7	7,8
30.03.2021	0,956	0,383	67,6	60,08	66,39	59,35	7,04	24	0	0	62,9	54,3	8,61	0,7	0,7	9,8
31.03.2021	0,949	0,383	67,42	59,91	66,21	59,19	7,02	24	0	0	62,8	54,3	8,57	0,7	0,7	8,7
01.04.2021	0,968	0,414	67,92	59,68	66,72	58,96	7,76	24	0	0	61,9	53,6	8,29	0,7	0,7	4,7
02.04.2021	0,937	0,377	67,04	59,53	65,82	58,81	7,01	24	0	0	62,1	53,6	8,5	0,7	0,7	3,8
03.04.2021	0,978	0,414	67,76	59,57	66,57	58,85	7,72	24	0	0	62	53,5	8,5	0,7	0,7	3,8
04.04.2021	1,04	0,469	68,85	59,64	67,6	58,92	8,68	24	0	0	62,1	53,6	8,51	0,7	0,7	4,2
05.04.2021	0,847	0,322	66,12	59,4	65,01	58,69	6,32	24	0	0	59,7	51,7	7,98	0,7	0,7	2,7
06.04.2021	0,928	0,376	66,79	59,19	65,6	58,47	7,13	24	0	0	61,2	52,8	8,38	0,7	0,7	2,6
07.04.2021	0,897	0,346	66,37	59,27	65,22	58,55	6,67	24	0	0	61	52,6	8,38	0,7	0,7	2,8
08.04.2021	0,992	0,428	67,99	59,44	66,79	58,72	8,07	24	0	0	61,7	53,2	8,45	0,7	0,7	4,3
09.04.2021	0,919	0,349	66,45	59,44	65,24	58,72	6,52	24	0	0	62,3	53,6	8,73	0,7	0,7	7,2
10.04.2021	1	0,433	67,99	59,44	66,77	58,72	8,05	24	0	0	62,2	53,7	8,53	0,7	0,7	4,9
11.04.2021	1,06	0,489	69,03	59,45	67,78	58,73	9,05	24	0	0	62,4	54	8,43	0,7	0,7	10,3
12.04.2021	0,973	0,422	67,64	59,35	66,46	58,63	7,83	24	0	0	61,9	53,6	8,3	0,7	0,7	7,7
13.04.2021	0,894	0,363	66,37	59,06	65,22	58,34	6,88	24	0	0	60,8	52,7	8,13	0,7	0,7	4,7
14.04.2021	0,856	0,335	65,85	59,05	64,78	58,33	6,45	24	0	0	59,9	51,8	8,02	0,7	0,7	4,1
15.04.2021	0,884	0,344	66	58,99	64,89	58,27	6,62	24	0	0	60,6	52,3	8,25	0,7	0,7	5,8
16.04.2021	0,954	0,419	67,4	58,84	66,29	58,12	8,17	24	0	0	59,7	51,7	8,03	0,7	0,7	5,6
17.04.2021	0,949	0,4	66,89	58,82	65,72	58,1	7,62	24	0	0	61	52,7	8,31	0,7	0,7	8,3
18.04.2021	1,041	0,501	68,83	58,82	67,66	58,1	9,56	24	0	0	60,8	52,8	7,96	0,7	0,7	10,4
19.04.2021	0,89	0,355	65,93	58,8	64,74	58,08	6,66	24	0	0	61,7	53,4	8,29	0,7	0,7	11
20.04.2021	0,909	0,378	66,39	58,82	65,2	58,1	7,1	24	0	0	61,5	53,4	8,13	0,7	0,7	9,9
21.04.2021	0,934	0,401	67,27	59,34	66,09	58,6	7,49	24	0	0	61,4	53,4	8,03	0,7	0,7	8,6
22.04.2021	0,899	0,386	66,28	58,32	65,15	57,6	7,55	24	0	0	59,8	52	7,78	0,7	0,7	4,6
23.04.2021	0,874	0,355	65,38	58,23	64,29	57,51	6,78	24	0	0	60,3	52,2	8,12	0,7	0,7	-
Итого:	28,973	0	2082,29	1842,83	2045,9	1819,6	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,973															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2021	1585,86	95699,19	80458,19	93987,94	79382,77
23.04.2021	1614,833	97781,48	82301,02	96033,84	81202,37

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.04.2021 20:06:18