

#14064#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 25.04.2022

Потребитель ГрандВодСервис, ООО, УК
Адрес потребителя Гайдара 105, Калининград
Номер абонента 4088
Порядковый номер 4915
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00153898
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2022	1,91	395,84	398,61	391,75	395,24	-3,49	24	0	0	47,1	42,2	4,89	0,7	0,7	3,9
25.03.2022	1,761	395,63	397,9	391,75	394,68	-2,93	24	0	0	45,8	41,3	4,51	0,7	0,7	7
26.03.2022	1,757	395,61	397,72	391,92	394,66	-2,74	24	0	0	44,6	40,1	4,5	0,7	0,7	6,2
27.03.2022	2	395,96	397,82	391,77	394,39	-2,62	24	0	0	47,6	42,5	5,12	0,7	0,7	5,2
28.03.2022	1,694	395,02	397,35	391,39	394,34	-2,95	24	0	0	44,3	39,9	4,35	0,7	0,7	7
29.03.2022	1,896	395,25	397,3	391,26	394,06	-2,8	24	0	0	46,4	41,5	4,86	0,7	0,7	4
30.03.2022	2,612	396,48	398,07	391,2	393,95	-2,75	24	0	0	53,6	47	6,7	0,7	0,7	0,2
31.03.2022	2,657	396,9	398,49	391,46	394,31	-2,85	24	0	0	54,2	47,4	6,8	0,7	0,7	-
01.04.2022	2,479	396,64	398,32	391,54	394,33	-2,79	24	0	0	52,4	46,1	6,35	0,7	0,7	-
02.04.2022	2,556	397,01	398,69	391,86	394,68	-2,82	24	0	0	52,7	46,2	6,54	0,7	0,7	-
03.04.2022	2,424	396,82	398,73	391,85	394,82	-2,97	24	0	0	51,7	45,5	6,21	0,7	0,7	-
04.04.2022	2,386	396,43	398,34	391,49	394,46	-2,97	24	0	0	51,5	45,4	6,11	0,7	0,7	-
05.04.2022	2,299	395,38	397,32	390,67	393,58	-2,91	24	0	0	50,5	44,6	5,9	0,7	0,7	-
06.04.2022	2,082	395,05	397,11	390,61	393,55	-2,94	24	0	0	48,9	43,5	5,36	0,7	0,7	-
07.04.2022	1,552	394,39	396,57	391,03	393,69	-2,66	24	0	0	42,9	38,9	3,97	0,7	0,7	-
08.04.2022	1,731	394,65	396,69	390,92	393,63	-2,71	24	0	0	44,8	40,3	4,44	0,7	0,7	-
09.04.2022	1,967	395,1	396,99	390,96	393,64	-2,68	24	0	0	47,2	42,2	5,04	0,7	0,7	-
10.04.2022	1,991	395,26	397,14	391,06	393,74	-2,68	24	0	0	47,6	42,5	5,1	0,7	0,7	-
11.04.2022	1,967	395,12	397,01	391,03	393,67	-2,64	24	0	0	47	42	5,04	0,7	0,7	-
12.04.2022	2,004	395,27	397,14	391,06	393,71	-2,65	24	0	0	47,7	42,6	5,15	0,7	0,7	-
13.04.2022	1,227	219,9	221,04	217,49	219,13	-1,64	24	0	0	48,3	42,7	5,64	0,7	0,7	-
14.04.2022	1,557	393,83	395,37	390,46	392,5	-2,04	24	0	0	43	39	4	0,7	0,7	-
15.04.2022	1,737	391,78	393,38	388,15	390,39	-2,24	24	0	0	44,5	40	4,48	0,7	0,7	-
16.04.2022	2,019	393,63	395,41	389,5	392,11	-2,61	24	0	0	47,3	42,1	5,2	0,7	0,7	-
17.04.2022	1,958	396,37	398,05	392,28	394,71	-2,43	24	0	0	47	42	5,01	0,7	0,7	-
18.04.2022	1,895	397,92	399,76	393,93	396,48	-2,55	24	0	0	46,5	41,7	4,82	0,7	0,7	-
19.04.2022	1,611	398,67	400,45	395,14	397,49	-2,35	24	0	0	43,7	39,6	4,09	0,7	0,7	-
20.04.2022	1,539	398,52	400,32	395,14	397,44	-2,3	24	0	0	43	39,1	3,91	0,7	0,7	-
21.04.2022	1,43	398,38	400,33	395,07	397,51	-2,44	24	0	0	42,4	38,8	3,62	0,7	0,7	-
22.04.2022	1,418	398,77	400,94	395,37	398,07	-2,7	24	0	0	42,8	39,2	3,6	0,7	0,7	-
23.04.2022	1,472	398,72	400,69	395,32	397,81	-2,49	24	0	0	42,9	39,2	3,73	0,7	0,7	-
24.04.2022	1,495	398,72	400,93	395,31	398,05	-2,74	24	0	0	43	39,2	3,8	0,7	0,7	-
25.04.2022	1,05	273,13	274,61	270,82	272,64	-1,82	24	0	0	43	39,1	3,87	0,7	0,7	-
Итого:	62,133	12772,15	12834,59	12640,56	12727,46	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	62,133														

Общее время работы системы, ч 792
Период нормальной работы системы, ч 792

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2022	96,659	57768,72	57934,68	51553,77	51688,68
25.04.2022	158,792	70540,87	70769,27	64194,33	64416,14

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2022 10:06:38