

#14071#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель ГрандВодСервис, ООО, УК  
 Адрес потребителя Гайдара 105, Калининград  
 Номер абонента 4088  
 Порядковый номер 4915  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00153898  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	1,316	303,69	306,15	301,24	304,16	-2,92	24	0	0	41,5	37,1	4,38	0,7	0,7	9,5
25.03.2023	1,489	331,79	333,82	328,98	331,58	-2,6	24	0	0	42,5	37,9	4,53	0,7	0,7	7,8
26.03.2023	1,694	332,12	334,07	329,04	331,69	-2,65	24	0	0	44,4	39,2	5,17	0,7	0,7	6
27.03.2023	1,837	245,54	246,64	242,38	244,29	-1,91	18	6	1	52,5	44,9	7,59	0,7	0,7	2,1
28.03.2023	2,748	317,49	318,59	312,89	315,32	-2,43	24	0	0	55,8	47	8,8	0,7	0,7	-1,5
29.03.2023	2,145	319,22	320,81	315,51	318,03	-2,52	24	0	0	49,7	42,9	6,82	0,7	0,7	1,7
30.03.2023	1,566	318,88	320,86	316,09	318,72	-2,63	24	0	0	43,3	38,3	4,97	0,7	0,7	7,1
31.03.2023	1,436	317,59	319,62	315,08	317,62	-2,54	24	0	0	41,6	37,1	4,58	0,7	0,7	8,9
01.04.2023	2,026	318,31	320,04	314,92	317,49	-2,57	24	0	0	47,5	41	6,46	0,7	0,7	5,2
02.04.2023	2,246	318,67	320,2	314,96	317,4	-2,44	24	0	0	49,9	42,7	7,15	0,7	0,7	3,9
03.04.2023	2,625	321,5	322,77	317,15	319,67	-2,52	24	0	0	53,7	45,4	8,29	0,7	0,7	1,7
04.04.2023	2,612	319	320,22	314,69	317,13	-2,44	24	0	0	53,8	45,5	8,32	0,7	0,7	-0,1
05.04.2023	2,493	318,91	320,21	314,8	317,21	-2,41	24	0	0	52,6	44,7	7,94	0,7	0,7	1
06.04.2023	2,344	318,62	319,99	314,76	317,12	-2,36	24	0	0	51	43,5	7,46	0,7	0,7	2,3
07.04.2023	1,645	317,57	319,33	314,74	317,14	-2,4	24	0	0	43,9	38,6	5,25	0,7	0,7	9,6
08.04.2023	1,386	317,24	319,15	314,82	317,22	-2,4	24	0	0	41,2	36,8	4,41	0,7	0,7	10,3
09.04.2023	1,5	317,38	319,25	314,72	317,15	-2,43	24	0	0	42,6	37,8	4,77	0,7	0,7	8,2
10.04.2023	1,529	317,51	319,3	314,76	317,15	-2,39	24	0	0	43,3	38,5	4,87	0,7	0,7	7,9
11.04.2023	1,349	317,45	319,36	314,95	317,35	-2,4	24	0	0	41,6	37,4	4,29	0,7	0,7	10
12.04.2023	1,282	317,35	319,28	314,95	317,33	-2,38	24	0	0	41	37	4,08	0,7	0,7	11,3
13.04.2023	1,088	264,2	265,87	262,2	264,27	-2,07	20	4	1	41,1	36,9	4,16	0,7	0,7	9,5
14.04.2023	1,304	316,54	318,5	314,14	316,58	-2,44	24	0	0	41,1	36,9	4,16	0,7	0,7	11
15.04.2023	1,318	316,53	318,52	314,13	316,6	-2,47	24	0	0	41,1	36,9	4,21	0,7	0,7	10,4
16.04.2023	1,691	316,98	318,74	313,97	316,43	-2,46	24	0	0	44,8	39,4	5,39	0,7	0,7	6,1
17.04.2023	1,503	316,78	318,6	314,11	316,5	-2,39	24	0	0	42,6	37,8	4,79	0,7	0,7	7,2
18.04.2023	1,425	317,03	318,9	314,52	316,91	-2,39	24	0	0	41,6	37	4,54	0,7	0,7	9,5
19.04.2023	1,554	317,31	319,11	314,56	316,97	-2,41	24	0	0	43,1	38,1	4,97	0,7	0,7	-
20.04.2023	0,489	114,22	115,02	113,36	114,33	-0,97	24	0	0	41	36,7	4,33	0,7	0,7	-
Итого:	47,64	8585,42	8632,92	8502,42	8569,36	0	662	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	47,64														

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 662

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	551,3	136102,39	135684,1	128972,4	128720,15
20.04.2023	598,94	144687,81	144317,02	137474,82	137289,51

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.04.2023 15:08:55