

# #14072#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 22.04.2023

Потребитель ГрандВодСервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Гайдара 105, Калининград  
Номер абонента 4088  
Порядковый номер 4916  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00153898  
Номер системы 2

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	0,917	0,321	73,62	67,5	72,19	66,54	5,65	24	0	0	65	56,7	8,26	0,7	0,7	9,5
25.03.2023	1,05	0,449	75,89	67,37	74,44	66,41	8,03	24	0	0	64,4	56,4	7,99	0,7	0,7	7,8
26.03.2023	1,032	0,446	75,72	67,25	74,27	66,29	7,98	24	0	0	64	56,1	7,88	0,7	0,7	6
27.03.2023	0,681	0,221	54,72	50,51	53,63	49,78	3,85	18	6	1	65,8	57,2	8,6	0,7	0,7	2,1
28.03.2023	1,033	0,35	73,55	67,21	71,98	66,08	5,9	24	0	0	69,4	60	9,42	0,7	0,7	-1,5
29.03.2023	0,946	0,323	73,12	67,01	71,68	65,98	5,7	24	0	0	66,2	57,6	8,64	0,7	0,7	1,7
30.03.2023	0,898	0,304	72,49	66,6	71,07	65,64	5,43	24	0	0	64,6	56,2	8,34	0,7	0,7	7,1
31.03.2023	1,001	0,401	74,11	66,57	72,68	65,61	7,07	24	0	0	64,7	56,4	8,27	0,7	0,7	8,9
01.04.2023	0,996	0,402	74,23	66,61	72,8	65,65	7,15	24	0	0	64,3	56,1	8,21	0,7	0,7	5,2
02.04.2023	1,047	0,441	75,2	66,71	73,76	65,75	8,01	24	0	0	63,9	55,8	8,16	0,7	0,7	3,9
03.04.2023	0,975	0,326	72,8	66,64	71,36	65,66	5,7	24	0	0	66,7	57,7	9,05	0,7	0,7	1,7
04.04.2023	1,03	0,378	73,53	66,49	72,07	65,48	6,59	24	0	0	66,7	57,7	9	0,7	0,7	-0,1
05.04.2023	0,996	0,366	73,41	66,6	71,95	65,58	6,37	24	0	0	66,1	57,3	8,78	0,7	0,7	1
06.04.2023	0,962	0,354	72,68	65,92	71,29	64,96	6,33	24	0	0	64,7	56,2	8,51	0,7	0,7	2,3
07.04.2023	0,903	0,306	71,58	65,73	70,19	64,77	5,42	24	0	0	64,6	56	8,53	0,7	0,7	9,6
08.04.2023	0,971	0,383	72,94	65,68	71,52	64,72	6,8	24	0	0	64,3	56,1	8,27	0,7	0,7	10,3
09.04.2023	1,048	0,457	74,64	65,98	73,24	65,02	8,22	24	0	0	64	56	8,02	0,7	0,7	8,2
10.04.2023	1,016	0,43	74,23	66,11	72,81	65,15	7,66	24	0	0	64,2	56,1	8,06	0,7	0,7	7,9
11.04.2023	0,878	0,302	71,95	66,18	70,53	65,22	5,31	24	0	0	64,8	56,6	8,22	0,7	0,7	10
12.04.2023	0,922	0,347	72,79	66,24	71,36	65,28	6,08	24	0	0	64,8	56,7	8,09	0,7	0,7	11,3
13.04.2023	0,795	0,319	61,42	55,36	60,23	54,56	5,67	20	4	1	64,4	56,5	7,9	0,7	0,7	9,5
14.04.2023	0,931	0,354	72,83	66,13	71,39	65,17	6,22	24	0	0	64,9	56,8	8,08	0,7	0,7	11
15.04.2023	0,972	0,403	73,58	66	72,15	65,04	7,11	24	0	0	64,5	56,6	7,95	0,7	0,7	10,4
16.04.2023	0,917	0,347	72,65	65,97	71,28	65,01	6,27	24	0	0	63,9	56	7,96	0,7	0,7	6,1
17.04.2023	0,93	0,344	72,52	65,98	71,12	65,02	6,1	24	0	0	64,7	56,5	8,24	0,7	0,7	7,2
18.04.2023	0,923	0,339	72,42	65,93	71	64,97	6,03	24	0	0	64,6	56,4	8,22	0,7	0,7	9,5
19.04.2023	0,973	0,391	73,26	65,78	71,88	64,82	7,06	24	0	0	64	55,9	8,06	0,7	0,7	-
20.04.2023	0,891	0,319	71,93	65,82	70,64	64,87	5,77	24	0	0	63,7	55,7	8,07	0,7	0,7	-
21.04.2023	0,942	0,336	72,15	65,78	70,71	64,82	5,89	24	0	0	65,6	57	8,57	0,7	0,7	-
22.04.2023	0,983	0,371	72,7	65,7	71,26	64,74	6,52	24	0	0	65,6	57,1	8,58	0,7	0,7	-
Итого:	28,559	0	2168,66	1963,36	2126,48	1934,59	0	710	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,559															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 710

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	459,564	34199,74	30633,94	33597,45	30221,94
22.04.2023	488,123	36368,4	32597,3	35723,93	32156,53

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.04.2023 15:14:04