

#80097#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель ГрандВодСервис, ООО, УК
Адрес потребителя Гайдара 105, Калининград
Номер абонента 4088
Порядковый номер 4916
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00153898
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2024	1,098	0,561	59,44	48,4	58,42	47,72	10,7	24	0	0	61,8	52,6	9,17	0,7	0,7	3,6
25.03.2024	0,985	0,447	56,93	48,21	55,92	47,5	8,42	24	0	0	62,8	53,2	9,6	0,7	0,7	3,9
26.03.2024	1,034	0,479	58,16	48,9	57,11	48,19	8,92	24	0	0	63,5	53,8	9,67	0,7	0,7	5,5
27.03.2024	1,033	0,485	56,7	47,33	55,69	46,64	9,05	24	0	0	63,4	53,6	9,78	0,7	0,7	9,1
28.03.2024	0,948	0,435	55,76	47,19	54,79	46,51	8,28	24	0	0	62,4	53,1	9,29	0,7	0,7	11,8
29.03.2024	1,033	0,505	56,88	47,04	55,87	46,37	9,5	24	0	0	62,6	53	9,5	0,7	0,7	10,7
30.03.2024	1,14	0,593	58,31	46,96	57,23	46,24	10,99	24	0	0	63,8	54,2	9,53	0,7	0,7	13,4
31.03.2024	0,989	0,464	55,64	46,8	54,58	46,08	8,5	24	0	0	64,4	54,8	9,56	0,7	0,7	16,7
01.04.2024	0,934	0,405	54,34	46,69	53,31	45,97	7,34	24	0	0	65,3	55,5	9,83	0,7	0,7	-
02.04.2024	0,978	0,461	55,31	46,6	54,29	45,9	8,39	24	0	0	64,7	55,2	9,47	0,7	0,7	-
03.04.2024	1,003	0,472	55,3	46,36	54,27	45,64	8,63	24	0	0	64,4	54,6	9,78	0,7	0,7	-
04.04.2024	1,015	0,472	55,36	46,3	54,31	45,63	8,68	24	0	0	64,8	54,9	9,9	0,7	0,7	-
05.04.2024	0,96	0,433	54,54	46,24	53,55	45,53	8,02	24	0	0	64,1	54,3	9,82	0,7	0,7	-
06.04.2024	1,007	0,47	55,31	46,31	54,32	45,62	8,7	24	0	0	64	54,1	9,87	0,7	0,7	-
07.04.2024	1,054	0,506	55,94	46,38	54,89	45,66	9,23	24	0	0	64,7	54,8	9,96	0,7	0,7	-
08.04.2024	0,944	0,424	54,48	46,48	53,43	45,76	7,67	24	0	0	65,2	55,5	9,74	0,7	0,7	-
09.04.2024	0,975	0,451	55,66	47,2	54,59	46,48	8,11	24	0	0	64,9	55,3	9,59	0,7	0,7	-
10.04.2024	0,893	0,378	53,79	46,48	52,81	45,8	7,01	24	0	0	64,5	54,8	9,69	0,7	0,7	-
11.04.2024	0,999	0,441	54,75	46,49	53,68	45,77	7,91	24	0	0	66,2	55,8	10,37	0,7	0,7	-
12.04.2024	1,017	0,445	54,94	46,62	53,86	45,9	7,96	24	0	0	66,6	56	10,58	0,7	0,7	-
13.04.2024	1,137	0,558	56,88	46,49	55,75	45,77	9,98	24	0	0	66,1	55,7	10,4	0,7	0,7	-
14.04.2024	1,096	0,519	56,56	46,71	55,46	46	9,46	24	0	0	65,7	55,4	10,35	0,7	0,7	-
15.04.2024	1,028	0,445	54,95	46,53	53,84	45,81	8,03	24	0	0	66,4	55,6	10,81	0,7	0,7	-
16.04.2024	1,073	0,482	55,51	46,42	54,39	45,7	8,69	24	0	0	66,3	55,5	10,86	0,7	0,7	-
17.04.2024	1,081	0,486	55,69	46,47	54,58	45,76	8,82	24	0	0	66	55,1	10,92	0,7	0,7	-
18.04.2024	1,015	0,461	55,61	46,27	54,63	45,67	8,96	24	0	0	62,3	52,3	9,96	0,7	0,7	-
19.04.2024	0,989	0,455	55,9	46,72	54,92	46,18	8,74	24	0	0	61,6	51,8	9,76	0,7	0,7	-
20.04.2024	1,07	0,54	57,69	46,67	56,71	46,14	10,57	24	0	0	60,7	51,3	9,36	0,7	0,7	-
21.04.2024	1,037	0,519	57,36	46,63	56,38	46,11	10,27	24	0	0	59,9	50,8	9,17	0,7	0,7	-
22.04.2024	0,958	0,444	55,54	46,44	54,59	45,91	8,68	24	0	0	60,8	51,4	9,43	0,7	0,7	-
23.04.2024	0,987	0,463	55,27	45,85	54,31	45,3	9,01	24	0	0	61,2	51,6	9,61	0,7	0,7	-
Итого:	31,51	0	1734,5	1450,18	1702,48	1429,26	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,51															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2024	167,707	11834,17	10510,82	11615,84	10359,82
23.04.2024	199,217	13568,67	11961	13318,32	11789,08

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2024 13:35:29