

#126437#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ГрандВодСервис, ООО, УК
Гайдара 105, Калининград
4088
4916
ВКТ-7
00153898
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	0,879	0,408	38,45	30,49	37,7	30,01	7,69	24	0	0	65	52,5	12,55	0,7	0,7	5,5
25.03.2025	0,924	0,45	39,06	30,28	38,3	29,8	8,5	24	0	0	65	52,6	12,49	0,7	0,7	4,4
26.03.2025	0,856	0,398	37,77	30,03	37,04	29,56	7,48	24	0	0	65	52,5	12,49	0,7	0,7	6,9
27.03.2025	0,911	0,441	38,44	29,8	37,7	29,32	8,38	24	0	0	64,9	52,4	12,53	0,7	0,7	5,7
28.03.2025	0,924	0,444	38,31	29,67	37,58	29,19	8,39	24	0	0	65,5	52,6	12,82	0,7	0,7	8,9
29.03.2025	0,882	0,414	37,63	29,57	36,88	29,09	7,79	24	0	0	65,4	52,6	12,82	0,7	0,7	9,9
30.03.2025	0,93	0,464	38,56	29,5	37,83	29,03	8,8	24	0	0	64,9	52,5	12,44	0,7	0,7	6,8
31.03.2025	0,86	0,404	37,27	29,34	36,54	28,87	7,67	24	0	0	65	52,4	12,53	0,7	0,7	5,9
01.04.2025	0,885	0,421	37,52	29,18	36,81	28,75	8,06	24	0	0	64,8	52,1	12,63	0,7	0,7	-
02.04.2025	0,855	0,392	36,88	29,03	36,19	28,67	7,52	24	0	0	64,6	51,8	12,88	0,7	0,7	-
03.04.2025	0,863	0,397	36,62	28,83	35,92	28,45	7,47	24	0	0	65,4	52,2	13,2	0,7	0,7	-
04.04.2025	0,89	0,421	37,28	28,93	36,53	28,58	7,95	24	0	0	65,6	52,7	12,89	0,7	0,7	-
05.04.2025	0,898	0,421	36,35	27,82	35,68	27,57	8,11	24	0	0	65	51,6	13,38	0,7	0,7	-
06.04.2025	1,013	0,516	37,9	27,73	37,17	27,41	9,76	24	0	0	65,8	52,3	13,51	0,7	0,7	-
07.04.2025	0,883	0,411	35,77	27,52	35,07	27,24	7,83	24	0	0	65,6	52,1	13,59	0,7	0,7	-
08.04.2025	0,945	0,473	37	27,41	36,32	27,17	9,15	24	0	0	64,2	51	13,19	0,7	0,7	-
09.04.2025	0,862	0,399	35,51	27,25	34,84	27,01	7,83	24	0	0	64,2	50,9	13,35	0,7	0,7	-
10.04.2025	0,967	0,492	37,1	27,12	36,41	26,88	9,53	24	0	0	64,4	51,2	13,11	0,7	0,7	-
11.04.2025	0,818	0,368	34,65	27,05	33,98	26,81	7,17	24	0	0	64,3	50,9	13,37	0,7	0,7	-
12.04.2025	0,951	0,48	36,62	26,91	35,92	26,67	9,25	24	0	0	64,7	51,6	13,17	0,7	0,7	-
13.04.2025	0,998	0,525	37,27	26,8	36,58	26,56	10,02	24	0	0	65	51,9	13,05	0,7	0,7	-
14.04.2025	0,938	0,483	36,25	26,62	35,58	26,36	9,22	24	0	0	64,8	52	12,82	0,7	0,7	-
15.04.2025	0,861	0,413	34,62	26,4	33,98	26,16	7,82	24	0	0	65,6	52,3	13,33	0,7	0,7	-
16.04.2025	0,922	0,451	35,33	26,4	34,63	26,15	8,48	24	0	0	66,6	53	13,6	0,7	0,7	-
17.04.2025	0,936	0,488	36,05	26,26	35,37	26,02	9,35	24	0	0	64,6	51,9	12,72	0,7	0,7	-
18.04.2025	0,795	0,368	33,44	25,9	32,77	25,66	7,11	24	0	0	64,8	51,8	13	0,7	0,7	-
19.04.2025	0,826	0,398	34,02	25,89	33,36	25,65	7,71	24	0	0	64,4	51,6	12,8	0,7	0,7	-
20.04.2025	0,893	0,454	34,96	25,7	34,32	25,46	8,86	24	0	0	63,9	51	12,85	0,7	0,7	-
21.04.2025	0,816	0,397	33,77	25,55	33,16	25,31	7,85	24	0	0	62,7	49,9	12,8	0,7	0,7	-
22.04.2025	0,88	0,429	34,22	25,4	33,61	25,16	8,45	24	0	0	63,9	50,5	13,4	0,7	0,7	-
23.04.2025	0,88	0,429	34,22	25,4	33,61	25,16	8,45	24	0	0	63,9	50,5	13,4	0,7	0,7	-
Итого:	27,741	0	1128,84	859,78	1107,38	849,73	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,741															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	459,815	24209,13	20063,9	23760,8	19786,81
23.04.2025	487,556	25337,97	20923,68	24868,18	20636,54

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:45:37