

#84155#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.04.2024 по 29.04.2024

Потребитель ГрандВодСервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Гайдара 105, Калининград  
Номер абонента 4088  
Порядковый номер 4915  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00153898  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.04.2024	0,998	138,79	136,54	137,37	135,49	1,88	24	0	0	46,1	40,1	5,98	0,7	0,7	4,7
19.04.2024	2,393	356,39	362,28	352,5	359,39	-6,89	24	0	0	48	41,2	6,79	0,7	0,7	4,2
20.04.2024	2,571	342,57	346,14	338,57	343,18	-4,61	24	0	0	50,2	42,6	7,61	0,7	0,7	3,6
21.04.2024	2,62	341,84	345,05	337,72	342,06	-4,34	24	0	0	51	43,2	7,78	0,7	0,7	3,7
22.04.2024	2,726	344,55	347,93	340,25	344,77	-4,52	24	0	0	51,9	43,9	8,03	0,7	0,7	3,1
23.04.2024	2,699	345,58	348,98	341,16	345,76	-4,6	24	0	0	52,4	44,5	7,94	0,7	0,7	2,9
24.04.2024	2,245	341,94	345,41	338,27	342,67	-4,4	24	0	0	47,9	41,2	6,66	0,7	0,7	4,9
25.04.2024	2,058	341,87	345,5	338,42	342,93	-4,51	24	0	0	46,3	40,2	6,09	0,7	0,7	6,4
26.04.2024	1,845	341,82	345,43	338,56	342,98	-4,42	24	0	0	44,8	39,3	5,47	0,7	0,7	7,8
27.04.2024	1,57	342,68	346,42	339,8	344,13	-4,33	24	0	0	42,2	37,6	4,63	0,7	0,7	12,1
28.04.2024	1,151	347,35	351,75	344,98	349,79	-4,81	24	0	0	37,8	34,5	3,35	0,7	0,7	14,6
29.04.2024	0,679	194,29	186,68	192,85	185,46	7,39	24	0	0	40,3	37,4	2,92	0,7	0,7	16,9
Итого:	23,555	3779,67	3808,11	3740,45	3778,61	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,555														

Общее время работы системы, ч 288

Период нормальной работы системы, ч 288

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.04.2024	482,126	64038,59	63786,55	63211,9	63176,52
29.04.2024	505,681	67818,26	67594,66	66952,35	66955,13

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
15.05.2024 8:15:45