

#14080#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель ГрандВодСервис, ООО, УК
Адрес потребителя Гайдара 105, Калининград
Номер абонента 4088
Порядковый номер 4916
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00153898
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	0,948	0,431	66,89	58,17	65,8	57,45	8,35	24	0	0	59,5	51,7	7,82	0,7	0,7	4
25.04.2021	1,017	0,489	67,79	58	66,69	57,28	9,41	24	0	0	59,8	51,8	7,92	0,7	0,7	3,7
26.04.2021	0,902	0,396	65,84	57,7	64,82	56,98	7,84	24	0	0	58,6	50,8	7,83	0,7	0,7	2,9
27.04.2021	0,917	0,393	65,63	57,68	64,54	56,95	7,59	24	0	0	59,9	51,8	8,1	0,7	0,7	4,1
28.04.2021	0,936	0,402	64,4	56,27	63,3	55,55	7,75	24	0	0	60,4	52,1	8,39	0,7	0,7	6,7
29.04.2021	1,021	0,489	66,15	56,37	65,06	55,66	9,4	24	0	0	60,6	52,5	8,12	0,7	0,7	9,3
30.04.2021	0,846	0,378	64,02	56,05	63,09	55,38	7,71	24	0	0	56,7	49,3	7,39	0,7	0,7	7
01.05.2021	0,975	0,444	65,26	56,12	64,25	55,43	8,82	24	0	0	59,2	51	8,14	0,7	0,7	7,3
02.05.2021	0,953	0,436	64,9	55,67	63,89	55,03	8,86	24	0	0	58	50,1	7,92	0,7	0,7	6,2
03.05.2021	1,007	0,492	66,39	55,76	65,44	55,14	10,3	24	0	0	56,7	49	7,65	0,7	0,7	5,8
04.05.2021	0,849	0,382	61,48	52,49	60,63	51,94	8,69	23	1	1	54,3	47	7,24	0,7	0,7	9,6
05.05.2021	0,96	0,42	63,62	54,84	62,62	54,17	8,45	24	0	0	59,1	50,6	8,5	0,7	0,7	10,4
06.05.2021	0,973	0,438	63,87	54,68	62,88	54	8,88	24	0	0	58,3	49,9	8,43	0,7	0,7	6,9
07.05.2021	1,033	0,458	63,75	54,51	62,65	53,79	8,86	24	0	0	60,9	51,7	9,18	0,7	0,7	6,9
08.05.2021	1,083	0,497	64,29	54,4	63,16	53,68	9,48	24	0	0	61,8	52,5	9,27	0,7	0,7	6,3
09.05.2021	1,029	0,457	63,28	54,13	62,22	53,41	8,81	24	0	0	61,3	52,2	9,14	0,7	0,7	11,1
10.05.2021	1,045	0,495	64,35	54,33	63,27	53,63	9,64	24	0	0	60,4	51,8	8,62	0,7	0,7	17,8
11.05.2021	0,972	0,435	62,89	54,16	61,85	53,46	8,39	24	0	0	60,9	52,3	8,63	0,7	0,7	19,7
12.05.2021	0,962	0,429	62,77	54,23	61,71	53,51	8,2	24	0	0	61,1	52,5	8,61	0,7	0,7	19,2
13.05.2021	0,89	0,383	61,78	54,12	60,74	53,42	7,32	24	0	0	60,8	52,4	8,37	0,7	0,7	9,9
14.05.2021	0,87	0,365	61,32	53,96	60,34	53,25	7,09	24	0	0	60,3	52	8,33	0,7	0,7	10,6
15.05.2021	0,988	0,455	62,71	53,72	61,62	53	8,62	24	0	0	61,4	52,7	8,66	0,7	0,7	10
16.05.2021	0,948	0,428	62,42	53,82	61,39	53,1	8,29	24	0	0	60,4	51,9	8,42	0,7	0,7	12,5
17.05.2021	0,943	0,42	61,89	53,56	60,86	52,84	8,02	24	0	0	61	52,4	8,59	0,7	0,7	14,5
18.05.2021	0,953	0,439	63,1	54,34	62,06	53,62	8,44	24	0	0	60,2	51,9	8,28	0,7	0,7	11,4
19.05.2021	0,99	0,469	62,64	53,29	61,57	52,58	8,99	24	0	0	60,6	52,1	8,46	0,7	0,7	10,4
20.05.2021	0,904	0,385	61,89	54,23	60,84	53,51	7,33	24	0	0	61	52,4	8,59	0,7	0,7	-
21.05.2021	0,907	0,378	61,1	53,58	60,11	52,86	7,25	24	0	0	61,1	52,3	8,79	0,7	0,7	14
22.05.2021	0,973	0,438	62,15	53,48	61,09	52,76	8,33	24	0	0	61,1	52,4	8,73	0,7	0,7	-
23.05.2021	1,015	0,481	62,83	53,32	61,76	52,6	9,16	24	0	0	61	52,4	8,66	0,7	0,7	-
Итого:	28,809	0	1911,4	1646,98	1880,25	1625,98	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,809															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	1614,833	97781,48	82301,02	96033,84	81202,37
23.05.2021	1643,642	99692,88	83948	97914,09	82828,35

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 12:07:40