

#14061#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель ГрандВодСервис, ООО, УК
Адрес потребителя Гайдара 105, Калининград
Номер абонента 4088
Порядковый номер 4916
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00153898
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2022	0,926	0,387	75,71	68,32	74,39	67,36	7,03	24	0	0	62	54,7	7,3	0,7	0,7	-
25.04.2022	0,89	0,358	75,03	68,01	73,78	67,08	6,7	24	0	0	61	53,9	7,18	0,7	0,7	-
26.04.2022	0,92	0,375	75,08	67,82	73,83	66,87	6,96	24	0	0	61,3	53,9	7,42	0,7	0,7	-
27.04.2022	0,978	0,413	75,7	67,67	74,42	66,72	7,7	24	0	0	61,3	53,7	7,57	0,7	0,7	-
28.04.2022	0,943	0,377	75,07	67,68	73,79	66,74	7,05	24	0	0	61,2	53,6	7,63	0,7	0,7	-
29.04.2022	0,959	0,386	74,93	67,44	73,66	66,48	7,18	24	0	0	61,5	53,7	7,77	0,7	0,7	-
30.04.2022	0,986	0,409	75,35	67,36	74,06	66,42	7,64	24	0	0	61,5	53,7	7,77	0,7	0,7	-
01.05.2022	0,96	0,383	74,57	67,16	73,29	66,2	7,09	24	0	0	61,7	53,8	7,88	0,7	0,7	-
02.05.2022	0,911	0,342	73,71	67,11	72,46	66,15	6,31	24	0	0	61,6	53,7	7,9	0,7	0,7	-
03.05.2022	1,017	0,449	75,74	66,96	74,43	66,04	8,39	24	0	0	60,8	53,2	7,63	0,7	0,7	-
04.05.2022	0,968	0,398	74,71	66,88	73,45	65,95	7,5	24	0	0	61,1	53,4	7,74	0,7	0,7	-
05.05.2022	0,9	0,329	73,22	66,77	71,97	65,83	6,14	24	0	0	61,6	53,6	7,97	0,7	0,7	-
06.05.2022	0,852	0,291	72,31	66,63	71,08	65,67	5,41	24	0	0	61,6	53,7	7,9	0,7	0,7	-
07.05.2022	0,998	0,423	74,46	66,31	73,18	65,35	7,83	24	0	0	61,8	53,9	7,88	0,7	0,7	-
08.05.2022	0,963	0,397	73,94	66,26	72,67	65,31	7,36	24	0	0	61,4	53,6	7,8	0,7	0,7	-
09.05.2022	0,895	0,325	72,5	66,2	71,26	65,24	6,02	24	0	0	61,9	53,8	8,02	0,7	0,7	-
10.05.2022	0,918	0,381	73,92	66,25	72,74	65,38	7,36	24	0	0	59,7	52,4	7,3	0,7	0,7	-
11.05.2022	0,885	0,333	72,69	66,13	71,47	65,21	6,26	24	0	0	61,2	53,6	7,68	0,7	0,7	-
12.05.2022	0,864	0,348	72,56	65,47	71,41	64,58	6,83	24	0	0	58,9	51,7	7,16	0,7	0,7	-
13.05.2022	0,932	0,372	72,68	65,54	71,4	64,58	6,82	24	0	0	62	54,1	7,9	0,7	0,7	-
14.05.2022	0,911	0,352	72,24	65,47	71	64,51	6,49	24	0	0	62	54,1	7,9	0,7	0,7	-
15.05.2022	0,927	0,372	72,95	65,66	71,69	64,73	6,96	24	0	0	61,3	53,6	7,72	0,7	0,7	-
16.05.2022	0,917	0,361	72,41	65,44	71,16	64,5	6,66	24	0	0	61,7	53,9	7,85	0,7	0,7	-
17.05.2022	0,947	0,378	73,26	65,94	71,99	65	6,99	24	0	0	61,8	53,9	7,9	0,7	0,7	-
18.05.2022	0,931	0,362	72,62	65,67	71,38	64,71	6,67	24	0	0	61,9	53,9	8,01	0,7	0,7	-
19.05.2022	0,92	0,36	71,91	65,01	70,63	64,05	6,58	24	0	0	62	54	7,98	0,7	0,7	-
20.05.2022	0,911	0,359	71,42	64,55	70,18	63,59	6,59	24	0	0	62	54,2	7,89	0,7	0,7	-
21.05.2022	0,974	0,419	72,55	64,55	71,28	63,59	7,69	24	0	0	62	54,2	7,83	0,7	0,7	-
22.05.2022	0,902	0,351	71,45	64,64	70,23	63,71	6,52	24	0	0	61,6	53,7	7,87	0,7	0,7	-
23.05.2022	0,836	0,285	69,95	64,49	68,74	63,53	5,21	24	0	0	61,9	53,9	8,06	0,7	0,7	-
Итого:	27,841	0	2204,64	1989,39	2167,02	1961,08	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,841															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2022	167,738	11616,59	10255,13	11414,22	10123,59
23.05.2022	195,579	13821,23	12244,52	13581,24	12084,67

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2022 17:38:09