

#84156#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель ГрандВодСервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Гайдара 105, Калининград  
Номер абонента 4088  
Порядковый номер 4916  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00153898  
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	0,963	0,45	54,53	45,43	53,61	44,89	8,72	24	0	0	61,3	51,7	9,58	0,7	0,7	4,9
25.04.2024	0,961	0,438	54,01	45,26	53,02	44,7	8,32	24	0	0	62,6	52,8	9,85	0,7	0,7	6,4
26.04.2024	0,965	0,428	53,61	45,32	52,61	44,67	7,94	24	0	0	64,2	54	10,2	0,7	0,7	7,8
27.04.2024	1,024	0,476	54,31	45,19	53,28	44,51	8,77	24	0	0	64,8	54,5	10,25	0,7	0,7	12,1
28.04.2024	0,998	0,457	53,85	45,14	52,8	44,46	8,34	24	0	0	65	54,8	10,2	0,7	0,7	14,6
29.04.2024	0,949	0,431	53,27	45,09	52,26	44,42	7,84	24	0	0	64,8	54,9	9,88	0,7	0,7	16,9
30.04.2024	0,937	0,408	52,85	45,18	51,82	44,48	7,34	24	0	0	65,7	55,5	10,2	0,7	0,7	16,1
01.05.2024	0,942	0,432	53,41	45,19	52,37	44,5	7,87	24	0	0	64,6	54,9	9,73	0,7	0,7	-
02.05.2024	0,908	0,401	52,87	45,1	51,89	44,45	7,44	24	0	0	63,9	54,2	9,71	0,7	0,7	-
03.05.2024	0,882	0,371	51,98	45,07	50,98	44,35	6,63	24	0	0	65,7	55,6	10,05	0,7	0,7	-
04.05.2024	0,965	0,435	52,69	44,66	51,65	43,94	7,71	24	0	0	66,6	56,2	10,33	0,7	0,7	-
05.05.2024	0,928	0,418	52,17	44,44	51,13	43,73	7,4	24	0	0	66,4	56,3	10,08	0,7	0,7	-
06.05.2024	0,857	0,347	50,94	44,35	49,95	43,68	6,27	24	0	0	65,6	55,4	10,23	0,7	0,7	-
07.05.2024	0,9	0,389	51,59	44,09	50,61	43,46	7,15	24	0	0	64,7	54,7	10,08	0,7	0,7	-
08.05.2024	0,881	0,354	51	44,07	50,03	43,47	6,56	24	0	0	64,9	54,5	10,45	0,7	0,7	-
09.05.2024	0,962	0,424	52,09	43,89	51,1	43,27	7,83	24	0	0	65	54,5	10,44	0,7	0,7	-
10.05.2024	0,922	0,386	51,36	43,84	50,38	43,25	7,13	24	0	0	64,9	54,2	10,63	0,7	0,7	-
11.05.2024	0,919	0,384	51,33	43,71	50,36	43,16	7,2	24	0	0	64,2	53,6	10,57	0,7	0,7	-
12.05.2024	1,098	0,557	54,65	43,67	53,65	43,11	10,54	24	0	0	63,5	53,5	10,01	0,7	0,7	-
13.05.2024	0,959	0,416	51,7	43,59	50,71	43,02	7,69	24	0	0	64,8	54,2	10,68	0,7	0,7	-
14.05.2024	0,968	0,424	51,9	43,78	50,91	43,13	7,78	24	0	0	65,4	54,8	10,6	0,7	0,7	-
15.05.2024	0,969	0,429	51,98	43,7	50,97	43,08	7,89	24	0	0	64,9	54,3	10,6	0,7	0,7	-
16.05.2024	0,954	0,423	51,58	43,62	50,58	42,95	7,63	24	0	0	65,9	55,4	10,53	0,7	0,7	-
17.05.2024	0,96	0,437	52,7	44,39	51,68	43,73	7,95	24	0	0	65,3	55,2	10,12	0,7	0,7	-
18.05.2024	0,965	0,442	51,89	43,45	50,9	42,85	8,05	24	0	0	65,1	54,9	10,23	0,7	0,7	-
19.05.2024	0,921	0,426	51,58	43,3	50,6	42,73	7,87	24	0	0	63,9	54,2	9,76	0,7	0,7	-
20.05.2024	0,851	0,37	50,33	43,18	49,39	42,56	6,83	24	0	0	64,1	54,5	9,66	0,7	0,7	-
21.05.2024	0,881	0,399	50,92	43,09	49,95	42,54	7,41	24	0	0	63,6	53,9	9,65	0,7	0,7	-
22.05.2024	0,811	0,329	49,48	43,1	48,52	42,51	6,01	24	0	0	64,8	54,9	9,91	0,7	0,7	-
23.05.2024	0,581	0,269	37,74	32,52	37,06	32,08	4,98	24	0	0	61,6	53,1	8,53	0,7	0,7	-
Итого:	27,781	0	1554,31	1316,41	1524,77	1297,68	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,781															

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2024	199,217	13568,67	11961	13318,32	11789,08
23.05.2024	226,998	15122,98	13277,41	14843,09	13086,76

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.05.2024 7:22:37