

# #14077#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель ГрандВодСервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Гайдара 105, Калининград  
Номер абонента 4088  
Порядковый номер 4916  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00153898  
Номер системы 2

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,893	0,366	60,63	53,27	59,64	52,56	7,08	24	0	0	60,9	52,1	8,79	0,7	0,7	16
25.05.2021	0,934	0,408	61,11	53,04	60,07	52,32	7,75	24	0	0	61,2	52,4	8,81	0,7	0,7	-
26.05.2021	0,942	0,412	61,31	53,07	60,28	52,35	7,93	24	0	0	60,9	52,2	8,77	0,7	0,7	-
27.05.2021	0,926	0,384	67,22	59,62	66,09	58,83	7,26	24	0	0	61	52,8	8,18	0,7	0,7	-
28.05.2021	0,882	0,332	71,32	64,8	70,12	63,9	6,22	24	0	0	61,3	53,5	7,82	0,7	0,7	11
29.05.2021	0,93	0,379	72,07	64,76	70,85	63,84	7,01	24	0	0	61,4	53,6	7,84	0,7	0,7	12,3
30.05.2021	0,941	0,382	72,32	64,91	71,05	63,98	7,07	24	0	0	61,5	53,6	7,91	0,7	0,7	-
31.05.2021	0,953	0,392	72,44	64,88	71,2	63,95	7,25	24	0	0	61,7	53,8	7,9	0,7	0,7	16
01.06.2021	0,909	0,353	71,38	64,56	70,15	63,61	6,54	24	0	0	61,9	53,9	7,97	0,7	0,7	-
02.06.2021	0,918	0,366	71,58	64,49	70,33	63,54	6,79	24	0	0	61,8	54	7,83	0,7	0,7	-
03.06.2021	0,869	0,327	71,08	64,83	69,86	63,87	5,99	24	0	0	61,9	54,2	7,79	0,7	0,7	15
04.06.2021	0,858	0,325	71,05	64,85	69,81	63,89	5,92	24	0	0	62	54,3	7,67	0,7	0,7	-
05.06.2021	0,879	0,349	71,12	64,45	69,91	63,49	6,42	24	0	0	61,8	54,2	7,58	0,7	0,7	13,4
06.06.2021	0,856	0,334	70,64	64,26	69,41	63,31	6,1	24	0	0	61,9	54,3	7,56	0,7	0,7	22
07.06.2021	0,842	0,319	70,34	64,24	69,14	63,28	5,86	24	0	0	62	54,4	7,55	0,7	0,7	-
08.06.2021	0,88	0,37	71,19	64,09	69,99	63,16	6,83	24	0	0	61,4	54,1	7,34	0,7	0,7	18,8
09.06.2021	0,831	0,328	70,25	63,91	69,05	62,98	6,07	24	0	0	61,3	54	7,3	0,7	0,7	21
10.06.2021	0,821	0,326	70,21	63,91	69,02	63	6,02	24	0	0	61,1	53,9	7,22	0,7	0,7	-
11.06.2021	0,925	0,41	71,52	63,67	70,29	62,73	7,56	24	0	0	61,6	54,3	7,31	0,7	0,7	-
12.06.2021	0,794	0,292	69,12	63,49	67,92	62,55	5,37	24	0	0	61,6	54,2	7,41	0,7	0,7	-
13.06.2021	0,873	0,359	70,07	63,23	68,87	62,32	6,55	24	0	0	61,7	54,2	7,52	0,7	0,7	-
14.06.2021	0,828	0,316	69,47	63,46	68,27	62,51	5,76	24	0	0	61,9	54,4	7,54	0,7	0,7	-
15.06.2021	0,832	0,345	70,03	63,28	68,86	62,4	6,46	24	0	0	60,4	53,3	7,14	0,7	0,7	-
16.06.2021	0,888	0,369	70,34	63,25	69,13	62,33	6,8	24	0	0	61,7	54,2	7,51	0,7	0,7	-
17.06.2021	0,847	0,34	68,93	62,41	67,73	61,49	6,24	24	0	0	61,7	54,2	7,51	0,7	0,7	-
18.06.2021	0,841	0,341	68,51	62,04	67,3	61,08	6,22	24	0	0	62,1	54,6	7,47	0,7	0,7	-
19.06.2021	0,797	0,312	67,82	61,91	66,62	60,95	5,67	24	0	0	62,1	54,8	7,31	0,7	0,7	-
20.06.2021	0,803	0,329	68,11	61,86	66,91	60,93	5,98	24	0	0	62	54,9	7,08	0,7	0,7	-
21.06.2021	0,719	0,26	66,97	62,01	65,77	61,05	4,72	24	0	0	62,2	55,2	7	0,7	0,7	-
22.06.2021	0,752	0,296	67,42	61,83	66,22	60,88	5,34	24	0	0	62,1	55,2	6,86	0,7	0,7	-
23.06.2021	0,586	0,231	58,44	54,04	57,46	53,27	4,19	24	0	0	61	54,7	6,24	0,7	0,7	-
Итого:	26,549	0	2134,01	1928,42	2097,32	1900,35	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,549															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	1643,642	99692,88	83948	97914,09	82828,35
23.06.2021	1670,191	101826,89	85876,42	100011,41	84728,7

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.06.2021 19:08:33