

# #14060#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель ГрандВодСервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Гайдара 105, Калининград  
Номер абонента 4088  
Порядковый номер 4916  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00153898  
Номер системы 2

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2022	0,917	0,363	71,2	64,21	69,97	63,27	6,7	24	0	0	61,8	53,8	7,94	0,7	0,7	-
25.05.2022	0,828	0,289	69,78	64,21	68,56	63,26	5,3	24	0	0	61,8	54	7,88	0,7	0,7	-
26.05.2022	0,853	0,314	70,04	63,97	68,82	63,03	5,79	24	0	0	61,7	53,8	7,88	0,7	0,7	-
27.05.2022	0,879	0,328	70,47	64,14	69,26	63,2	6,06	24	0	0	61,8	53,9	7,94	0,7	0,7	-
28.05.2022	0,885	0,346	70,76	63,97	69,57	63,06	6,51	24	0	0	61,1	53,3	7,75	0,7	0,7	-
29.05.2022	0,91	0,369	71,06	63,85	69,85	62,95	6,9	24	0	0	61,3	53,5	7,76	0,7	0,7	-
30.05.2022	0,909	0,364	70,52	63,48	69,3	62,58	6,72	24	0	0	61,7	53,8	7,92	0,7	0,7	-
31.05.2022	0,924	0,374	70,41	63,18	69,2	62,25	6,95	24	0	0	61,8	53,8	7,95	0,7	0,7	-
01.06.2022	0,878	0,334	69,64	63,11	68,44	62,21	6,23	24	0	0	61,5	53,6	7,91	0,7	0,7	-
02.06.2022	0,862	0,319	69,87	63,71	68,65	62,78	5,87	24	0	0	62	54	7,97	0,7	0,7	-
03.06.2022	0,902	0,352	71,46	64,75	70,25	63,79	6,46	24	0	0	62	54,2	7,85	0,7	0,7	-
04.06.2022	0,905	0,355	71,42	64,62	70,19	63,66	6,53	24	0	0	62,1	54,2	7,85	0,7	0,7	-
05.06.2022	0,922	0,379	71,88	64,67	70,62	63,71	6,91	24	0	0	62,1	54,3	7,74	0,7	0,7	-
06.06.2022	0,865	0,333	70,8	64,44	69,58	63,48	6,1	24	0	0	62,1	54,4	7,69	0,7	0,7	-
07.06.2022	0,81	0,295	69,15	63,51	67,95	62,55	5,4	24	0	0	62,1	54,4	7,66	0,7	0,7	-
08.06.2022	0,872	0,358	70,41	63,65	69,18	62,69	6,49	24	0	0	62	54,5	7,48	0,7	0,7	-
09.06.2022	0,857	0,341	70,24	63,75	69,02	62,79	6,23	24	0	0	62,1	54,6	7,47	0,7	0,7	-
10.06.2022	0,813	0,299	69,35	63,65	68,15	62,69	5,46	24	0	0	62,1	54,5	7,54	0,7	0,7	-
11.06.2022	0,832	0,313	69,55	63,55	68,33	62,59	5,74	24	0	0	62,1	54,5	7,58	0,7	0,7	-
12.06.2022	0,77	0,262	68,5	63,51	67,3	62,55	4,75	24	0	0	62,1	54,5	7,58	0,7	0,7	-
13.06.2022	0,827	0,312	69,44	63,49	68,21	62,53	5,68	24	0	0	62,1	54,5	7,56	0,7	0,7	-
14.06.2022	0,843	0,327	69,77	63,45	68,58	62,51	6,07	24	0	0	61,5	54	7,53	0,7	0,7	-
15.06.2022	0,758	0,244	68,05	63,39	66,85	62,43	4,42	24	0	0	62,1	54,3	7,76	0,7	0,7	-
16.06.2022	0,807	0,284	68,76	63,35	67,55	62,39	5,16	24	0	0	62,1	54,3	7,77	0,7	0,7	-
17.06.2022	0,859	0,336	69,56	63,18	68,33	62,22	6,11	24	0	0	62,1	54,4	7,7	0,7	0,7	-
18.06.2022	0,785	0,269	68,3	63,11	67,1	62,15	4,95	24	0	0	62,1	54,4	7,68	0,7	0,7	-
19.06.2022	0,807	0,29	68,73	63,18	67,53	62,22	5,31	24	0	0	62,1	54,4	7,64	0,7	0,7	-
20.06.2022	0,835	0,315	69	63,02	67,79	62,06	5,73	24	0	0	62,1	54,4	7,74	0,7	0,7	-
21.06.2022	0,834	0,306	68,85	62,98	67,64	62,02	5,62	24	0	0	62,1	54,3	7,81	0,7	0,7	-
22.06.2022	0,818	0,287	68,59	63,11	67,38	62,16	5,22	24	0	0	62,1	54,1	7,96	0,7	0,7	-
23.06.2022	0,858	0,336	69,61	63,26	68,4	62,3	6,1	24	0	0	62,1	54,4	7,69	0,7	0,7	-
Итого:	26,424	0	2165,17	1973,45	2127,55	1944,08	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,424															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2022	195,579	13821,23	12244,52	13581,24	12084,67
23.06.2022	222,003	15986,4	14217,97	15708,79	14028,75

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
28.06.2022 8:24:57