

#88399#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель ГрандВодСервис, ООО, УК
Адрес потребителя Гайдара 105, Калининград
Номер абонента 4088
Порядковый номер 4916
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00153898
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2024	0,69	0,345	35,8	29,16	35,13	28,75	6,38	24	0	0	64,7	55	9,72	0,7	0,7	-
25.05.2024	0,775	0,323	36,5	30,32	35,75	29,84	5,91	24	0	0	67	54,4	12,6	0,7	0,7	-
26.05.2024	0,827	0,354	37,32	30,52	36,6	30,04	6,56	24	0	0	66,9	54	12,93	0,7	0,7	-
27.05.2024	0,818	0,36	37,43	30,62	36,68	30,14	6,54	24	0	0	66,9	54,3	12,63	0,7	0,7	-
28.05.2024	0,795	0,339	37,01	30,56	36,27	30,08	6,19	24	0	0	67	54,3	12,67	0,7	0,7	-
29.05.2024	0,796	0,326	37,05	30,77	36,3	30,29	6,01	24	0	0	67,1	54,2	12,94	0,7	0,7	-
30.05.2024	0,829	0,359	37,65	30,8	36,89	30,32	6,57	24	0	0	67,1	54,3	12,82	0,7	0,7	-
31.05.2024	0,781	0,307	36,57	30,73	35,83	30,25	5,58	24	0	0	67,6	54,3	13,28	0,7	0,7	-
01.06.2024	0,808	0,331	37,14	30,83	36,39	30,35	6,04	24	0	0	67,6	54,4	13,2	0,7	0,7	-
02.06.2024	0,828	0,357	37,61	30,83	36,86	30,35	6,51	24	0	0	67,4	54,5	12,89	0,7	0,7	-
03.06.2024	0,781	0,303	36,61	30,83	35,86	30,35	5,51	24	0	0	67,7	54,3	13,4	0,7	0,7	-
04.06.2024	0,836	0,352	37,58	30,87	36,83	30,39	6,44	24	0	0	67,4	54,2	13,17	0,7	0,7	-
05.06.2024	0,82	0,337	37,45	31,01	36,69	30,53	6,16	24	0	0	67,5	54,2	13,29	0,7	0,7	-
06.06.2024	0,78	0,323	37,34	31,12	36,59	30,64	5,95	24	0	0	66	53,3	12,7	0,7	0,7	-
07.06.2024	0,761	0,312	37,21	31,09	36,48	30,61	5,87	24	0	0	64,9	52,4	12,46	0,7	0,7	-
08.06.2024	0,818	0,356	37,95	30,95	37,22	30,47	6,75	24	0	0	64,8	52,3	12,56	0,7	0,7	-
09.06.2024	0,856	0,394	38,66	30,95	37,89	30,47	7,42	24	0	0	64,8	52,4	12,43	0,7	0,7	-
10.06.2024	0,81	0,345	37,83	31	37,08	30,52	6,56	24	0	0	64,8	52,1	12,64	0,7	0,7	-
11.06.2024	0,829	0,354	37,97	30,95	37,24	30,47	6,77	24	0	0	64,7	52	12,73	0,7	0,7	-
12.06.2024	0,804	0,349	37,69	30,87	36,97	30,39	6,58	24	0	0	64,7	52,2	12,46	0,7	0,7	-
13.06.2024	0,829	0,354	37,81	30,74	37,07	30,26	6,81	24	0	0	64,6	51,8	12,88	0,7	0,7	-
14.06.2024	0,826	0,356	37,8	30,79	37,1	30,31	6,79	24	0	0	64,6	51,8	12,77	0,7	0,7	-
15.06.2024	0,87	0,401	38,57	30,7	37,83	30,22	7,61	24	0	0	64,6	52	12,54	0,7	0,7	-
16.06.2024	0,877	0,427	37,66	29,35	36,95	28,89	8,06	23	1	1	64,6	52,2	12,37	0,7	0,7	-
17.06.2024	0,781	0,336	37,3	30,72	36,59	30,24	6,35	24	0	0	64,6	52,3	12,22	0,7	0,7	-
18.06.2024	0,812	0,364	37,77	30,72	37,07	30,24	6,83	24	0	0	64,5	52,2	12,27	0,7	0,7	-
19.06.2024	0,583	0,268	26,82	21,66	26,33	21,32	5,01	17	7	1	64,5	52,3	12,19	0,7	0,7	-
20.06.2024	0,591	0,269	26,92	21,67	26,41	21,33	5,08	17	7	1	64,4	52,1	12,33	0,7	0,7	-
21.06.2024	0,801	0,353	37,45	30,51	36,73	30,03	6,7	24	0	0	64,4	52	12,37	0,7	0,7	-
22.06.2024	0,809	0,365	37,56	30,4	36,87	29,92	6,95	24	0	0	64,4	52,2	12,16	0,7	0,7	-
23.06.2024	0,808	0,355	37,31	30,31	36,62	29,83	6,79	24	0	0	64,4	51,9	12,46	0,7	0,7	-
Итого:	24,629	0	1139,34	932,35	1117,12	917,84	0	729	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,629															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 729

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2024	226,998	15122,98	13277,41	14843,09	13086,76
23.06.2024	251,627	16262,32	14209,76	15960,21	14004,6

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.06.2024 12:40:22