

#133933#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ГрандВодСервис, ООО, УК

Гайдара 105, Калининград

4088

4916

ВКТ-7

00153898

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,953	0,458	42,46	33,57	41,65	33,09	8,56	24	0	0	65	53	12	0,7	0,7	-
25.05.2025	0,981	0,485	42,99	33,49	42,18	33,01	9,17	24	0	0	64,6	52,9	11,71	0,7	0,7	-
26.05.2025	0,903	0,419	41,49	33,33	40,71	32,85	7,86	24	0	0	64,8	52,9	11,9	0,7	0,7	-
27.05.2025	0,709	0,368	41,22	33,08	40,64	32,74	7,9	24	0	0	53,2	44,3	8,89	0,7	0,7	-
28.05.2025	0,613	0,322	32,68	26,19	32,14	25,85	6,29	24	0	0	59,5	50,3	9,22	0,7	0,7	-
29.05.2025	0,602	0,345	28,78	22,14	28,28	21,84	6,44	24	0	0	61,6	52,1	9,46	0,7	0,7	-
30.05.2025	0,776	0,34	30,72	23,69	30,13	23,45	6,68	24	0	0	65,1	50,5	14,59	0,7	0,7	-
31.05.2025	0,777	0,343	31,05	23,88	30,47	23,64	6,83	24	0	0	64	49,5	14,46	0,7	0,7	-
01.06.2025	0,829	0,374	31,3	23,55	30,71	23,31	7,4	24	0	0	65	50,2	14,85	0,7	0,7	-
02.06.2025	0,771	0,327	30,05	23,19	29,49	22,95	6,54	24	0	0	65	49,9	15,08	0,7	0,7	-
03.06.2025	0,729	0,297	29,31	23,1	28,75	22,86	5,89	24	0	0	65	49,8	15,16	0,7	0,7	-
04.06.2025	0,773	0,337	30,02	23,05	29,46	22,81	6,65	24	0	0	65	50,1	14,91	0,7	0,7	-
05.06.2025	0,724	0,3	29,13	22,94	28,59	22,7	5,89	24	0	0	65	50	14,98	0,7	0,7	-
06.06.2025	0,779	0,346	30,04	22,85	29,44	22,61	6,83	24	0	0	65	50,3	14,74	0,7	0,7	-
07.06.2025	0,763	0,335	29,66	22,77	29,11	22,53	6,58	24	0	0	65	50,2	14,81	0,7	0,7	-
08.06.2025	0,801	0,371	30,34	22,73	29,74	22,49	7,25	24	0	0	65	50,4	14,67	0,7	0,7	-
09.06.2025	0,788	0,353	29,98	22,7	29,4	22,46	6,94	24	0	0	65	50,1	14,94	0,7	0,7	-
10.06.2025	0,739	0,305	29,07	22,65	28,54	22,41	6,13	24	0	0	65	49,7	15,24	0,7	0,7	-
11.06.2025	0,736	0,3	28,86	22,56	28,32	22,32	6	24	0	0	64,9	49,3	15,59	0,7	0,7	-
12.06.2025	0,771	0,328	29,3	22,43	28,74	22,19	6,55	24	0	0	64,9	49,4	15,55	0,7	0,7	-
13.06.2025	0,791	0,348	29,64	22,36	29,06	22,12	6,94	24	0	0	64,9	49,4	15,5	0,7	0,7	-
14.06.2025	0,758	0,319	29	22,28	28,43	22,04	6,39	24	0	0	64,9	49,4	15,56	0,7	0,7	-
15.06.2025	0,85	0,404	30,65	22,32	30,05	22,08	7,97	24	0	0	65	49,9	15,13	0,7	0,7	-
16.06.2025	0,783	0,344	29,43	22,26	28,88	22,02	6,86	24	0	0	65	49,6	15,31	0,7	0,7	-
17.06.2025	0,871	0,428	30,92	22,14	30,33	21,9	8,43	24	0	0	65	50,2	14,74	0,7	0,7	-
18.06.2025	0,758	0,331	28,94	22,07	28,39	21,83	6,56	24	0	0	65	49,8	15,19	0,7	0,7	-
19.06.2025	0,792	0,372	29,79	21,95	29,25	21,71	7,54	24	0	0	63,2	48,7	14,49	0,7	0,7	-
20.06.2025	0,791	0,358	29,17	21,8	28,63	21,56	7,07	24	0	0	65	49,6	15,4	0,7	0,7	-
21.06.2025	0,781	0,353	28,98	21,67	28,43	21,43	7	24	0	0	65	49,6	15,34	0,7	0,7	-
22.06.2025	0,81	0,377	29,45	21,67	28,86	21,43	7,43	24	0	0	65	49,6	15,33	0,7	0,7	-
23.06.2025	0,736	0,314	28,09	21,58	27,58	21,34	6,24	24	0	0	65	49,4	15,5	0,7	0,7	-
Итого:	24,238	0	972,51	745,99	954,38	737,57	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,238															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	516,352	26588,68	21898,74	26095,32	21599,52
23.06.2025	540,59	27561,19	22644,73	27049,7	22337,09

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 7:41:33