

#14078#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель ГрандВодСервис, ООО, УК
Адрес потребителя Гайдара 105, Калининград
Номер абонента 4088
Порядковый номер 4916
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00153898
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,758	0,28	72,21	66,93	70,99	65,97	5,02	24	0	0	62,2	55,4	6,79	0,7	0,7	-
25.06.2021	0,757	0,272	72,46	67,22	71,22	66,26	4,96	24	0	0	62,1	55,3	6,82	0,7	0,7	-
26.06.2021	0,78	0,291	72,29	66,79	71,04	65,83	5,21	24	0	0	62,2	55,2	6,95	0,7	0,7	-
27.06.2021	0,802	0,308	72,65	66,78	71,4	65,82	5,58	24	0	0	61,9	55	6,92	0,7	0,7	-
28.06.2021	0,78	0,284	72,19	66,77	70,95	65,81	5,14	24	0	0	62	55	7,01	0,7	0,7	-
29.06.2021	0,775	0,282	72,51	67,13	71,27	66,17	5,1	24	0	0	62,1	55,2	6,91	0,7	0,7	-
30.06.2021	0,639	0,266	68,6	63,04	67,61	62,27	5,34	23	1	1	56,4	50,9	5,43	0,7	0,7	-
01.07.2021	0,774	0,296	71,17	65,49	69,96	64,53	5,43	24	0	0	61,6	54,7	6,83	0,7	0,7	-
02.07.2021	0,789	0,303	70,95	65,18	69,73	64,22	5,51	24	0	0	62,1	55,1	6,98	0,7	0,7	-
03.07.2021	0,751	0,274	70,46	65,21	69,26	64,25	5,01	24	0	0	61,8	54,8	6,91	0,7	0,7	-
04.07.2021	0,751	0,283	70,7	65,23	69,5	64,28	5,22	24	0	0	61,2	54,5	6,74	0,7	0,7	-
05.07.2021	0,71	0,237	69,91	65,41	68,71	64,45	4,26	24	0	0	61,9	54,9	6,92	0,7	0,7	-
06.07.2021	0,754	0,275	69,99	64,79	68,78	63,83	4,95	24	0	0	62,1	55,1	7,01	0,7	0,7	-
07.07.2021	0,745	0,274	69,99	64,85	68,79	63,89	4,9	24	0	0	62,1	55,2	6,92	0,7	0,7	-
08.07.2021	0,686	0,212	68,89	64,81	67,69	63,85	3,84	24	0	0	62,2	55,2	7,03	0,7	0,7	-
09.07.2021	0,73	0,276	70,31	64,99	69,1	64,03	5,07	24	0	0	60,8	54,2	6,6	0,7	0,7	-
10.07.2021	0,725	0,272	69,98	64,69	68,78	63,73	5,05	24	0	0	60,1	53,5	6,61	0,7	0,7	-
11.07.2021	0,716	0,261	69,85	64,74	68,65	63,8	4,85	24	0	0	60,1	53,4	6,66	0,7	0,7	-
12.07.2021	0,681	0,23	69,49	64,96	68,29	64	4,29	24	0	0	60,1	53,6	6,57	0,7	0,7	-
13.07.2021	0,696	0,26	70,06	65,02	68,86	64,07	4,79	24	0	0	60	53,7	6,36	0,7	0,7	-
14.07.2021	0,686	0,254	69,77	64,88	68,57	63,92	4,65	24	0	0	60,2	53,8	6,36	0,7	0,7	-
15.07.2021	0,64	0,23	70,56	66,04	69,35	65,15	4,2	24	0	0	60,2	54,3	5,93	0,7	0,7	-
16.07.2021	0,679	0,241	80,75	76,01	79,38	75,02	4,36	24	0	0	60,2	54,6	5,58	0,7	0,7	-
17.07.2021	0,664	0,26	80,56	75,31	79,34	74,39	4,95	24	0	0	57,7	52,6	5,08	0,7	0,7	-
18.07.2021	0,679	0,233	79,82	75,24	78,5	74,28	4,22	24	0	0	60,2	54,4	5,76	0,7	0,7	-
19.07.2021	0,653	0,195	78,73	74,85	77,46	73,89	3,57	24	0	0	60,2	54,2	5,93	0,7	0,7	-
20.07.2021	0,668	0,207	77,97	73,89	76,73	72,94	3,79	24	0	0	60	54	6,01	0,7	0,7	-
21.07.2021	0,707	0,237	79,24	74,53	77,95	73,56	4,39	24	0	0	60,1	54	6,03	0,7	0,7	-
22.07.2021	0,737	0,266	79	73,81	77,71	72,85	4,86	24	0	0	60	53,8	6,11	0,7	0,7	-
23.07.2021	0,715	0,245	77,87	73,13	76,63	72,17	4,46	24	0	0	60,2	54	6,2	0,7	0,7	-
Итого:	21,627	0	2188,93	2037,72	2152,2	2009,23	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,627															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	1670,191	101826,89	85876,42	100011,41	84728,7
23.07.2021	1691,818	104015,82	87914,14	102163,61	86737,93

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2021 8:01:23