

#14059#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель ГрандВодСервис, ООО, УК
Адрес потребителя Гайдара 105, Калининград
Номер абонента 4088
Порядковый номер 4916
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00153898
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2022	0,805	0,294	68,93	63,3	67,73	62,34	5,39	24	0	0	62,1	54,5	7,57	0,7	0,7	-
25.06.2022	0,751	0,255	68,09	63,18	66,88	62,22	4,66	24	0	0	62,1	54,7	7,4	0,7	0,7	-
26.06.2022	0,753	0,271	68,38	63,24	67,18	62,28	4,9	24	0	0	62,1	54,9	7,21	0,7	0,7	-
27.06.2022	0,719	0,25	68,03	63,27	66,83	62,31	4,52	24	0	0	62,1	55,1	7,04	0,7	0,7	-
28.06.2022	0,653	0,192	66,82	63,11	65,62	62,15	3,47	24	0	0	62,2	55,1	7,03	0,7	0,7	-
29.06.2022	0,676	0,21	66,62	62,64	65,42	61,68	3,74	24	0	0	62,2	55	7,15	0,7	0,7	-
30.06.2022	0,734	0,264	67,25	62,27	66,05	61,31	4,74	24	0	0	62,2	55	7,17	0,7	0,7	-
01.07.2022	0,705	0,241	66,15	61,56	64,95	60,6	4,35	24	0	0	62,2	55	7,21	0,7	0,7	-
02.07.2022	0,749	0,272	66,5	61,32	65,3	60,38	4,92	24	0	0	62,2	54,8	7,33	0,7	0,7	-
03.07.2022	0,758	0,273	66,54	61,32	65,33	60,37	4,96	24	0	0	62,2	54,8	7,43	0,7	0,7	-
04.07.2022	0,747	0,261	66,34	61,32	65,14	60,39	4,75	24	0	0	62,2	54,7	7,46	0,7	0,7	-
05.07.2022	0,741	0,257	66,11	61,15	64,91	60,25	4,66	24	0	0	62,2	54,6	7,52	0,7	0,7	-
06.07.2022	0,725	0,235	65,76	61,14	64,56	60,29	4,27	24	0	0	62,2	54,6	7,62	0,7	0,7	-
07.07.2022	0,76	0,263	66,2	60,98	64,99	60,2	4,79	24	0	0	62,2	54,5	7,68	0,7	0,7	-
08.07.2022	0,764	0,268	66,1	60,82	64,91	60,04	4,87	24	0	0	62,2	54,5	7,71	0,7	0,7	-
09.07.2022	0,723	0,221	65,27	60,82	64,07	60,03	4,04	24	0	0	62,2	54,3	7,82	0,7	0,7	-
10.07.2022	0,805	0,295	66,46	60,62	65,26	59,88	5,38	24	0	0	62,1	54,3	7,86	0,7	0,7	-
11.07.2022	0,768	0,258	65,76	60,61	64,56	59,87	4,69	24	0	0	62,1	54,2	7,97	0,7	0,7	-
12.07.2022	0,739	0,232	65,26	60,6	64,07	59,87	4,2	24	0	0	62,2	54,1	8,01	0,7	0,7	-
13.07.2022	0,762	0,255	65,67	60,55	64,48	59,83	4,65	24	0	0	62,2	54,2	7,9	0,7	0,7	-
14.07.2022	0,761	0,257	65,62	60,45	64,43	59,73	4,7	24	0	0	62,1	54,2	7,9	0,7	0,7	-
15.07.2022	0,712	0,209	64,71	60,43	63,51	59,7	3,81	24	0	0	62,2	54,2	7,98	0,7	0,7	-
16.07.2022	0,807	0,291	66,15	60,41	64,97	59,69	5,28	24	0	0	62,1	54,1	8,02	0,7	0,7	-
17.07.2022	0,817	0,298	66,46	60,52	65,27	59,8	5,47	24	0	0	62,1	54,1	7,99	0,7	0,7	-
18.07.2022	0,812	0,294	66,18	60,29	64,98	59,57	5,41	24	0	0	62,2	54,2	7,99	0,7	0,7	-
19.07.2022	0,772	0,26	65,55	60,29	64,36	59,57	4,79	24	0	0	62,1	54,2	7,97	0,7	0,7	-
20.07.2022	0,836	0,328	66,68	60,22	65,47	59,49	5,98	24	0	0	62,1	54,3	7,77	0,7	0,7	-
21.07.2022	0,848	0,348	67,01	60,17	65,81	59,42	6,39	24	0	0	62	54,5	7,56	0,7	0,7	-
22.07.2022	0,776	0,291	66,09	60,36	64,89	59,57	5,32	24	0	0	62,2	54,7	7,48	0,7	0,7	-
23.07.2022	0,748	0,268	65,47	60,2	64,27	59,41	4,86	24	0	0	62,2	54,7	7,49	0,7	0,7	-
Итого:	22,726	0	1992,16	1837,16	1956,2	1812,24	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,726															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2022	222,003	15986,4	14217,97	15708,79	14028,75
23.07.2022	244,729	17978,56	16055,13	17664,99	15840,99

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2022 7:48:07