

#14074#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель ГрандВодСервис, ООО, УК
Адрес потребителя Гайдара 105, Калининград
Номер абонента 4088
Порядковый номер 4916
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00153898
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-------------|
| 24.06.2023 | 0,793 | 0,239 | 61,91 | 57,53 | 60,67 | 56,57 | 4,1 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 58,3 | 9,16 | 0,7 | 0,7 | - |
| 25.06.2023 | 0,809 | 0,264 | 62,22 | 57,43 | 61 | 56,47 | 4,53 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 57,9 | 8,98 | 0,7 | 0,7 | - |
| 26.06.2023 | 0,776 | 0,228 | 61,47 | 57,33 | 60,25 | 56,37 | 3,88 | 24 | 0 | 0 | 67,3 | 58,2 | 9,16 | 0,7 | 0,7 | - |
| 27.06.2023 | 0,798 | 0,242 | 61,68 | 57,35 | 60,47 | 56,39 | 4,08 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 58,3 | 9,29 | 0,7 | 0,7 | - |
| 28.06.2023 | 0,817 | 0,269 | 62,41 | 57,43 | 61,17 | 56,51 | 4,66 | 24 | 0 | 0 | 66,5 | 57,5 | 8,98 | 0,7 | 0,7 | - |
| 29.06.2023 | 0,777 | 0,256 | 62,34 | 57,53 | 61,17 | 56,65 | 4,52 | 24 | 0 | 0 | 64,7 | 56,1 | 8,58 | 0,7 | 0,7 | - |
| 30.06.2023 | 0,822 | 0,256 | 62,15 | 57,51 | 60,89 | 56,55 | 4,34 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 58,5 | 9,31 | 0,7 | 0,7 | - |
| 01.07.2023 | 0,799 | 0,231 | 61,48 | 57,27 | 60,26 | 56,31 | 3,95 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 58,4 | 9,4 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.07.2023 | 0,824 | 0,264 | 61,77 | 56,94 | 60,55 | 55,98 | 4,57 | 24 | 0 | 0 | 67,3 | 58 | 9,27 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.07.2023 | 0,835 | 0,278 | 61,89 | 56,83 | 60,66 | 55,88 | 4,78 | 24 | 0 | 0 | 67,2 | 58 | 9,19 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.07.2023 | 0,791 | 0,247 | 61,23 | 56,75 | 60 | 55,8 | 4,2 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 58,4 | 9,07 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.07.2023 | 0,795 | 0,254 | 61,01 | 56,27 | 59,79 | 55,39 | 4,4 | 24 | 0 | 0 | 66,7 | 57,7 | 9 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.07.2023 | 0,793 | 0,238 | 60,79 | 56,41 | 59,57 | 55,47 | 4,1 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 58 | 9,34 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.07.2023 | 0,763 | 0,22 | 60,61 | 56,54 | 59,41 | 55,58 | 3,83 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 57,7 | 9,17 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.07.2023 | 0,786 | 0,243 | 61,07 | 56,63 | 59,86 | 55,67 | 4,19 | 24 | 0 | 0 | 67 | 58 | 9,08 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.07.2023 | 0,811 | 0,271 | 61,67 | 56,77 | 60,42 | 55,81 | 4,61 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 58,4 | 8,96 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.07.2023 | 0,783 | 0,238 | 61,33 | 57,02 | 60,08 | 56,06 | 4,02 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 58,8 | 9,11 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.07.2023 | 0,746 | 0,229 | 60,94 | 56,82 | 59,74 | 55,86 | 3,88 | 24 | 0 | 0 | 66,9 | 58,2 | 8,69 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.07.2023 | 0,786 | 0,259 | 61,41 | 56,74 | 60,18 | 55,78 | 4,4 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 58,7 | 8,8 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.07.2023 | 0,732 | 0,234 | 60,99 | 56,62 | 59,84 | 55,72 | 4,12 | 24 | 0 | 0 | 65 | 56,6 | 8,36 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.07.2023 | 0,831 | 0,281 | 61,86 | 56,79 | 60,63 | 55,83 | 4,8 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 58,4 | 9,05 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.07.2023 | 0,818 | 0,281 | 61,7 | 56,68 | 60,45 | 55,72 | 4,73 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 58,5 | 8,96 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.07.2023 | 0,846 | 0,313 | 62,36 | 56,76 | 61,12 | 55,8 | 5,32 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 58,6 | 8,74 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.07.2023 | 0,812 | 0,272 | 61,57 | 56,67 | 60,33 | 55,71 | 4,62 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 58,6 | 8,98 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.07.2023 | 0,791 | 0,252 | 61,16 | 56,6 | 59,95 | 55,65 | 4,3 | 24 | 0 | 0 | 67,3 | 58,3 | 9,01 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.07.2023 | 0,807 | 0,263 | 61,16 | 56,36 | 59,94 | 55,41 | 4,53 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 58 | 9,13 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.07.2023 | 0,844 | 0,294 | 61,61 | 56,22 | 60,4 | 55,31 | 5,09 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 58 | 9,07 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.07.2023 | 0,867 | 0,314 | 61,82 | 56,14 | 60,59 | 55,19 | 5,4 | 24 | 0 | 0 | 67,2 | 58 | 9,15 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.07.2023 | 0,872 | 0,313 | 61,85 | 56,12 | 60,62 | 55,2 | 5,42 | 24 | 0 | 0 | 67 | 57,8 | 9,22 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.07.2023 | 0,833 | 0,287 | 61,46 | 56,21 | 60,25 | 55,27 | 4,98 | 24 | 0 | 0 | 66,9 | 57,9 | 9,02 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 24,157 | 0 | 1846,92 | 1704,27 | 1810,26 | 1675,91 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 24,157 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.06.2023 | 544,334 | 40577,14 | 36417,6 | 39852,73 | 35918,83 |
| 23.07.2023 | 568,491 | 42424,06 | 38121,87 | 41662,99 | 37594,74 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2023 7:15:58