

#90670#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель ГрандВодСервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Гайдара 105, Калининград  
Номер абонента 4088  
Порядковый номер 4916  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00153898  
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,756	0,308	36,3	30,16	35,6	29,68	5,92	24	0	0	64,3	51,7	12,61	0,7	0,7	-
25.06.2024	0,812	0,365	37,39	30,24	36,69	29,77	6,92	24	0	0	64,3	52	12,36	0,7	0,7	-
26.06.2024	0,798	0,364	37,42	30,33	36,71	29,85	6,86	24	0	0	64,3	52,4	11,94	0,7	0,7	-
27.06.2024	0,77	0,34	36,83	30,21	36,15	29,73	6,42	24	0	0	64,3	52,4	11,97	0,7	0,7	-
28.06.2024	0,749	0,337	36,63	30,16	35,96	29,68	6,28	24	0	0	64,3	52,7	11,64	0,7	0,7	-
29.06.2024	0,726	0,317	36,1	29,97	35,44	29,49	5,95	24	0	0	64,3	52,6	11,69	0,7	0,7	-
30.06.2024	0,778	0,358	36,92	29,97	36,23	29,49	6,74	24	0	0	64,2	52,6	11,68	0,7	0,7	-
01.07.2024	0,706	0,293	35,64	29,93	34,98	29,45	5,53	24	0	0	64,2	52,4	11,8	0,7	0,7	-
02.07.2024	0,683	0,273	35,1	29,71	34,42	29,23	5,19	24	0	0	64,2	52,2	11,96	0,7	0,7	-
03.07.2024	0,746	0,314	35,69	29,44	35,01	29	6,01	24	0	0	64,2	51,8	12,42	0,7	0,7	-
04.07.2024	0,765	0,326	35,98	29,55	35,33	29,11	6,22	24	0	0	64,2	51,6	12,55	0,7	0,7	-
05.07.2024	0,73	0,293	35,28	29,34	34,6	28,97	5,63	24	0	0	64,2	51,4	12,73	0,7	0,7	-
06.07.2024	0,741	0,313	35,39	29,12	34,74	28,77	5,97	24	0	0	64,1	51,6	12,49	0,7	0,7	-
07.07.2024	0,846	0,402	37,04	29,03	36,33	28,68	7,65	24	0	0	64,1	51,7	12,42	0,7	0,7	-
08.07.2024	0,822	0,386	36,71	29,01	36,01	28,65	7,36	24	0	0	63,8	51,6	12,25	0,7	0,7	-
09.07.2024	0,725	0,307	35,13	28,98	34,46	28,59	5,87	24	0	0	64,1	51,8	12,23	0,7	0,7	-
10.07.2024	0,74	0,329	35,27	28,75	34,61	28,37	6,24	24	0	0	64,1	52,1	11,98	0,7	0,7	-
11.07.2024	0,754	0,345	35,45	28,6	34,77	28,26	6,51	24	0	0	64,1	52,1	11,99	0,7	0,7	-
12.07.2024	0,696	0,294	34,46	28,54	33,8	28,21	5,59	24	0	0	64,1	52,1	11,99	0,7	0,7	-
13.07.2024	0,753	0,349	35,24	28,37	34,58	28	6,58	24	0	0	64	52,2	11,88	0,7	0,7	-
14.07.2024	0,753	0,343	35,1	28,23	34,43	27,91	6,52	24	0	0	64	51,9	12,07	0,7	0,7	-
15.07.2024	0,746	0,336	35,06	28,36	34,4	28,03	6,37	24	0	0	64	51,9	12,09	0,7	0,7	-
16.07.2024	0,706	0,314	34,66	28,39	34	28,03	5,97	24	0	0	63,9	52,3	11,62	0,7	0,7	-
17.07.2024	0,632	0,247	33,42	28,38	32,81	28,07	4,74	24	0	0	63,6	51,7	11,82	0,7	0,7	-
18.07.2024	0,703	0,299	34,4	28,33	33,78	28,05	5,73	24	0	0	63,7	51,8	11,97	0,7	0,7	-
19.07.2024	0,708	0,292	34,22	28,22	33,59	27,97	5,62	24	0	0	63,8	51,3	12,46	0,7	0,7	-
20.07.2024	0,655	0,247	33,31	28,23	32,7	27,97	4,73	24	0	0	63,8	51,3	12,53	0,7	0,7	-
21.07.2024	0,724	0,309	34,66	28,35	34,01	28,06	5,95	24	0	0	63,8	51,6	12,21	0,7	0,7	-
22.07.2024	0,698	0,292	34,36	28,41	33,7	28,11	5,59	24	0	0	63,8	51,7	12,08	0,7	0,7	-
23.07.2024	0,71	0,305	34,48	28,25	33,83	27,98	5,85	24	0	0	63,8	51,6	12,15	0,7	0,7	-
Итого:	22,131	0	1063,64	872,56	1043,67	861,16	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,131															

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2024	251,627	16262,32	14209,76	15960,21	14004,6
23.07.2024	273,758	17325,96	15082,32	17003,88	14865,76

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.07.2024 15:27:40