

#142375#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ГрандВодСервис, ООО, УК

Гайдара 105, Калининград

4088

4916

ВКТ-7

00153898

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,806	0,373	29,06	21,35	28,51	21,11	7,4	24	0	0	65	49,6	15,34	0,7	0,7	-
25.06.2025	0,788	0,359	28,67	21,28	28,12	21,04	7,08	24	0	0	64,9	49,5	15,47	0,7	0,7	-
26.06.2025	0,771	0,344	28,45	21,29	27,92	21,05	6,87	24	0	0	64,9	49,4	15,51	0,7	0,7	-
27.06.2025	0,769	0,346	28,38	21,16	27,84	20,92	6,92	24	0	0	64,9	49,5	15,37	0,7	0,7	-
28.06.2025	0,783	0,361	28,61	21,16	28,08	20,92	7,16	24	0	0	64,9	49,7	15,23	0,7	0,7	-
29.06.2025	0,758	0,35	28,34	20,96	27,83	20,72	7,11	24	0	0	63,5	48,6	14,83	0,7	0,7	-
30.06.2025	0,746	0,324	27,77	20,91	27,26	20,67	6,59	24	0	0	64,4	48,8	15,62	0,7	0,7	-
01.07.2025	0,699	0,288	26,89	20,82	26,38	20,58	5,8	24	0	0	64,6	49	15,68	0,7	0,7	-
02.07.2025	0,756	0,342	27,93	20,85	27,41	20,61	6,8	24	0	0	64,8	49,6	15,23	0,7	0,7	-
03.07.2025	0,679	0,335	28,24	20,81	27,76	20,57	7,19	24	0	0	59,4	47	12,34	0,7	0,7	-
04.07.2025	0,743	0,348	28,28	20,97	27,76	20,73	7,03	24	0	0	63,1	48,7	14,45	0,7	0,7	-
05.07.2025	0,759	0,348	28,01	20,84	27,48	20,6	6,88	24	0	0	65	49,7	15,24	0,7	0,7	-
06.07.2025	0,793	0,382	28,63	20,86	28,09	20,62	7,47	24	0	0	65	50	14,96	0,7	0,7	-
07.07.2025	0,729	0,322	27,47	20,77	26,97	20,53	6,44	24	0	0	64,9	49,8	15,14	0,7	0,7	-
08.07.2025	0,729	0,32	27,38	20,7	26,85	20,46	6,39	24	0	0	64,9	49,5	15,42	0,7	0,7	-
09.07.2025	0,805	0,379	28,48	20,65	27,95	20,41	7,54	24	0	0	64,9	49,6	15,33	0,7	0,7	-
10.07.2025	0,789	0,365	28,15	20,56	27,61	20,32	7,29	24	0	0	64,9	49,5	15,41	0,7	0,7	-
11.07.2025	0,804	0,36	36,4	29,15	35,71	28,74	6,97	24	0	0	65	52,8	12,2	0,7	0,7	-
12.07.2025	0,876	0,366	51,83	45	50,81	44,28	6,53	24	0	0	65,8	55,8	10,08	0,7	0,7	-
13.07.2025	0,887	0,375	51,57	44,65	50,57	43,93	6,64	24	0	0	66,5	56,3	10,14	0,7	0,7	-
14.07.2025	0,907	0,41	51,8	44,21	50,8	43,49	7,31	24	0	0	66	56,2	9,76	0,7	0,7	-
15.07.2025	0,862	0,374	51,08	44,1	50,11	43,38	6,73	24	0	0	65,3	55,6	9,69	0,7	0,7	-
16.07.2025	0,855	0,377	50,96	43,97	49,98	43,25	6,73	24	0	0	65,3	55,6	9,69	0,7	0,7	-
17.07.2025	0,832	0,349	50,6	44,08	49,63	43,37	6,26	24	0	0	65,1	55,4	9,77	0,7	0,7	-
18.07.2025	0,876	0,384	51,31	44,16	50,34	43,44	6,9	24	0	0	65,3	55,5	9,8	0,7	0,7	-
19.07.2025	0,862	0,38	51,1	44,05	50,12	43,33	6,79	24	0	0	65,3	55,6	9,66	0,7	0,7	-
20.07.2025	0,908	0,416	51,44	43,7	50,46	42,98	7,48	24	0	0	65,3	55,6	9,74	0,7	0,7	-
21.07.2025	0,82	0,349	49,85	43,38	48,88	42,66	6,22	24	0	0	65,3	55,6	9,69	0,7	0,7	-
22.07.2025	0,768	0,31	48,87	43,07	47,9	42,35	5,55	24	0	0	65,3	55,7	9,58	0,7	0,7	-
23.07.2025	0,815	0,344	49,14	42,65	48,17	41,98	6,19	24	0	0	65,3	55,5	9,82	0,7	0,7	-
Итого:	23,974	0	1124,69	912,11	1103,3	899,04	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,974															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	540,59	27561,19	22644,73	27049,7	22337,09
23.07.2025	564,564	28685,88	23556,84	28153	23236,13

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.07.2025 7:52:44