

#14076#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 22.08.2021

Потребитель ГрандВодСервис, ООО, УК
Адрес потребителя Гайдара 105, Калининград
Номер абонента 4088
Порядковый номер 4916
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00153898
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	0,705	0,23	77,6	73,1	76,37	72,14	4,23	24	0	0	60,2	54	6,23	0,7	0,7	-
25.07.2021	0,738	0,273	78,57	73,21	77,28	72,25	5,03	24	0	0	60	53,9	6,06	0,7	0,7	-
26.07.2021	0,681	0,226	77,45	73,03	76,2	72,07	4,13	24	0	0	60,1	54	6,01	0,7	0,7	-
27.07.2021	0,702	0,248	77,84	73,03	76,58	72,07	4,51	24	0	0	60,2	54,2	5,97	0,7	0,7	-
28.07.2021	0,661	0,214	77,26	73,12	76,02	72,16	3,86	24	0	0	60,2	54,3	5,93	0,7	0,7	-
29.07.2021	0,657	0,208	77,04	72,95	75,8	71,99	3,81	24	0	0	60,1	54,2	5,95	0,7	0,7	-
30.07.2021	0,698	0,241	77,34	72,62	76,09	71,66	4,43	24	0	0	59,9	53,9	6,02	0,7	0,7	-
31.07.2021	0,681	0,218	76,85	72,56	75,61	71,6	4,01	24	0	0	60,2	54,1	6,12	0,7	0,7	-
01.08.2021	0,753	0,289	77,73	72,14	76,46	71,18	5,28	24	0	0	60,1	54	6,15	0,7	0,7	-
02.08.2021	0,761	0,283	77,49	71,97	76,26	71,01	5,25	24	0	0	60,1	53,8	6,28	0,7	0,7	-
03.08.2021	0,742	0,261	78,19	73,01	76,89	72,05	4,84	24	0	0	60,1	53,8	6,29	0,7	0,7	-
04.08.2021	0,537	0,274	79,28	72,23	78,48	71,61	6,87	24	0	0	44,9	41,6	3,24	0,7	0,7	-
05.08.2021	0,79	0,298	78,61	72,76	77,34	71,8	5,54	24	0	0	60,1	53,7	6,39	0,7	0,7	-
06.08.2021	0,787	0,294	78,29	72,47	77,04	71,51	5,53	24	0	0	59,5	53,2	6,38	0,7	0,7	-
07.08.2021	0,69	0,316	79,24	71,94	78,25	71,18	7,07	24	0	0	51,2	46,6	4,61	0,7	0,7	-
08.08.2021	0,829	0,347	79,06	72,22	77,83	71,26	6,57	24	0	0	59	52,8	6,21	0,7	0,7	-
09.08.2021	0,796	0,31	78,24	72,15	77,04	71,19	5,85	24	0	0	59,4	53,1	6,31	0,7	0,7	-
10.08.2021	0,821	0,34	77,73	70,99	76,5	70,03	6,47	24	0	0	59,1	52,9	6,27	0,7	0,7	-
11.08.2021	0,79	0,314	75,88	69,68	74,68	68,72	5,96	24	0	0	58,8	52,5	6,37	0,7	0,7	-
12.08.2021	0,803	0,334	76,11	69,42	74,92	68,48	6,44	24	0	0	58,4	52,1	6,25	0,7	0,7	-
13.08.2021	0,791	0,323	76,04	69,67	74,84	68,71	6,13	24	0	0	58,7	52,4	6,29	0,7	0,7	-
14.08.2021	0,798	0,337	75,72	69,04	74,52	68,11	6,41	24	0	0	58,3	52,1	6,2	0,7	0,7	-
15.08.2021	0,766	0,309	75,43	69,11	74,23	68,22	6,01	24	0	0	58	51,9	6,11	0,7	0,7	-
16.08.2021	0,792	0,333	75,79	68,96	74,6	68,07	6,53	24	0	0	57,8	51,8	6,07	0,7	0,7	-
17.08.2021	0,838	0,373	76,13	68,68	74,94	67,76	7,18	24	0	0	58,2	52	6,22	0,7	0,7	-
18.08.2021	0,759	0,295	74,79	68,78	73,61	67,89	5,72	24	0	0	57,8	51,5	6,3	0,7	0,7	-
19.08.2021	0,744	0,308	74,91	68,3	73,81	67,43	6,38	24	0	0	55,5	49,7	5,78	0,7	0,7	-
20.08.2021	0,858	0,332	75	68,54	73,71	67,58	6,13	24	0	0	61	53,9	7,17	0,7	0,7	-
21.08.2021	0,848	0,308	74,53	68,62	73,26	67,66	5,6	24	0	0	62,1	54,7	7,39	0,7	0,7	-
22.08.2021	0,912	0,368	75,86	68,79	74,53	67,83	6,7	24	0	0	62	54,6	7,31	0,7	0,7	-
Итого:	22,728	0	2310	2133,09	2273,69	2105,22	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,728															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2021	1691,818	104015,82	87914,14	102163,61	86737,93
22.08.2021	1714,546	106325,82	90047,23	104437,3	88843,15

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2021 12:04:13