

# #14058#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель ГрандВодСервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Гайдара 105, Калининград  
Номер абонента 4088  
Порядковый номер 4916  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00153898  
Номер системы 2

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2022	0,818	0,328	66,58	60,19	65,37	59,4	5,97	24	0	0	62,2	54,6	7,54	0,7	0,7	-
25.07.2022	0,764	0,278	65,75	60,27	64,56	59,51	5,05	24	0	0	62,2	54,6	7,55	0,7	0,7	-
26.07.2022	0,816	0,324	65,56	59,19	64,39	58,47	5,92	24	0	0	62,2	54,6	7,63	0,7	0,7	-
27.07.2022	0,817	0,323	65,36	59,07	64,21	58,35	5,86	24	0	0	62,2	54,4	7,77	0,7	0,7	-
28.07.2022	0,76	0,262	64,25	59,02	63,08	58,3	4,78	24	0	0	62,2	54,2	7,92	0,7	0,7	-
29.07.2022	0,817	0,314	65,11	58,92	63,94	58,2	5,74	24	0	0	62,2	54,2	7,92	0,7	0,7	-
30.07.2022	0,812	0,309	64,92	58,85	63,78	58,13	5,65	24	0	0	62,2	54,2	7,94	0,7	0,7	-
31.07.2022	0,847	0,341	65,37	58,71	64,22	57,99	6,23	24	0	0	62,2	54,2	7,95	0,7	0,7	-
01.08.2022	0,817	0,311	64,88	58,77	63,74	58,05	5,69	24	0	0	62,2	54,2	7,98	0,7	0,7	-
02.08.2022	0,852	0,344	65,53	58,79	64,36	58,07	6,29	24	0	0	62,2	54,2	7,93	0,7	0,7	-
03.08.2022	0,794	0,296	64,82	58,97	63,66	58,25	5,41	24	0	0	62,2	54,4	7,85	0,7	0,7	-
04.08.2022	0,811	0,325	65,05	58,74	63,9	58,02	5,88	24	0	0	62,2	54,5	7,68	0,7	0,7	-
05.08.2022	0,81	0,332	65,25	58,78	64,08	58,06	6,02	24	0	0	62,2	54,7	7,51	0,7	0,7	-
06.08.2022	0,758	0,275	64,12	58,68	62,99	57,96	5,03	24	0	0	62,2	54,6	7,65	0,7	0,7	-
07.08.2022	0,771	0,281	64,39	58,81	63,23	58,09	5,14	24	0	0	62,2	54,4	7,78	0,7	0,7	-
08.08.2022	0,767	0,272	64,15	58,7	62,99	57,98	5,01	24	0	0	62,2	54,3	7,88	0,7	0,7	-
09.08.2022	0,82	0,322	64,96	58,67	63,82	57,95	5,87	24	0	0	62,2	54,4	7,84	0,7	0,7	-
10.08.2022	0,822	0,321	64,94	58,6	63,76	57,88	5,88	24	0	0	62,2	54,4	7,85	0,7	0,7	-
11.08.2022	0,833	0,336	65,16	58,63	64,01	57,91	6,1	24	0	0	62,2	54,4	7,83	0,7	0,7	-
12.08.2022	0,791	0,304	64,49	58,55	63,34	57,83	5,51	24	0	0	62,2	54,4	7,76	0,7	0,7	-
13.08.2022	0,759	0,274	63,99	58,55	62,83	57,83	5	24	0	0	62,2	54,5	7,71	0,7	0,7	-
14.08.2022	0,805	0,325	64,88	58,55	63,72	57,83	5,89	24	0	0	62,2	54,7	7,56	0,7	0,7	-
15.08.2022	0,719	0,279	64,3	58,71	63,2	57,99	5,21	24	0	0	60,6	53,6	6,95	0,7	0,7	-
16.08.2022	0,724	0,281	64,11	58,53	63	57,81	5,19	24	0	0	61	54	7,03	0,7	0,7	-
17.08.2022	0,683	0,244	63,39	58,49	62,29	57,77	4,52	24	0	0	61,2	54,2	7,02	0,7	0,7	-
18.08.2022	0,706	0,265	63,66	58,41	62,54	57,69	4,85	24	0	0	61,6	54,6	7,05	0,7	0,7	-
19.08.2022	0,669	0,233	63,11	58,49	61,97	57,77	4,2	24	0	0	61,9	54,8	7,1	0,7	0,7	-
20.08.2022	0,727	0,287	63,92	58,25	62,81	57,52	5,29	24	0	0	61,4	54,4	6,98	0,7	0,7	-
21.08.2022	0,695	0,268	63,6	58,34	62,53	57,62	4,91	24	0	0	60,9	54	6,9	0,7	0,7	-
22.08.2022	0,656	0,206	62,23	58,04	61,17	57,32	3,85	24	0	0	61,2	53,9	7,35	0,7	0,7	-
23.08.2022	0,742	0,282	63,61	58,01	62,47	57,29	5,18	24	0	0	61,7	54,2	7,42	0,7	0,7	-
Итого:	23,982	0	2001,44	1821,28	1965,96	1798,84	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,982															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2022	244,729	17978,56	16055,13	17664,99	15840,99
23.08.2022	268,711	19980	17876,41	19630,95	17639,83

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.08.2022 13:26:10