

#92890#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель ГрандВодСервис, ООО, УК
Адрес потребителя Гайдара 105, Калининград
Номер абонента 4088
Порядковый номер 4916
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00153898
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,686	0,279	33,93	28,21	33,31	27,97	5,34	24	0	0	63,8	51,5	12,31	0,7	0,7	-
25.07.2024	0,693	0,283	34,14	28,27	33,49	28,03	5,46	24	0	0	63,8	51,5	12,29	0,7	0,7	-
26.07.2024	0,766	0,353	35,53	28,55	34,9	28,22	6,68	24	0	0	63,8	51,7	12,03	0,7	0,7	-
27.07.2024	0,691	0,29	34,31	28,47	33,68	28,19	5,49	24	0	0	63,7	51,5	12,16	0,7	0,7	-
28.07.2024	0,783	0,362	35,83	28,51	35,17	28,21	6,96	24	0	0	63,7	51,7	12,02	0,7	0,7	-
29.07.2024	0,816	0,388	36,32	28,45	35,63	28,17	7,46	24	0	0	63,7	51,5	12,15	0,7	0,7	-
30.07.2024	0,703	0,28	34,29	28,51	33,65	28,26	5,39	24	0	0	63,6	51	12,61	0,7	0,7	-
31.07.2024	0,828	0,395	36,47	28,48	35,78	28,2	7,58	24	0	0	63,7	51,4	12,26	0,7	0,7	-
01.08.2024	0,735	0,318	34,98	28,5	34,33	28,24	6,09	24	0	0	63,6	51,3	12,31	0,7	0,7	-
02.08.2024	0,762	0,343	35,42	28,47	34,76	28,2	6,56	24	0	0	63,6	51,4	12,19	0,7	0,7	-
03.08.2024	0,77	0,353	35,4	28,25	34,75	27,99	6,76	24	0	0	63,6	51,4	12,15	0,7	0,7	-
04.08.2024	0,746	0,326	34,84	28,1	34,18	27,86	6,32	24	0	0	63,6	51,3	12,28	0,7	0,7	-
05.08.2024	0,744	0,326	34,67	27,96	34,02	27,72	6,3	24	0	0	63,5	51,1	12,43	0,7	0,7	-
06.08.2024	0,738	0,341	35,09	27,96	34,5	27,71	6,79	24	0	0	61,5	50	11,53	0,7	0,7	-
07.08.2024	0,658	0,274	33,68	27,79	33,1	27,55	5,55	24	0	0	61,2	49,7	11,56	0,7	0,7	-
08.08.2024	0,788	0,403	36,06	27,67	35,46	27,43	8,03	24	0	0	60,8	49,8	11,04	0,7	0,7	-
09.08.2024	0,762	0,375	35,5	27,58	34,9	27,34	7,56	24	0	0	60,7	49,6	11,09	0,7	0,7	-
10.08.2024	0,741	0,374	35,68	27,59	35,14	27,35	7,79	24	0	0	58,9	48,5	10,41	0,7	0,7	-
11.08.2024	0,733	0,367	35,42	27,44	34,87	27,2	7,67	24	0	0	58,4	48	10,41	0,7	0,7	-
12.08.2024	0,761	0,353	35,05	27,58	34,46	27,34	7,12	24	0	0	61,2	49,4	11,85	0,7	0,7	-
13.08.2024	0,754	0,351	35,09	27,66	34,45	27,42	7,03	24	0	0	61,6	49,8	11,73	0,7	0,7	-
14.08.2024	0,748	0,347	35,09	27,84	34,46	27,59	6,87	24	0	0	61,8	50,1	11,7	0,7	0,7	-
15.08.2024	0,796	0,396	36,18	27,97	35,55	27,73	7,82	24	0	0	61,7	50,4	11,32	0,7	0,7	-
16.08.2024	0,85	0,455	36,89	27,55	36,23	27,28	8,95	24	0	0	61,6	50,6	10,95	0,7	0,7	-
17.08.2024	0,704	0,33	33,63	26,73	33,07	26,49	6,58	24	0	0	61,3	50	11,34	0,7	0,7	-
18.08.2024	0,7	0,329	33,63	26,8	33,06	26,56	6,5	24	0	0	61,5	50,2	11,25	0,7	0,7	-
19.08.2024	0,701	0,329	34,98	28,2	34,41	27,9	6,51	24	0	0	61,1	50,2	10,92	0,7	0,7	-
20.08.2024	0,743	0,348	39,66	32,74	38,97	32,26	6,71	24	0	0	61,8	51,6	10,2	0,7	0,7	-
21.08.2024	0,739	0,32	38,74	32,44	38,01	31,98	6,03	24	0	0	64,1	53	11,11	0,7	0,7	-
22.08.2024	0,821	0,376	38,88	31,58	38,14	31,17	6,97	24	0	0	65,4	53,7	11,72	0,7	0,7	-
23.08.2024	0,857	0,434	36,05	27,14	35,36	26,9	8,46	24	0	0	63,3	51,3	11,99	0,7	0,7	-
Итого:	23,317	0	1101,43	878,99	1081,79	870,46	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,317															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2024	273,758	17325,96	15082,32	17003,88	14865,76
23.08.2024	297,075	18427,39	15961,31	18085,67	15736,22

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2024 12:44:48