

#14075#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель ГрандВодСервис, ООО, УК
Адрес потребителя Гайдара 105, Калининград
Номер абонента 4088
Порядковый номер 4916
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00153898
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-------------|
| 23.08.2021 | 0,872 | 0,328 | 75,13 | 68,83 | 73,81 | 67,87 | 5,94 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 54,7 | 7,42 | 0,7 | 0,7 | - |
| 24.08.2021 | 0,921 | 0,368 | 76,03 | 68,92 | 74,67 | 67,96 | 6,71 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 54,7 | 7,41 | 0,7 | 0,7 | - |
| 25.08.2021 | 0,855 | 0,307 | 74,89 | 68,91 | 73,56 | 67,95 | 5,61 | 24 | 0 | 0 | 62,2 | 54,7 | 7,48 | 0,7 | 0,7 | - |
| 26.08.2021 | 0,907 | 0,364 | 75,86 | 68,75 | 74,55 | 67,8 | 6,75 | 24 | 0 | 0 | 61,3 | 54,1 | 7,23 | 0,7 | 0,7 | - |
| 27.08.2021 | 0,803 | 0,301 | 71,71 | 65,68 | 70,56 | 64,81 | 5,75 | 23 | 1 | 1 | 59,8 | 52,8 | 7,07 | 0,7 | 0,7 | - |
| 28.08.2021 | 0,952 | 0,398 | 76 | 68,34 | 74,65 | 67,38 | 7,27 | 24 | 0 | 0 | 62,2 | 54,7 | 7,45 | 0,7 | 0,7 | - |
| 29.08.2021 | 0,893 | 0,356 | 75,15 | 68,28 | 73,86 | 67,32 | 6,54 | 24 | 0 | 0 | 61,6 | 54,4 | 7,29 | 0,7 | 0,7 | - |
| 30.08.2021 | 0,864 | 0,321 | 74,49 | 68,25 | 73,22 | 67,29 | 5,93 | 24 | 0 | 0 | 61,9 | 54,6 | 7,38 | 0,7 | 0,7 | - |
| 31.08.2021 | 0,966 | 0,415 | 76,17 | 68,12 | 74,83 | 67,16 | 7,67 | 24 | 0 | 0 | 61,7 | 54,4 | 7,34 | 0,7 | 0,7 | - |
| 01.09.2021 | 0,923 | 0,37 | 75,31 | 68,17 | 74,01 | 67,21 | 6,8 | 24 | 0 | 0 | 61,9 | 54,4 | 7,5 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.09.2021 | 0,894 | 0,341 | 74,57 | 67,99 | 73,26 | 67,03 | 6,23 | 24 | 0 | 0 | 62 | 54,5 | 7,57 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.09.2021 | 0,92 | 0,361 | 75,13 | 68,18 | 73,8 | 67,22 | 6,58 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 54,5 | 7,58 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.09.2021 | 0,948 | 0,387 | 75,67 | 68,21 | 74,35 | 67,25 | 7,1 | 24 | 0 | 0 | 61,9 | 54,4 | 7,56 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.09.2021 | 0,956 | 0,401 | 75,77 | 67,98 | 74,46 | 67,04 | 7,42 | 24 | 0 | 0 | 61,3 | 53,9 | 7,46 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.09.2021 | 0,942 | 0,383 | 75,29 | 67,86 | 73,98 | 66,91 | 7,07 | 24 | 0 | 0 | 61,6 | 54 | 7,58 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.09.2021 | 0,931 | 0,372 | 74,58 | 67,5 | 73,28 | 66,54 | 6,74 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 54,4 | 7,68 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.09.2021 | 0,922 | 0,366 | 74,52 | 67,44 | 73,22 | 66,48 | 6,74 | 24 | 0 | 0 | 62 | 54,4 | 7,56 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.09.2021 | 0,88 | 0,338 | 74,13 | 67,59 | 72,84 | 66,63 | 6,21 | 24 | 0 | 0 | 62 | 54,5 | 7,44 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.09.2021 | 0,87 | 0,341 | 73,93 | 67,43 | 72,65 | 66,47 | 6,18 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 54,7 | 7,36 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.09.2021 | 0,845 | 0,323 | 73,61 | 67,43 | 72,34 | 66,47 | 5,87 | 24 | 0 | 0 | 62 | 54,8 | 7,24 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.09.2021 | 0,952 | 0,435 | 75,74 | 67,38 | 74,41 | 66,42 | 7,99 | 24 | 0 | 0 | 61,4 | 54,5 | 6,94 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.09.2021 | 0,928 | 0,399 | 74,71 | 67,17 | 73,43 | 66,21 | 7,22 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 54,9 | 7,23 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.09.2021 | 0,842 | 0,32 | 72,95 | 66,83 | 71,71 | 65,87 | 5,84 | 24 | 0 | 0 | 61,9 | 54,6 | 7,3 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.09.2021 | 0,835 | 0,312 | 70,88 | 64,9 | 69,65 | 63,94 | 5,71 | 24 | 0 | 0 | 62 | 54,4 | 7,54 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.09.2021 | 0,897 | 0,373 | 71,62 | 64,52 | 70,41 | 63,58 | 6,83 | 24 | 0 | 0 | 61,5 | 54 | 7,5 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.09.2021 | 0,844 | 0,309 | 70,69 | 64,77 | 69,48 | 63,81 | 5,67 | 24 | 0 | 0 | 62 | 54,3 | 7,69 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.09.2021 | 0,975 | 0,427 | 72,51 | 64,27 | 71,27 | 63,35 | 7,92 | 24 | 0 | 0 | 61,6 | 53,9 | 7,68 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.09.2021 | 0,958 | 0,406 | 72,46 | 64,41 | 71,22 | 63,52 | 7,7 | 24 | 0 | 0 | 61 | 53,3 | 7,68 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.09.2021 | 0,889 | 0,33 | 70,74 | 64,21 | 69,54 | 63,31 | 6,23 | 24 | 0 | 0 | 61,4 | 53,4 | 7,97 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.09.2021 | 0,894 | 0,332 | 70,98 | 64,45 | 69,77 | 63,55 | 6,22 | 24 | 0 | 0 | 61,5 | 53,4 | 8,05 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.09.2021 | 0,848 | 0,293 | 69,82 | 63,91 | 68,62 | 63,05 | 5,57 | 24 | 0 | 0 | 61,2 | 53,1 | 8,04 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.09.2021 | 0,931 | 0,383 | 71,9 | 64,39 | 70,65 | 63,52 | 7,13 | 24 | 0 | 0 | 61,3 | 53,6 | 7,77 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 28,857 | 0 | 2362,94 | 2141,07 | 2322,06 | 2110,92 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 28,857 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 767

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 22.08.2021 | 1714,546 | 106325,82 | 90047,23 | 104437,3 | 88843,15 |
| 23.09.2021 | 1743,403 | 108688,76 | 92188,3 | 106759,36 | 90954,07 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2021 20:28:02