

# #14057#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель ГрандВодСервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Гайдара 105, Калининград  
Номер абонента 4088  
Порядковый номер 4916  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00153898  
Номер системы 2

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2022	0,798	0,333	64,4	57,81	63,26	57,09	6,17	24	0	0	61,4	54,1	7,28	0,7	0,7	-
25.08.2022	0,689	0,242	62,72	57,88	61,66	57,16	4,5	24	0	0	61,2	53,9	7,23	0,7	0,7	-
26.08.2022	0,703	0,253	63,37	58,32	62,3	57,58	4,72	24	0	0	61,2	54,1	7,16	0,7	0,7	-
27.08.2022	0,697	0,247	62,46	57,54	61,38	56,82	4,56	24	0	0	61,8	54,5	7,29	0,7	0,7	-
28.08.2022	0,731	0,285	62,87	57,28	61,79	56,56	5,23	24	0	0	61,6	54,4	7,23	0,7	0,7	-
29.08.2022	0,729	0,276	62,75	57,31	61,68	56,59	5,09	24	0	0	61,5	54,2	7,34	0,7	0,7	-
30.08.2022	0,765	0,303	63,12	57,1	62,05	56,38	5,67	24	0	0	61,1	53,6	7,46	0,7	0,7	-
31.08.2022	0,814	0,347	64,09	56,95	63,02	56,26	6,76	24	0	0	59,8	52,5	7,29	0,7	0,7	-
01.09.2022	0,831	0,325	63,13	56,77	62,02	56,05	5,97	24	0	0	62,2	54	8,19	0,7	0,7	-
02.09.2022	0,771	0,242	61,71	56,93	60,64	56,21	4,43	24	0	0	62,2	53,3	8,86	0,7	0,7	-
03.09.2022	0,824	0,307	62,96	56,88	61,84	56,16	5,68	24	0	0	62,2	53,7	8,42	0,7	0,7	-
04.09.2022	0,868	0,346	63,85	57,02	62,73	56,3	6,43	24	0	0	61,8	53,4	8,33	0,7	0,7	-
05.09.2022	0,892	0,364	63,71	56,6	62,58	55,88	6,7	24	0	0	62,2	53,6	8,53	0,7	0,7	-
06.09.2022	0,853	0,323	63,08	56,65	61,95	55,93	6,02	24	0	0	62	53,4	8,58	0,7	0,7	-
07.09.2022	0,888	0,35	63,61	56,64	62,48	55,92	6,56	24	0	0	62,1	53,4	8,61	0,7	0,7	-
08.09.2022	0,844	0,315	63,21	56,98	62,07	56,26	5,81	24	0	0	62,1	53,5	8,6	0,7	0,7	-
09.09.2022	0,93	0,387	64,22	56,58	63,09	55,86	7,23	24	0	0	62	53,3	8,66	0,7	0,7	-
10.09.2022	0,9	0,356	63,75	56,73	62,63	56,01	6,62	24	0	0	62,1	53,4	8,72	0,7	0,7	-
11.09.2022	0,91	0,366	64,14	56,9	63,03	56,18	6,85	24	0	0	61,7	53	8,64	0,7	0,7	-
12.09.2022	0,921	0,372	64,4	57,06	63,26	56,34	6,92	24	0	0	62,1	53,4	8,71	0,7	0,7	-
13.09.2022	0,908	0,361	65,25	58,11	64,11	57,37	6,74	24	0	0	62	53,5	8,51	0,7	0,7	-
14.09.2022	0,856	0,326	63,64	57,2	62,52	56,48	6,04	24	0	0	61,9	53,3	8,55	0,7	0,7	-
15.09.2022	0,887	0,347	63,65	56,79	62,53	56,07	6,46	24	0	0	62,1	53,4	8,65	0,7	0,7	-
16.09.2022	0,898	0,358	63,83	56,78	62,7	56,06	6,64	24	0	0	62	53,4	8,7	0,7	0,7	-
17.09.2022	0,905	0,364	63,81	56,56	62,69	55,84	6,85	24	0	0	61,8	53,1	8,64	0,7	0,7	-
18.09.2022	0,989	0,449	65,36	56,52	64,26	55,8	8,46	24	0	0	61,4	53	8,42	0,7	0,7	-
19.09.2022	0,858	0,321	62,88	56,47	61,79	55,75	6,04	24	0	0	61,9	53,2	8,7	0,7	0,7	-
20.09.2022	0,881	0,344	63,32	56,48	62,21	55,76	6,45	24	0	0	61,7	53	8,7	0,7	0,7	-
21.09.2022	0,92	0,37	63,7	56,37	62,59	55,65	6,94	24	0	0	61,8	53,1	8,77	0,7	0,7	-
22.09.2022	0,852	0,309	62,61	56,41	61,53	55,69	5,84	24	0	0	61,7	52,8	8,83	0,7	0,7	-
23.09.2022	0,888	0,336	63,07	56,41	61,96	55,69	6,27	24	0	0	61,9	52,9	8,95	0,7	0,7	-
Итого:	26,2	0	1968,67	1766,03	1934,35	1743,7	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,2															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2022	268,711	19980	17876,41	19630,95	17639,83
23.09.2022	294,911	21948,67	19642,44	21565,3	19383,53

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.09.2022 8:03:30