

#95230#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ГрандВодСервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Гайдара 105, Калининград  
Номер абонента 4088  
Порядковый номер 4916  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00153898  
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,715	0,308	33,12	26,75	32,52	26,51	6,01	24	0	0	63,3	50,7	12,62	0,7	0,7	-
25.08.2024	0,739	0,334	33,65	26,7	33,03	26,46	6,57	24	0	0	62,9	50,6	12,29	0,7	0,7	-
26.08.2024	0,735	0,329	33,41	26,61	32,83	26,37	6,46	24	0	0	63	50,6	12,48	0,7	0,7	-
27.08.2024	0,765	0,356	33,89	26,55	33,26	26,31	6,95	24	0	0	63,2	50,8	12,34	0,7	0,7	-
28.08.2024	0,715	0,324	33,1	26,23	32,52	25,99	6,53	24	0	0	61,9	49,8	12,05	0,7	0,7	-
29.08.2024	0,753	0,356	33,46	26,16	32,85	25,92	6,93	24	0	0	63	50,8	12,21	0,7	0,7	-
30.08.2024	0,709	0,322	32,63	26,02	32,03	25,78	6,25	24	0	0	63,2	50,9	12,26	0,7	0,7	-
31.08.2024	0,731	0,334	32,67	25,77	32,07	25,53	6,54	24	0	0	63,2	50,7	12,45	0,7	0,7	-
01.09.2024	0,778	0,381	33,11	25,22	32,52	24,98	7,54	24	0	0	62,4	50,1	12,3	0,7	0,7	-
02.09.2024	0,77	0,371	32,74	25,09	32,16	24,85	7,31	24	0	0	62,8	50,2	12,54	0,7	0,7	-
03.09.2024	0,776	0,378	32,78	24,98	32,17	24,74	7,43	24	0	0	62,7	50,2	12,5	0,7	0,7	-
04.09.2024	0,703	0,321	31,52	24,94	30,96	24,7	6,26	24	0	0	63,1	50,6	12,5	0,7	0,7	-
05.09.2024	0,716	0,335	31,57	24,71	31,02	24,47	6,55	24	0	0	63,1	50,7	12,37	0,7	0,7	-
06.09.2024	0,68	0,302	30,84	24,64	30,29	24,4	5,89	24	0	0	63,1	50,4	12,66	0,7	0,7	-
07.09.2024	0,706	0,323	31,08	24,42	30,52	24,18	6,34	24	0	0	63,1	50,4	12,65	0,7	0,7	-
08.09.2024	0,745	0,352	31,82	24,55	31,23	24,31	6,92	24	0	0	63,1	50,5	12,56	0,7	0,7	-
09.09.2024	0,68	0,298	30,58	24,42	30,03	24,18	5,85	24	0	0	63	50,2	12,84	0,7	0,7	-
10.09.2024	0,693	0,312	30,7	24,26	30,16	24,02	6,14	24	0	0	63	50,2	12,81	0,7	0,7	-
11.09.2024	0,753	0,363	31,65	24,16	31,08	23,92	7,16	24	0	0	62,6	49,9	12,7	0,7	0,7	-
12.09.2024	0,764	0,361	31,44	23,91	30,85	23,67	7,18	24	0	0	62,9	49,8	13,13	0,7	0,7	-
13.09.2024	0,813	0,404	31,9	23,56	31,31	23,32	7,99	24	0	0	62,9	49,6	13,29	0,7	0,7	-
14.09.2024	0,798	0,386	31,35	23,28	30,76	23,04	7,72	24	0	0	62,9	49,3	13,6	0,7	0,7	-
15.09.2024	0,95	0,532	33,89	22,95	33,23	22,71	10,52	24	0	0	62,9	50,2	12,78	0,7	0,7	-
16.09.2024	0,749	0,351	30,26	22,88	29,73	22,64	7,09	24	0	0	62,9	49,4	13,48	0,7	0,7	-
17.09.2024	0,743	0,352	30,08	22,79	29,56	22,55	7,01	24	0	0	62,8	49,4	13,42	0,7	0,7	-
18.09.2024	0,645	0,301	26,23	19,93	25,73	19,72	6,01	21	3	1	62,8	49,3	13,51	0,7	0,7	-
19.09.2024	0,722	0,333	29,62	22,68	29,08	22,44	6,64	24	0	0	62,8	49,2	13,6	0,7	0,7	-
20.09.2024	0,752	0,363	30,02	22,51	29,49	22,27	7,22	24	0	0	62,8	49,4	13,45	0,7	0,7	-
21.09.2024	0,846	0,449	31,66	22,52	31,11	22,28	8,83	24	0	0	62,8	49,7	13,15	0,7	0,7	-
22.09.2024	0,809	0,409	31,03	22,56	30,44	22,32	8,12	24	0	0	62,8	49,4	13,39	0,7	0,7	-
23.09.2024	0,735	0,343	29,73	22,55	29,2	22,31	6,89	24	0	0	62,8	49,2	13,56	0,7	0,7	-
Итого:	23,188	0	981,53	754,3	963,74	746,89	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,188															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 741

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	297,075	18427,39	15961,31	18085,67	15736,22
23.09.2024	320,263	19408,92	16715,61	19049,41	16483,11

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.09.2024 11:31:57