

#148666#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ГрандВодСервис, ООО, УК

Гайдара 105, Калининград

4088

4916

ВКТ-7

00153898

2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dM1, т  | dM2,<br>т | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td    | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.08.2025 | 0,885       | 0,422        | 44,49      | 36,06      | 43,7    | 35,58     | 8,12      | 24          | 0          | 0      | 62,5      | 51,9      | 10,61 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 25.08.2025 | 0,785       | 0,369        | 43,57      | 35,72      | 42,9    | 35,33     | 7,57      | 24          | 0          | 0      | 57,8      | 48        | 9,83  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 26.08.2025 | 0,846       | 0,381        | 43,13      | 35,49      | 42,37   | 35,01     | 7,36      | 24          | 0          | 0      | 62,6      | 51,5      | 11,05 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 27.08.2025 | 0,795       | 0,313        | 41,68      | 35,42      | 40,86   | 34,95     | 5,91      | 24          | 0          | 0      | 64,5      | 52,7      | 11,84 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 28.08.2025 | 0,843       | 0,35         | 42,1       | 35,3       | 41,26   | 34,82     | 6,44      | 24          | 0          | 0      | 66,1      | 54,1      | 11,95 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 29.08.2025 | 0,856       | 0,38         | 42,53      | 35,15      | 41,72   | 34,67     | 7,05      | 24          | 0          | 0      | 65        | 53,5      | 11,52 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 30.08.2025 | 0,804       | 0,339        | 41,53      | 34,95      | 40,75   | 34,47     | 6,28      | 24          | 0          | 0      | 65        | 53,6      | 11,45 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 31.08.2025 | 0,899       | 0,432        | 43,27      | 35         | 42,42   | 34,52     | 7,9       | 24          | 0          | 0      | 65        | 53,8      | 11,21 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 01.09.2025 | 0,794       | 0,331        | 41,3       | 34,84      | 40,51   | 34,36     | 6,15      | 24          | 0          | 0      | 65        | 53,5      | 11,52 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 02.09.2025 | 0,81        | 0,354        | 41,63      | 34,8       | 40,82   | 34,32     | 6,5       | 24          | 0          | 0      | 65        | 53,7      | 11,3  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 03.09.2025 | 0,807       | 0,352        | 41,37      | 34,58      | 40,58   | 34,1      | 6,48      | 24          | 0          | 0      | 65        | 53,7      | 11,3  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 04.09.2025 | 0,765       | 0,317        | 40,62      | 34,45      | 39,86   | 33,97     | 5,89      | 24          | 0          | 0      | 64,9      | 53,6      | 11,32 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 05.09.2025 | 0,757       | 0,314        | 40,66      | 34,64      | 39,91   | 34,16     | 5,75      | 24          | 0          | 0      | 65        | 53,8      | 11,17 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 06.09.2025 | 0,778       | 0,337        | 40,52      | 34,03      | 39,75   | 33,55     | 6,2       | 24          | 0          | 0      | 65        | 53,8      | 11,22 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 07.09.2025 | 0,832       | 0,393        | 41,49      | 33,99      | 40,67   | 33,51     | 7,16      | 24          | 0          | 0      | 65        | 54,1      | 10,88 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 08.09.2025 | 0,746       | 0,302        | 39,79      | 33,93      | 39,04   | 33,45     | 5,59      | 24          | 0          | 0      | 65        | 53,5      | 11,46 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 09.09.2025 | 0,781       | 0,329        | 40,2       | 33,79      | 39,43   | 33,31     | 6,12      | 24          | 0          | 0      | 65        | 53,5      | 11,46 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 10.09.2025 | 0,759       | 0,315        | 39,62      | 33,58      | 38,88   | 33,1      | 5,78      | 24          | 0          | 0      | 65        | 53,4      | 11,59 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 11.09.2025 | 0,77        | 0,323        | 39,6       | 33,36      | 38,85   | 32,88     | 5,97      | 24          | 0          | 0      | 64,9      | 53,3      | 11,62 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 12.09.2025 | 0,772       | 0,316        | 39,29      | 33,12      | 38,55   | 32,64     | 5,91      | 24          | 0          | 0      | 64,9      | 53,1      | 11,85 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 13.09.2025 | 0,819       | 0,361        | 39,78      | 32,82      | 39,03   | 32,34     | 6,69      | 24          | 0          | 0      | 64,8      | 53        | 11,85 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 14.09.2025 | 0,797       | 0,355        | 39,81      | 32,86      | 39,06   | 32,38     | 6,68      | 24          | 0          | 0      | 64,1      | 52,6      | 11,47 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 15.09.2025 | 0,785       | 0,333        | 39,16      | 32,7       | 38,43   | 32,22     | 6,21      | 24          | 0          | 0      | 64,7      | 52,8      | 11,92 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 16.09.2025 | 0,76        | 0,304        | 38,5       | 32,5       | 37,77   | 32,02     | 5,75      | 24          | 0          | 0      | 64,6      | 52,5      | 12,08 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 17.09.2025 | 0,756       | 0,301        | 38,16      | 32,22      | 37,42   | 31,74     | 5,68      | 24          | 0          | 0      | 64,5      | 52,2      | 12,32 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 18.09.2025 | 0,786       | 0,332        | 38,78      | 32,12      | 38,05   | 31,64     | 6,41      | 24          | 0          | 0      | 63,6      | 51,7      | 11,93 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 19.09.2025 | 0,812       | 0,362        | 39,13      | 31,95      | 38,41   | 31,47     | 6,94      | 24          | 0          | 0      | 63,5      | 51,7      | 11,8  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 20.09.2025 | 0,796       | 0,353        | 39,43      | 32,42      | 38,7    | 31,94     | 6,76      | 24          | 0          | 0      | 63,5      | 52,1      | 11,43 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 21.09.2025 | 0,814       | 0,367        | 45,62      | 38,43      | 44,79   | 37,95     | 6,84      | 24          | 0          | 0      | 63,2      | 53,2      | 10,03 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 22.09.2025 | 0,821       | 0,378        | 42,89      | 35,44      | 42,09   | 34,96     | 7,13      | 24          | 0          | 0      | 63,4      | 52,8      | 10,55 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 23.09.2025 | 0,819       | 0,375        | 38,89      | 31,42      | 38,16   | 30,94     | 7,22      | 24          | 0          | 0      | 63,4      | 51,7      | 11,68 | 0,7        | 0,7        | -              |
| Итого:     | 24,849      | 0            | 1268,54    | 1057,08    | 1244,74 | 1042,3    | 0         | 744         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 24,849      |              |            |            |         |           |           |             |            |        |           |           |       |            |            |                |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.08.2025 | 589,295  | 30104,57 | 24772,92 | 29544,72 | 24436,68 |
| 23.09.2025 | 614,144  | 31373,11 | 25830    | 30789,46 | 25478,98 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 7:51:39