

#99157#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель ГрандВодСервис, ООО, УК
Адрес потребителя Гайдара 105, Калининград
Номер абонента 4088
Порядковый номер 4916
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00153898
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2024	0,778	0,382	30,58	22,63	30,03	22,39	7,64	24	0	0	62,8	49,4	13,39	0,7	0,7	-
25.09.2024	0,732	0,338	29,88	22,81	29,35	22,57	6,78	24	0	0	62,7	49,2	13,55	0,7	0,7	-
26.09.2024	0,768	0,37	30,51	22,84	29,96	22,6	7,36	24	0	0	62,7	49,1	13,61	0,7	0,7	-
27.09.2024	0,754	0,35	29,92	22,55	29,38	22,31	7,07	24	0	0	62,7	48,9	13,8	0,7	0,7	-
28.09.2024	0,799	0,392	30,66	22,45	30,09	22,21	7,88	24	0	0	62,7	49	13,71	0,7	0,7	-
29.09.2024	0,911	0,486	32,55	22,47	31,95	22,23	9,72	24	0	0	62,7	49,1	13,61	0,7	0,7	-
30.09.2024	0,813	0,394	30,49	22,16	29,94	21,92	8,02	24	0	0	62,6	48,4	14,18	0,7	0,7	-
01.10.2024	0,757	0,337	29,35	22,15	28,84	21,91	6,93	24	0	0	62,4	47,5	14,86	0,7	0,7	-
02.10.2024	0,825	0,391	30,63	22,28	30,1	22,04	8,06	24	0	0	62,4	47,8	14,64	0,7	0,7	-
03.10.2024	0,829	0,392	30,47	22,13	29,93	21,89	8,04	24	0	0	62,6	47,7	14,89	0,7	0,7	-
04.10.2024	0,867	0,424	31,7	22,74	31,14	22,5	8,64	24	0	0	62,6	48,1	14,45	0,7	0,7	-
05.10.2024	0,907	0,457	32,54	22,91	31,94	22,67	9,27	24	0	0	62,6	48,2	14,43	0,7	0,7	-
06.10.2024	0,977	0,518	33,85	23,01	33,25	22,77	10,48	24	0	0	62,3	48,1	14,22	0,7	0,7	-
07.10.2024	0,671	0,323	27,7	20,9	27,22	20,69	6,53	24	0	0	60,9	47,6	13,23	0,7	0,7	-
08.10.2024	0,809	0,374	28,78	20,69	28,26	20,45	7,81	24	0	0	62,6	46,8	15,72	0,7	0,7	-
09.10.2024	0,812	0,39	28,87	20,67	28,35	20,43	7,92	24	0	0	63,2	47,9	15,25	0,7	0,7	-
10.10.2024	0,808	0,388	28,98	20,86	28,44	20,62	7,82	24	0	0	63,7	48,6	15,05	0,7	0,7	-
11.10.2024	0,785	0,367	28,45	20,74	27,94	20,5	7,44	24	0	0	63,6	48,4	15,18	0,7	0,7	-
12.10.2024	0,883	0,451	30,16	20,73	29,59	20,49	9,1	24	0	0	63,5	48,6	14,97	0,7	0,7	-
13.10.2024	0,938	0,497	31,11	20,74	30,52	20,5	10,02	24	0	0	63,5	48,6	14,82	0,7	0,7	-
14.10.2024	0,762	0,343	27,89	20,59	27,38	20,35	7,03	24	0	0	63,4	47,9	15,52	0,7	0,7	-
15.10.2024	0,798	0,374	29,58	21,76	29,03	21,52	7,51	24	0	0	63,3	48,4	14,9	0,7	0,7	-
16.10.2024	0,813	0,381	30,41	22,43	29,86	22,19	7,67	24	0	0	63,4	48,6	14,76	0,7	0,7	-
17.10.2024	0,85	0,408	30,86	22,28	30,29	22,04	8,25	24	0	0	63,4	48,6	14,8	0,7	0,7	-
18.10.2024	0,767	0,345	29,39	22,15	28,83	21,91	6,92	24	0	0	63,3	48,3	14,98	0,7	0,7	-
19.10.2024	0,802	0,373	29,9	22,06	29,36	21,82	7,54	24	0	0	63,3	48,4	14,86	0,7	0,7	-
20.10.2024	0,946	0,502	32,34	22,06	31,75	21,82	9,93	24	0	0	63,4	48,9	14,46	0,7	0,7	-
21.10.2024	0,8	0,372	29,76	22,01	29,22	21,77	7,45	24	0	0	63,3	48,3	14,96	0,7	0,7	-
22.10.2024	0,854	0,429	30,87	21,99	30,3	21,75	8,55	24	0	0	63,3	49	14,33	0,7	0,7	-
23.10.2024	0,738	0,327	28,94	22,01	28,42	21,77	6,65	24	0	0	63,2	48,6	14,6	0,7	0,7	-
Итого:	24,553	0	907,12	657,8	890,66	650,63	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,553															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2024	320,263	19408,92	16715,61	19049,41	16483,11
23.10.2024	344,816	20316,04	17373,41	19940,07	17133,74

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.10.2024 7:47:06