

#33518#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 05.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ГрандВодСервис, ООО, УК  
Гайдара 105, Калининград  
4088

Заводской номер счётчика 00153898	Показания прибора, Гкал 23.10.2023	Предыдущие показания, Гкал 05.10.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	619,578	598,94	20.638
Количество тепловой энергии, система 2	623,485	607,774	15.711

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#33516#

Отчёт за период с 05.10.2023 по 23.10.2023.

Номер абонента 4088  
Порядковый номер 4916  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00153898  
Номер системы 2  
Отчёт сформирован 30.10.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °С	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °С	t2, °С	td,	p1, МПа	p2, МПа
06.10.2023	-	0,449	0,177	40,63	37,07	39,92	36,59	3,33	12	12	1	60,4	53,6	6,82	0,7	0,7
07.10.2023	-	0,875	0,344	79,53	72,74	78,21	71,79	6,42	24	0	0	60,1	53,2	6,84	0,7	0,7
08.10.2023	-	0,95	0,398	78,76	70,98	77,45	70,02	7,43	24	0	0	60,4	53,3	7,12	0,7	0,7
09.10.2023	-	0,916	0,365	77,86	70,71	76,57	69,75	6,82	24	0	0	60,4	53,1	7,23	0,7	0,7
10.10.2023	-	0,876	0,322	76,66	70,29	75,39	69,33	6,06	24	0	0	60,4	53	7,37	0,7	0,7
11.10.2023	-	0,852	0,307	76,34	70,35	75,1	69,39	5,71	24	0	0	60,4	53	7,34	0,7	0,7
12.10.2023	-	0,865	0,326	76,37	70,02	75,14	69,06	6,08	24	0	0	60,4	53,1	7,23	0,7	0,7
13.10.2023	-	0,867	0,333	76,2	69,68	74,96	68,72	6,24	24	0	0	60,4	53,2	7,16	0,7	0,7
14.10.2023	-	0,895	0,369	76,61	69,44	75,36	68,48	6,88	24	0	0	60,4	53,4	7,01	0,7	0,7
15.10.2023	-	0,943	0,42	78,05	69,73	76,76	68,81	7,95	24	0	0	59,5	52,7	6,79	0,7	0,7
16.10.2023	-	0,893	0,363	76,38	69,3	75,13	68,34	6,79	24	0	0	60,4	53,3	7,06	0,7	0,7
17.10.2023	-	0,874	0,346	75,75	68,98	74,49	68,02	6,47	24	0	0	60,4	53,2	7,11	0,7	0,7
18.10.2023	-	0,853	0,327	75,4	69,03	74,16	68,07	6,09	24	0	0	60,3	53,2	7,1	0,7	0,7
19.10.2023	-	0,896	0,367	75,99	68,88	74,75	67,92	6,83	24	0	0	60,3	53,2	7,13	0,7	0,7
20.10.2023	-	0,869	0,342	75,56	68,9	74,33	67,94	6,39	24	0	0	60,3	53,2	7,11	0,7	0,7
21.10.2023	-	0,938	0,404	76,44	68,54	75,16	67,58	7,58	24	0	0	60,3	53,2	7,17	0,7	0,7
22.10.2023	-	0,974	0,442	77,34	68,79	76,05	67,83	8,22	24	0	0	60,3	53,3	7,06	0,7	0,7
23.10.2023	-	0,926	0,399	76,15	68,4	74,88	67,44	7,44	24	0	0	60,3	53,2	7,09	0,7	0,7
Итого:	-	15,711	6,351	1346,02	1221,83	1323,81	1205,08	118,73	420	12	-	60,3	53,19	7,1	0,7	0,7

Общее время работы системы 432 час.

Период нормальной работы системы 420 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
05.10.2023	607,774	45508,68	40911,52	44694,15	40345,83
23.10.2023	623,485	46854,7	42133,35	46017,96	41550,91

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_