

#101918#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.10.2024 по 26.11.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ГрандВодСервис, ООО, УК
Гайдара 105, Калининград
4088

Заводской номер счётчика 00153898	Показания прибора, Гкал 26.11.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.10.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	616,614	535,942	80.672
Количество тепловой энергии, система 2	365,702	344,816	20.886

Подпись исполнителя _____



04.11.24 е.м. з.м.



#101917#

Отчёт за период с 23.10.2024 по 26.11.2024.

Номер абонента 4088
 Порядковый номер 4916
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00153898
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 28.11.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2024	8,5	0,815	0,396	30,19	21,98	29,63	21,74	7,89	24	0	0	63,2	48,8	14,44	0,7	0,7
25.10.2024	4	0,811	0,388	30,13	21,97	29,58	21,73	7,85	24	0	0	63,2	48,7	14,53	0,7	0,7
26.10.2024	8,2	0,848	0,421	30,31	21,54	29,78	21,3	8,48	24	0	0	63,2	48,6	14,64	0,7	0,7
27.10.2024	9,6	0,85	0,428	30,24	21,25	29,64	21,01	8,63	24	0	0	63,2	48,7	14,51	0,7	0,7
28.10.2024	10,2	0,807	0,392	29,37	21,13	28,83	20,89	7,94	24	0	0	63,2	48,5	14,69	0,7	0,7
29.10.2024	10,9	0,78	0,369	28,76	21,03	28,25	20,79	7,46	24	0	0	63,2	48,4	14,81	0,7	0,7
30.10.2024	12,2	0,734	0,329	27,96	21,01	27,46	20,77	6,69	24	0	0	63,2	48,3	14,9	0,7	0,7
31.10.2024	9,6	0,812	0,403	29,43	20,97	28,88	20,73	8,15	24	0	0	63,2	48,7	14,47	0,7	0,7
01.11.2024	-	0,775	0,359	28,61	21	28,08	20,76	7,32	24	0	0	63,2	48,2	14,96	0,7	0,7
02.11.2024	-	0,817	0,394	29,3	20,98	28,76	20,74	8,02	24	0	0	63,2	48,2	14,98	0,7	0,7
03.11.2024	-	0,914	0,477	31,13	21,15	30,55	20,91	9,64	24	0	0	63,2	48,7	14,51	0,7	0,7
04.11.2024	-	0,919	0,49	31,52	21,22	30,93	20,98	9,95	24	0	0	62,5	48,4	14,16	0,7	0,7
05.11.2024	-	0,843	0,419	29,93	21,1	29,39	20,86	8,53	24	0	0	63	48,4	14,63	0,7	0,7
06.11.2024	-	0,77	0,353	28,5	21,06	28,01	20,82	7,19	24	0	0	63,1	48	15,14	0,7	0,7
07.11.2024	-	0,801	0,377	28,95	20,95	28,43	20,71	7,72	24	0	0	63,1	48	15,09	0,7	0,7
08.11.2024	-	0,825	0,404	29,47	20,95	28,93	20,71	8,22	24	0	0	63	48,3	14,73	0,7	0,7
09.11.2024	-	0,807	0,387	29,07	20,94	28,53	20,7	7,83	24	0	0	63,1	47,9	15,15	0,7	0,7
10.11.2024	-	0,898	0,46	30,7	20,99	30,14	20,75	9,39	24	0	0	63,1	48,3	14,83	0,7	0,7
11.11.2024	-	0,832	0,401	29,4	20,87	28,88	20,63	8,25	24	0	0	63	47,9	15,16	0,7	0,7
12.11.2024	-	0,88	0,446	30,26	20,84	29,7	20,6	9,1	24	0	0	63	48,2	14,86	0,7	0,7
13.11.2024	-	0,811	0,387	30,78	22,65	30,23	22,41	7,82	24	0	0	62,7	48,4	14,29	0,7	0,7
14.11.2024	-	0,816	0,383	30,3	22,17	29,74	21,93	7,81	24	0	0	63	48,3	14,73	0,7	0,7
15.11.2024	-	0,85	0,418	30,72	21,89	30,14	21,65	8,49	24	0	0	63	48,5	14,56	0,7	0,7
16.11.2024	-	0,833	0,405	30,43	21,95	29,86	21,71	8,15	24	0	0	63,1	48,4	14,7	0,7	0,7
17.11.2024	-	0,906	0,466	31,72	21,99	31,12	21,75	9,37	24	0	0	63	48,4	14,53	0,7	0,7
18.11.2024	-	0,132	0,045	5,72	4,71	5,62	4,66	0,96	24	0	0	62,8	47,2	15,58	0,7	0,7
19.11.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	63,5	48	15,5	0,7	0,7
20.11.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	63,8	48,5	15,31	0,7	0,7
21.11.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	62,1	47,5	14,6	0,7	0,7
22.11.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	63,9	48,2	15,69	0,7	0,7
23.11.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	63,9	48,1	15,86	0,7	0,7
24.11.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	63,8	48,4	15,37	0,7	0,7
25.11.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	63,7	48	15,73	0,7	0,7
26.11.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	63,8	48	15,84	0,7	0,7
Итого:	9,4	20,886	10,197	752,9	538,29	739,09	532,24	206,85	816	0	-	63,18	48,27	14,93	0,7	0,7

Общее время работы системы 816 час.

Период нормальной работы системы 816 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.10.2024	344,816	20316,04	17373,41	19940,07	17133,74
26.11.2024	365,702	21068,94	17911,7	20679,16	17665,98

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения