

#112609#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель ГрандВодСервис, ООО, УК
Адрес потребителя Гайдара 105, Калининград
Номер абонента 4088
Порядковый номер 4916
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00153898
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.12.2024	0,832	0,407	26,09	17,34	25,61	17,1	8,51	24	0	0	63,9	47,2	16,74	0,7	0,7	4,2
24.12.2024	0,855	0,419	26,15	17,3	25,68	17,06	8,62	24	0	0	64,8	47,4	17,41	0,7	0,7	1,8
25.12.2024	0,804	0,38	25,37	17,19	24,89	16,95	7,94	24	0	0	64,2	47	17,28	0,7	0,7	2,1
26.12.2024	0,781	0,373	24,85	16,73	24,42	16,49	7,93	24	0	0	63,2	46,2	16,94	0,7	0,7	3,8
27.12.2024	0,836	0,414	25,51	16,56	25,06	16,32	8,74	24	0	0	63,7	46,6	17,08	0,7	0,7	5,3
28.12.2024	0,829	0,414	25,41	16,44	24,97	16,2	8,77	24	0	0	63,4	46,6	16,83	0,7	0,7	4,3
29.12.2024	0,841	0,43	25,48	16,16	25,03	15,92	9,11	24	0	0	63	46,3	16,66	0,7	0,7	3,9
30.12.2024	1,019	0,58	28,49	16,06	28	15,82	12,18	24	0	0	62,6	46,6	16,06	0,7	0,7	4,8
31.12.2024	1,045	0,605	28,89	15,94	28,39	15,7	12,69	24	0	0	62,6	46,8	15,88	0,7	0,7	5,5
01.01.2025	0,734	0,332	22,96	15,69	22,54	15,45	7,09	24	0	0	64	46,1	17,94	0,7	0,7	4,2
02.01.2025	0,795	0,384	24,01	15,66	23,59	15,42	8,17	24	0	0	64	46,4	17,63	0,7	0,7	4
03.01.2025	0,863	0,428	24,87	15,65	24,44	15,41	9,03	24	0	0	64,7	46,7	18,06	0,7	0,7	-0,5
04.01.2025	0,777	0,366	23,35	15,41	22,91	15,17	7,74	24	0	0	64,7	46,4	18,24	0,7	0,7	-0,9
05.01.2025	0,923	0,487	25,71	15,36	25,22	15,12	10,1	24	0	0	64,7	46,9	17,79	0,7	0,7	-1,8
06.01.2025	0,883	0,456	24,91	15,19	24,46	14,95	9,51	24	0	0	64,7	46,8	17,88	0,7	0,7	-1,4
07.01.2025	0,846	0,442	24,58	15,02	24,14	14,78	9,36	24	0	0	63,3	46,2	17,11	0,7	0,7	4,9
08.01.2025	0,867	0,437	24,5	15,03	24,08	14,79	9,29	24	0	0	64,4	46,2	18,19	0,7	0,7	2,3
09.01.2025	0,818	0,407	23,71	14,98	23,28	14,74	8,54	24	0	0	64,7	46,6	18,05	0,7	0,7	0,7
10.01.2025	0,882	0,456	24,76	14,83	24,31	14,59	9,72	24	0	0	64	46,3	17,65	0,7	0,7	-
11.01.2025	0,807	0,399	23,34	14,68	22,92	14,44	8,48	24	0	0	64,4	46,2	18,17	0,7	0,7	-
12.01.2025	0,924	0,49	25,08	14,56	24,64	14,32	10,32	24	0	0	64,3	46,1	18,16	0,7	0,7	-
13.01.2025	0,846	0,423	23,74	14,51	23,3	14,27	9,03	24	0	0	64,5	46	18,45	0,7	0,7	-
14.01.2025	0,764	0,359	22,4	14,42	21,99	14,18	7,81	24	0	0	64	45,3	18,66	0,7	0,7	-
15.01.2025	0,768	0,372	22,7	14,31	22,27	14,07	8,2	24	0	0	62,9	44,8	18,05	0,7	0,7	-
16.01.2025	0,72	0,339	21,76	14,28	21,35	14,04	7,31	24	0	0	63,3	45,1	18,21	0,7	0,7	-
17.01.2025	0,8	0,4	23,26	14,32	22,84	14,08	8,76	24	0	0	62,6	44,9	17,75	0,7	0,7	-
18.01.2025	0,868	0,455	24,28	14,27	23,88	14,03	9,85	24	0	0	63,1	45,6	17,56	0,7	0,7	-
19.01.2025	1,005	0,588	27,17	14,32	26,7	14,08	12,62	24	0	0	61,8	45,8	16,02	0,7	0,7	-
20.01.2025	0,807	0,395	22,65	14,15	22,23	13,91	8,32	24	0	0	65,4	46,4	18,98	0,7	0,7	-
21.01.2025	0,821	0,41	22,95	14,17	22,51	13,93	8,58	24	0	0	65,5	46,9	18,55	0,7	0,7	-
22.01.2025	0,846	0,429	23,39	14,11	22,96	13,88	9,08	24	0	0	64,5	45,8	18,7	0,7	0,7	-
23.01.2025	0,788	0,382	22,53	14,13	22,1	13,89	8,21	24	0	0	64,4	45,7	18,65	0,7	0,7	-
Итого:	26,994	0	784,85	488,77	770,71	481,1	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,994															

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.12.2024	380,107	21532,12	18223,68	21133,61	17974,01
23.01.2025	407,101	22316,97	18712,45	21904,32	18455,11

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.01.2025 7:36:00