

#112608#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель ГрандВодСервис, ООО, УК
Адрес потребителя Гайдара 105, Калининград
Номер абонента 4088
Порядковый номер 4915
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00153898
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	2,783	348,95	355,6	344,39	352,23	-7,84	24	0	0	53,1	45	8,11	0,7	0,7	1,8
25.12.2024	2,733	349,33	355,47	344,78	352,09	-7,31	24	0	0	52,9	44,9	7,95	0,7	0,7	2,1
26.12.2024	2,624	349,04	355,33	344,65	352,1	-7,45	24	0	0	51,8	44,1	7,63	0,7	0,7	3,8
27.12.2024	2,233	348,8	355	345,09	352,19	-7,1	24	0	0	47,8	41,3	6,48	0,7	0,7	5,3
28.12.2024	2,554	349,01	355,1	344,77	352	-7,23	24	0	0	50,8	43,4	7,43	0,7	0,7	4,3
29.12.2024	2,641	348,91	354,99	344,52	351,76	-7,24	24	0	0	51,8	44,1	7,68	0,7	0,7	3,9
30.12.2024	2,627	348,73	354,99	344,34	351,77	-7,43	24	0	0	51,8	44,1	7,66	0,7	0,7	4,8
31.12.2024	2,55	348,77	355,02	344,52	351,88	-7,36	24	0	0	51,1	43,7	7,42	0,7	0,7	5,5
01.01.2025	2,608	348,83	354,92	344,43	351,66	-7,23	24	0	0	51,8	44,2	7,58	0,7	0,7	4,2
02.01.2025	2,909	348,94	354,93	344,19	351,47	-7,28	24	0	0	54,1	45,6	8,48	0,7	0,7	4
03.01.2025	3,366	349,21	355,08	343,67	351,02	-7,35	24	0	0	59	49,2	9,81	0,7	0,7	-0,5
04.01.2025	3,447	349,73	356,05	344,06	351,99	-7,93	24	0	0	59,3	49,3	10,03	0,7	0,7	-0,9
05.01.2025	3,438	350,32	356,89	344,66	352,77	-8,11	24	0	0	59,6	49,6	9,99	0,7	0,7	-1,8
06.01.2025	3,323	349,03	355,93	343,49	351,9	-8,41	24	0	0	58,9	49,2	9,7	0,7	0,7	-1,4
07.01.2025	2,439	347,8	355,54	343,7	352,5	-8,8	24	0	0	50,1	42,9	7,12	0,7	0,7	4,9
08.01.2025	2,894	348,46	355,75	343,73	352,23	-8,5	24	0	0	54,2	45,8	8,43	0,7	0,7	2,3
09.01.2025	3,177	348,95	355,8	343,71	351,95	-8,24	24	0	0	57,1	47,9	9,25	0,7	0,7	0,7
10.01.2025	2,975	348,69	355,79	343,82	352,19	-8,37	24	0	0	55	46,4	8,67	0,7	0,7	-
11.01.2025	3,351	348,83	355,15	343,3	351,11	-7,81	24	0	0	58,9	49,1	9,78	0,7	0,7	-
12.01.2025	3,343	348,29	354,63	342,86	350,69	-7,83	24	0	0	58,4	48,6	9,76	0,7	0,7	-
13.01.2025	3,387	348,15	355,15	342,69	351,19	-8,5	24	0	0	58,6	48,7	9,9	0,7	0,7	-
14.01.2025	3,392	348,21	355,14	342,68	351,19	-8,51	24	0	0	58,8	48,9	9,92	0,7	0,7	-
15.01.2025	2,574	347,32	354,78	343,04	351,6	-8,56	24	0	0	51,3	43,8	7,52	0,7	0,7	-
16.01.2025	2,79	347,67	355,01	343,07	351,6	-8,53	24	0	0	53,3	45,2	8,15	0,7	0,7	-
17.01.2025	2,667	347,75	354,96	343,37	351,75	-8,38	24	0	0	51,8	44	7,78	0,7	0,7	-
18.01.2025	2,511	347,72	354,86	343,56	351,72	-8,16	24	0	0	50,7	43,4	7,33	0,7	0,7	-
19.01.2025	3,007	348,31	355,17	343,41	351,62	-8,21	24	0	0	54,9	46,2	8,77	0,7	0,7	-
20.01.2025	3,27	348,49	355,38	343,13	351,48	-8,35	24	0	0	57,8	48,3	9,55	0,7	0,7	-
21.01.2025	3,204	348,1	355,11	342,84	351,24	-8,4	24	0	0	57,4	48	9,36	0,7	0,7	-
22.01.2025	3,229	347,84	355,09	342,56	351,23	-8,67	24	0	0	57,4	48	9,44	0,7	0,7	-
23.01.2025	3,227	347,78	355,07	342,49	351,17	-8,68	24	0	0	57,6	48,1	9,44	0,7	0,7	-
Итого:	91,273	10805,96	11013,68	10655,52	10903,29	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	91,273														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	686,098	97170,37	94596,91	95998,33	93725,91
23.01.2025	777,371	107976,33	105610,59	106653,85	104629,2

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.01.2025 7:30:14