

#116702#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель: ГрандВодСервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Согласия 23, Калининград
Номер абонента: 4088
Порядковый номер: 4899
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00123060
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	4,88	0	290,3	285,45	0	283,21	281,19	0	0	24	0	0	74,1	56,9	17,23	0,7	0,7	-
25.01.2025	4,542	0	318,02	313,96	0	310,67	309,2	0	0	24	0	0	71,9	57,3	14,63	0,7	0,7	-
26.01.2025	4,316	0	327,53	323,56	0	320,37	318,81	0	0	24	0	0	69,8	56,3	13,49	0,7	0,7	-
27.01.2025	4,306	0	332,42	328,21	0	325,08	323,31	0	0	24	0	0	70,1	56,9	13,26	0,7	0,7	-
28.01.2025	4,342	0	347,09	342,26	0	339,45	337,07	0	0	24	0	0	70,2	57,4	12,81	0,7	0,7	-
29.01.2025	4,266	0	360,94	355,52	0	353	349,97	0	0	24	0	0	70,2	58,1	12,09	0,7	0,7	-
30.01.2025	4,315	0	354,43	348,85	0	346,62	343,49	0	0	24	0	0	70,2	57,7	12,46	0,7	0,7	-
31.01.2025	4,364	0	342,13	336,1	0	334,38	330,84	0	0	24	0	0	71,3	58,2	13,05	0,7	0,7	-
01.02.2025	4,701	0	310,58	304,62	0	303,18	299,95	0	0	24	0	0	73,3	57,8	15,51	0,7	0,7	-
02.02.2025	5,145	0	280,37	274,62	0	273,33	270,57	0	0	24	0	0	75,5	56,7	18,83	0,7	0,7	-
03.02.2025	5,168	0	238,86	234,1	0	232,7	230,88	0	0	24	0	0	76,5	54,3	22,21	0,7	0,7	-
04.02.2025	4,887	0	274,94	269,76	0	268,25	265,87	0	0	24	0	0	74,2	56	18,22	0,7	0,7	-
05.02.2025	4,897	0	271,86	266,91	0	265,25	263,08	0	0	24	0	0	74,2	55,7	18,48	0,7	0,7	-
06.02.2025	4,612	0	306,98	301,63	0	299,81	297,09	0	0	24	0	0	72,5	57,1	15,4	0,7	0,7	-
07.02.2025	4,989	0	265,47	260,57	0	258,82	256,8	0	0	24	0	0	75,2	55,9	19,28	0,7	0,7	-
08.02.2025	5,582	0	215,26	210,74	0	209,29	207,97	0	0	24	0	0	80	53,3	26,68	0,7	0,7	-
09.02.2025	5,893	0	212,05	207,61	0	205,89	204,91	0	0	24	0	0	81,8	53,2	28,63	0,7	0,7	-
10.02.2025	5,725	0	195,55	192,1	0	189,71	189,6	0	0	24	0	0	83,1	52,9	30,17	0,7	0,7	-
11.02.2025	5,832	0	183,19	180,22	0	177,67	178,07	0	0	24	0	0	83,4	50,6	32,82	0,7	0,7	-
12.02.2025	5,856	0	182,5	179,81	0	177,02	177,71	0	0	24	0	0	83,1	50	33,09	0,7	0,7	-
13.02.2025	5,786	0	192,85	190,27	0	187,2	187,96	0	0	24	0	0	82,1	51,2	30,91	0,7	0,7	-
14.02.2025	5,734	0	200,47	197,91	0	194,73	195,47	0	0	24	0	0	81,1	51,6	29,45	0,7	0,7	-
15.02.2025	5,952	0	210,06	207,13	0	203,99	204,46	0	0	24	0	0	81,7	52,5	29,18	0,7	0,7	-
16.02.2025	5,793	0	199,45	196,7	0	193,56	194,17	0	0	24	0	0	82,4	52,4	29,94	0,7	0,7	-
17.02.2025	5,788	0	205,47	202,75	0	199,54	200,15	0	0	24	0	0	81,4	52,4	29	0,7	0,7	-
18.02.2025	5,622	0	210,36	207,8	0	204,48	205,13	0	0	24	0	0	80,1	52,6	27,5	0,7	0,7	-
19.02.2025	5,623	0	210,6	208,33	0	204,7	205,65	0	0	24	0	0	80	52,5	27,48	0,7	0,7	-
20.02.2025	5,683	0	196,42	194,24	0	190,68	191,74	0	0	24	0	0	82,2	52,3	29,82	0,7	0,7	-
21.02.2025	5,64	0	206,35	204,04	0	200,51	201,41	0	0	24	0	0	80,6	52,4	28,15	0,7	0,7	-
22.02.2025	5,34	0	231,07	228,21	0	224,93	225,12	0	0	24	0	0	77,9	54,2	23,77	0,7	0,7	-
23.02.2025	5,191	0	256,46	252,43	0	249,92	248,86	0	0	24	0	0	76,1	55,3	20,77	0,7	0,7	-
Итого:	160,77	0	7930,03	7806,41	0	7727,94	7696,5	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	160,77																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.01.2025	1541,909	98185,74	96406	0	95890,99	94988,57	0
23.02.2025	1702,679	106115,77	104212,41	0	103618,93	102685,07	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.02.2025 7:35:34