

#74670#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ГрандВодСервис, ООО, УК
Согласия 23, Калининград
4088

Заводской номер счётчика 00123060	Показания прибора, Гкал 23.03.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.02.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	803,824	657,787	146.037

Подпись исполнителя



#73739#

Отчёт за период с 23.02.2024 по 23.03.2024.

Номер абонента 4088
 Порядковый номер 4899
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00123060
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.03.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNар, ч	dTtn, ч	ТекErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2024	-	5,09	0	266,56	263,61	0	260,72	260,49	0	0	24	0	0	69,9	50,4	19,55	0,7	0,7
25.02.2024	-	5,049	0	326,07	322,08	0	318,86	317,67	0	0	24	0	0	70,2	54,4	15,84	0,7	0,7
26.02.2024	-	4,984	0	309,28	305,45	0	302,48	301,4	0	0	24	0	0	70,1	53,6	16,5	0,7	0,7
27.02.2024	-	4,939	0	314,47	309,53	0	307,57	305,34	0	0	24	0	0	70,1	54	16,07	0,7	0,7
28.02.2024	-	4,938	0	312,79	307,99	0	305,92	303,83	0	0	24	0	0	70	53,9	16,16	0,7	0,7
29.02.2024	-	5,117	0	293,39	289,11	0	286,74	285,27	0	0	24	0	0	71,4	53,5	17,87	0,7	0,7
01.03.2024	-	4,999	0	249,27	246,43	0	243,72	243,56	0	0	24	0	0	70,5	50	20,54	0,7	0,7
02.03.2024	-	4,879	0	240,92	238,27	0	235,66	235,59	0	0	24	0	0	69,9	49,2	20,72	0,7	0,7
03.03.2024	-	4,961	0	240,62	237,2	0	235,33	234,54	0	0	24	0	0	70	48,9	21,1	0,7	0,7
04.03.2024	-	5,05	0	235,06	230,87	0	229,79	228,29	0	0	24	0	0	71	49	22	0,7	0,7
05.03.2024	-	5,113	0	234,88	230,5	0	229,46	227,83	0	0	24	0	0	72	49,7	22,3	0,7	0,7
06.03.2024	-	5,116	0	231,2	226,92	0	225,79	224,25	0	0	24	0	0	72,8	50,1	22,69	0,7	0,7
07.03.2024	-	5,29	0	234,96	230,79	0	229,23	228	0	0	24	0	0	74	50,9	23,1	0,7	0,7
08.03.2024	-	5,539	0	233,52	230,16	0	227,64	227,36	0	0	24	0	0	75,5	51,1	24,34	0,7	0,7
09.03.2024	-	5,772	0	230,64	226,85	0	224,56	224,02	0	0	24	0	0	77,3	51,6	25,72	0,7	0,7
10.03.2024	-	5,591	0	244,83	240,23	0	238,65	237,18	0	0	24	0	0	75,6	52,1	23,43	0,7	0,7
11.03.2024	-	5,228	0	258,66	252,64	0	252,46	249,37	0	0	24	0	0	73,6	52,9	20,71	0,7	0,7
12.03.2024	-	5,058	0	251,23	243,21	0	245,34	240,15	0	0	24	0	0	72,6	52	20,63	0,7	0,7
13.03.2024	-	4,741	0	299,57	289,5	0	292,86	285,5	0	0	24	0	0	70,8	54,6	16,19	0,7	0,7
14.03.2024	-	4,74	0	299,41	286,76	0	292,81	282,86	0	0	24	0	0	70,2	54	16,21	0,7	0,7
15.03.2024	-	4,688	0	305,56	292,28	0	298,88	288,28	0	0	24	0	0	70	54,4	15,68	0,7	0,7
16.03.2024	-	4,694	0	316,5	302,81	0	309,62	298,63	0	0	24	0	0	69,8	54,6	15,16	0,7	0,7
17.03.2024	-	5,026	0	257,86	245,38	0	251,83	242,22	0	0	24	0	0	72,6	52,6	19,98	0,7	0,7
18.03.2024	-	5,332	0	242,75	230,63	0	236,71	227,7	0	0	24	0	0	74,9	52,4	22,53	0,7	0,7
19.03.2024	-	5,087	0	229,05	217,34	0	223,4	214,63	0	0	24	0	0	74,5	51,7	22,78	0,7	0,7
20.03.2024	-	5,058	0	257,21	245,51	0	251,1	242,3	0	0	24	0	0	73,1	53	20,15	0,7	0,7
21.03.2024	-	4,685	0	294,94	283,32	0	288,43	279,46	0	0	24	0	0	70,3	54,1	16,24	0,7	0,7
22.03.2024	-	4,664	0	288,62	275,94	0	282,28	272,25	0	0	24	0	0	70,1	53,5	16,52	0,7	0,7
23.03.2024	-	4,609	0	315,08	301,93	0	308,17	297,71	0	0	24	0	0	70	55	14,97	0,7	0,7
Итого:	-	146,037	0	7814,9	7603,24	0	7636,01	7505,68	0	0	696	0	-	71,82	52,32	19,51	0,7	0,7

Общее время работы системы 696 час.

Период нормальной работы системы 696 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.02.2024	657,787	30716,72	30350,98	0	29948	29951,7	0
23.03.2024	803,824	38531,62	37954,22	0	37584,01	37457,38	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения